

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 23, лит. А**
 Адрес: **Цимбалина ул, д. 23, лит. А ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **36978.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **125315**
 график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	19.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 221000	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2581	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 103,24	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.11.2023	24,00		114,52	114,52	0,00	79,15	50,40	28,75																3,30
24.11.2023	24,00		116,22	116,22	0,00	79,27	51,04	28,23																3,28
25.11.2023	24,00		113,40	113,40	0,00	76,08	48,89	27,19																3,08
26.11.2023	24,00		114,85	114,85	0,00	73,40	46,68	26,72																3,07
27.11.2023	24,00		115,78	115,78	0,00	79,59	50,57	29,02																3,36
28.11.2023	24,00		118,61	118,61	0,00	80,47	51,87	28,60																3,40
29.11.2023	24,00		119,40	119,40	0,00	79,70	51,77	27,93																3,34
30.11.2023	24,00		118,08	118,08	0,00	77,76	50,61	27,15																3,21
01.12.2023	24,00		117,34	117,34	0,00	77,66	50,40	27,26																3,20
02.12.2023	24,00		116,03	116,03	0,00	78,60	50,55	28,05																3,26
03.12.2023	24,00		115,95	115,95	0,00	79,50	50,95	28,55																3,31
04.12.2023	24,00		115,83	115,83	0,00	80,11	51,28	28,83																3,34
05.12.2023	24,00		115,67	115,67	0,00	82,38	52,18	30,20																3,50
06.12.2023	24,00		111,88	111,88	0,00	80,28	49,88	30,40																3,40
07.12.2023	24,00		112,04	112,04	0,00	82,42	50,16	32,26																3,62
08.12.2023	24,00		112,40	112,40	0,00	81,75	49,36	32,39																3,64
09.12.2023	24,00		115,19	115,19	0,00	81,63	49,73	31,90																3,68
10.12.2023	24,00		113,79	113,79	0,00	80,52	49,16	31,36																3,57
11.12.2023	24,00		115,13	115,13	0,00	79,64	49,11	30,53																3,52
12.12.2023	24,00		116,89	116,89	0,00	82,73	51,41	31,32																3,66
13.12.2023	24,00		114,47	114,47	0,00	83,58	52,24	31,34																3,59
14.12.2023	24,00		113,32	113,32	0,00	82,24	51,97	30,27																3,43
15.12.2023	24,00		114,17	114,17	0,00	80,54	51,17	29,37																3,36
16.12.2023	24,00		116,46	116,46	0,00	79,23	51,25	27,98																3,26
17.12.2023	24,00		115,55	115,55	0,00	77,70	50,79	26,91																3,11
18.12.2023	24,00		115,72	115,72	0,00	72,96	48,99	23,97																2,78
19.12.2023	24,00		114,07	114,07	0,00	61,32	42,93	18,39																2,09
20.12.2023	24,00		114,90	114,90	0,00	70,15	47,31	22,84																2,63
21.12.2023	24,00		116,39	116,39	0,00	69,85	47,57	22,28																2,60
22.12.2023	24,00		116,08	116,08	0,00	72,19	48,59	23,60																2,74
Среднее	24,00		115,34	115,34	0,00	78,08	49,96	28,12																3,24
Итого	720,00		3460,13	3460,13	0,00																			97,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,03** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **97,33** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 88c45885-a02d-468f-8057-943cc3f616d4
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.12.23 09:03 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A (MSK)