

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Цимбалына, д. 54, лит. Е**
 Адрес: **Цимбалына ул, д. 54, лит. Е**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **35039.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **112601**
 график: **149/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.07.2025 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7.03 № 207134 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | | | | КТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,263 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 79,8987 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 |
| | | | | Gгвс.= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2023 по 22.12.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|----|-----------------|----|----|----|----|----|------------|---------|----|----|------|----|----|--|----|--|---------|--|---------|--|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 | | | | | | | | |
| | | | | | | °C | | °C | | кгс/см2 | | | | м3 | | м3 | | м3 | | м3 | | °C | | °C | | кгс/см2 | | кгс/см2 | | Гкал |
| 23.11.2023 | 24,00 | | 113,62 | 113,62 | 0,00 | 86,49 | 50,80 | 35,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,06 |
| 24.11.2023 | 24,00 | | 112,76 | 112,76 | 0,00 | 87,73 | 51,78 | 35,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,06 |
| 25.11.2023 | 24,00 | | 112,01 | 112,01 | 0,00 | 86,85 | 50,64 | 36,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,07 |
| 26.11.2023 | 24,00 | | 112,42 | 112,42 | 0,00 | 87,61 | 50,37 | 37,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,19 |
| 27.11.2023 | 24,00 | | 113,84 | 113,84 | 0,00 | 88,72 | 51,22 | 37,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,27 |
| 28.11.2023 | 24,00 | | 109,50 | 109,50 | 0,00 | 90,85 | 52,14 | 38,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,24 |
| 29.11.2023 | 24,00 | | 113,70 | 113,70 | 0,00 | 90,40 | 52,65 | 37,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,30 |
| 30.11.2023 | 24,00 | | 113,37 | 113,37 | 0,00 | 90,33 | 52,68 | 37,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,27 |
| 01.12.2023 | 24,00 | | 113,25 | 113,25 | 0,00 | 90,52 | 52,96 | 37,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,26 |
| 02.12.2023 | 24,00 | | 112,82 | 112,82 | 0,00 | 90,58 | 52,86 | 37,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,26 |
| 03.12.2023 | 24,00 | | 112,19 | 112,19 | 0,00 | 90,17 | 52,35 | 37,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,25 |
| 04.12.2023 | 24,00 | | 112,44 | 112,44 | 0,00 | 91,57 | 53,16 | 38,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,33 |
| 05.12.2023 | 24,00 | | 112,45 | 112,45 | 0,00 | 94,11 | 54,55 | 39,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,46 |
| 06.12.2023 | 24,00 | | 111,52 | 111,52 | 0,00 | 94,84 | 53,59 | 41,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,61 |
| 07.12.2023 | 24,00 | | 111,93 | 111,93 | 0,00 | 94,63 | 52,80 | 41,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,69 |
| 08.12.2023 | 24,00 | | 112,12 | 112,12 | 0,00 | 95,34 | 52,30 | 43,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,83 |
| 09.12.2023 | 24,00 | | 112,52 | 112,52 | 0,00 | 97,10 | 53,29 | 43,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,94 |
| 10.12.2023 | 24,00 | | 113,04 | 113,04 | 0,00 | 97,21 | 53,73 | 43,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,93 |
| 11.12.2023 | 24,00 | | 113,56 | 113,56 | 0,00 | 97,24 | 54,36 | 42,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,88 |
| 12.12.2023 | 24,00 | | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 95,63 | 54,44 | 41,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,67 |
| 13.12.2023 | 24,00 | | 101,49 | 101,49 | 0,00 | 94,68 | 52,60 | 42,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,28 |
| 14.12.2023 | 24,00 | | 111,59 | 111,59 | 0,00 | 91,97 | 53,36 | 38,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,32 |
| 15.12.2023 | 24,00 | | 112,66 | 112,66 | 0,00 | 90,33 | 52,72 | 37,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,24 |
| 16.12.2023 | 24,00 | | 113,19 | 113,19 | 0,00 | 89,34 | 52,58 | 36,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,17 |
| 17.12.2023 | 24,00 | | 99,24 | 99,24 | 0,00 | 86,48 | 49,45 | 37,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,68 |
| 18.12.2023 | 24,00 | | 105,84 | 105,84 | 0,00 | 82,59 | 48,93 | 33,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,57 |
| 19.12.2023 | 24,00 | | 107,65 | 107,65 | 0,00 | 79,45 | 48,02 | 31,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,39 |
| 20.12.2023 | 24,00 | | 112,64 | 112,64 | 0,00 | 79,56 | 48,79 | 30,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,47 |
| 21.12.2023 | 24,00 | | 112,27 | 112,27 | 0,00 | 79,85 | 48,87 | 30,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,48 |
| 22.12.2023 | 24,00 | | 112,37 | 112,37 | 0,00 | 79,69 | 48,81 | 30,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,47 |
| Среднее | 24,00 | | 111,37 | 111,37 | 0,00 | 89,73 | 51,89 | 37,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,22 |
| Итого | 720,00 | | 3341,09 | 3341,09 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126,64 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,47** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **126,64** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Гкал

куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 88c45885-a02d-468f-8057-043cc3f616d4

Представитель теплоснабжающей организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.12.23 09:03 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A