Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2023

Абонент: ЖКС-2 Невского Района | Договор: 9105 038 1 | Телефон | Узел учета: СЦО - ГВС

Адрес: г Санкт-Петербург, Шелгунова 10 : СЦО - ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 10 | Кол.УУТЭ

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 611-47-06 | График

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 10_СЦО - ГВС_декабрь_Н | Тхв, гр.С= 0.03

Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 | Режим (схема) | Приборы УУТЭ поверены до: 14.07.2025

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-н	Преобр.давления		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-н	Преобр.давления		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-н	Преобр.давления		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-н	Преобр.давления		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-Tхв)-M2*(T2-Tхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2023 - 23.12.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.2023	24.00	-	153.86	143.78	10.08	84.11	59.09	25.02	7.00	5.00		75.87	66.76	9.11	78.28	68.19	10.09	-	84.21	68.75				4.45
24.11.2023	24.00	-	158.98	148.34	10.64	86.69	61.38	25.31	7.00	5.00		78.55	68.81	9.74	81.19	70.49	10.70	-	86.81	71.39				4.69
25.11.2023	24.00	-	156.13	144.02	12.11	88.66	61.75	26.91	7.00	5.00		77.99	66.90	11.09	80.71	68.50	12.21	-	88.77	72.41				4.96
26.11.2023	24.00	-	153.79	141.00	12.79	87.93	60.61	27.32	7.00	5.00		77.27	65.49	11.78	79.90	67.01	12.89	-	88.03	71.49				4.99
27.11.2023	24.00	-	151.44	141.03	10.41	89.72	62.37	27.35	7.00	5.00		78.27	68.34	9.93	81.06	70.02	11.04	-	89.84	73.26				4.80
28.11.2023	24.00	-	161.94	149.76	12.18	88.39	62.40	25.99	7.00	5.00		80.70	69.53	11.17	83.48	71.21	12.27	-	88.49	72.77				4.98
29.11.2023	24.00	-	158.71	148.30	10.41	89.61	63.02	26.59	7.00	5.00		78.23	68.93	9.30	81.01	70.61	10.40	-	89.72	73.58				4.89
30.11.2023	24.00	-	159.92	148.55	11.37	89.59	62.89	26.70	7.00	5.00		79.24	69.08	10.16	82.06	70.76	11.30	-	89.68	73.52				5.00
01.12.2023	24.00	-	159.18	149.34	9.84	88.83	62.70	26.13	7.00	5.00		78.23	69.45	8.78	80.95	71.13	9.82	-	88.94	73.10				4.79
02.12.2023	24.00	-	160.39	148.75	11.64	88.80	62.65	26.15	7.00	5.00		79.69	69.10	10.59	82.48	70.78	11.70	-	88.89	73.13				4.93
03.12.2023	24.00	-	159.75	146.92	12.83	88.18	62.13	26.05	7.00	5.00		80.05	68.21	11.84	82.79	69.89	12.90	-	88.27	72.53				4.97
04.12.2023	24.00	-	158.55	147.68	10.87	88.79	62.42	26.37	7.00	5.00		78.42	68.65	9.77	81.15	70.33	10.82	-	88.88	72.83				4.87
05.12.2023	24.00	-	157.15	146.88	10.27	89.87	62.70	27.17	7.00	5.00		77.47	68.25	9.22	80.23	69.93	10.30	-	89.99	73.41				4.93
06.12.2023	24.00	-	154.52	143.72	10.80	91.39	62.37	29.02	7.00	5.00		76.51	66.80	9.71	79.33	68.47	10.86	-	91.52	73.74				5.17
07.12.2023	24.00	-	156.20	145.76	10.44	93.06	63.28	29.78	7.00	5.00		77.08	67.86	9.22	80.01	69.57	10.44	-	93.15	75.03				5.33
08.12.2023	24.00	-	156.79	145.83	10.96	93.28	63.10	30.18	7.00	5.00		77.63	67.94	9.69	80.61	69.65	10.96	-	93.38	75.11				5.44
09.12.2023	24.00	-	158.28	147.85	10.43	94.18	63.92	30.26	7.00	5.00		77.99	68.83	9.16	81.02	70.62	10.40	-	94.30	75.87				5.47
10.12.2023	24.00	-	158.71	146.00	12.71	94.10	63.95	30.15	7.00	5.00		79.50	67.95	11.55	82.55	69.69	12.86	-	94.19	75.92				5.62
11.12.2023	24.00	-	158.64	147.87	10.77	93.36	64.03	29.33	7.00	5.00		78.31	68.91	9.40	81.31	70.68	10.63	-	93.46	75.66				5.35
12.12.2023	24.00	-	160.03	149.74	10.29	90.95	63.48	27.47	7.00	5.00		78.68	69.78	8.90	81.57	71.50	10.07	-	91.04	74.31				5.06
13.12.2023	24.00	-	163.44	152.96	10.48	90.36	63.98	26.38	7.00	5.00		80.41	71.23	9.18	83.35	73.02	10.33	-	90.48	74.40				4.99
14.12.2023	24.00	-	160.54	150.13	10.41	89.90	63.38	26.52	7.00	5.00		79.03	69.98	9.05	81.83	71.69	10.14	-	90.01	73.78				4.93
15.12.2023	24.00	-	158.78	148.11	10.67	89.53	62.72	26.81	7.00	5.00		78.23	69.16	9.07	80.97	70.84	10.13	-	89.64	73.19				4.94
16.12.2023	24.00	-	159.11	147.48	11.63	89.19	62.74	26.45	7.00	5.00		78.91	68.88	10.03	81.69	70.56	11.13	-	89.27	73.13				4.95
17.12.2023	24.00	-	154.13	141.98	12.15	86.27	61.52	24.75	7.00	5.00		80.61	69.01	11.60	83.26	70.56	12.70	-	86.20	71.05				4.57
18.12.2023	24.00	-	157.17	146.11	11.06	83.05	59.83	23.22	7.00	5.00		77.79	68.20	9.59	80.23	69.64	10.59	-	83.13	68.72				4.32
19.12.2023	24.00	-	159.53	148.22	11.31	80.24	58.51	21.73	7.00	5.00		79.16	69.03	10.13	81.46	70.46	11.00	-	80.31	66.77				4.14
20.12.2023	24.00	-	159.76	146.50	13.26	78.31	57.37	20.94	7.00	5.00		79.29	69.06	10.23	81.49	70.38	11.11	-	78.39	65.20				4.11
21.12.2023	24.00	-	151.23	128.07	23.16	80.21	69.09	11.12	7.00	5.00		75.06	65.52	9.54	77.25	66.80	10.45	-	80.31	66.09				3.30
22.12.2023	24.00	-	152.92	140.55	12.37	79.90	58.42	21.48	7.00	5.00		76.36	65.61	10.75	78.56	66.93	11.63	-	79.97	65.79				4.02
Среднее	24.00	-	157.65	146.04	11.61	88.22	62.26	25.96	7.00	5.00		78.35	68.38	9.98	81.06	70.00	11.06	-	88.31	72.20				4.83
Итого	720.00		4729.57	4381.23	348.34							2350.53	2051.25	299.28	2431.78	2099.91	331.87	0.00						144.96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.12.2023 03:00:00	87858.05	82796.28	48843.36	40691.86	50127.16	41447.75	1968.75	265.23	18129.00
	22.12.2023 02:00:00	88002.87	82927.23	48915.47	40754.44	50201.36	41511.54	1971.37	266.17	18153.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему: куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: 0.03 °C = -0.07 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 144.89 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 331.87 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2023г.