Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО - ГВС
Обслуживающая организация:
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9103.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Телефон: (812) 313 47 06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО - ГВС
Код УУТЭ

график

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 6 СЦО - ГВС декабрь Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763
Режим (схема):

Подающ. тр.(М1):	расходомер	ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30
Обратн. тр.(М2):	расходомер	ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер	ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер	ПРЭМ 20	Gmin= 0.048	Gmax= 12
тр.подпитки(V5):	расходомер		Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 03.08.2025

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0.03

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(п1-пхв)-M2*(п2-пхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2023 - 23.12.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.2023	24.00	-	143.80	133.58	10.22	84.46	59.19	25.27	7.00	5.00		43.44	34.96	8.48	44.85	35.69	9.16	-	84.31	66.61				4.25
24.11.2023	24.00	-	148.59	140.15	8.44	87.06	61.94	25.12	7.00	5.00		43.66	36.93	6.73	45.10	37.73	7.37	-	87.14	69.73				4.27
25.11.2023	24.00	-	134.76	125.58	9.18	89.07	61.06	28.01	7.00	5.00		37.09	29.48	7.61	38.35	30.11	8.24	-	89.04	68.30				4.35
26.11.2023	24.00	-	139.83	128.14	11.69	88.39	60.23	28.16	7.00	5.00		40.53	31.05	9.48	41.96	31.71	10.25	-	88.45	67.98				4.65
27.11.2023	24.00	-	145.36	134.52	10.84	90.23	62.58	27.65	7.00	5.00		42.39	33.92	8.47	43.91	34.69	9.22	-	90.24	70.44				4.71
28.11.2023	24.00	-	154.36	144.30	10.06	88.81	63.63	25.18	7.00	5.00		48.04	40.24	7.80	49.70	41.21	8.49	-	88.89	72.09				4.54
29.11.2023	24.00	-	152.35	142.74	9.61	90.01	63.98	26.03	7.00	5.00		47.04	39.52	7.52	48.72	40.47	8.25	-	90.10	72.58				4.59
30.11.2023	24.00	-	152.41	143.10	9.31	90.03	64.08	25.95	7.00	5.00		47.29	40.09	7.20	48.97	41.05	7.92	-	90.11	72.66				4.56
01.12.2023	24.00	-	153.98	143.99	9.99	89.26	64.07	25.19	7.00	5.00		49.12	41.08	8.04	50.80	42.08	8.72	-	89.36	72.74				4.53
02.12.2023	24.00	-	155.28	144.29	10.99	89.24	63.98	25.26	7.00	5.00		50.09	41.00	9.09	51.82	42.00	9.82	-	89.34	72.84				4.64
03.12.2023	24.00	-	155.04	143.23	11.81	88.63	63.40	25.23	7.00	5.00		50.85	40.96	9.89	52.57	41.94	10.63	-	88.73	72.41				4.67
04.12.2023	24.00	-	153.98	143.67	10.31	89.22	63.71	25.51	7.00	5.00		50.09	41.80	8.29	51.77	42.80	8.97	-	89.30	72.77				4.60
05.12.2023	24.00	-	151.12	141.07	10.05	90.30	63.66	26.64	7.00	5.00		48.22	40.20	8.02	49.91	41.17	8.74	-	90.38	72.91				4.68
06.12.2023	24.00	-	146.37	136.18	10.19	91.86	63.17	28.69	7.00	5.00		45.43	37.44	7.99	47.11	38.32	8.79	-	91.93	72.48				4.85
07.12.2023	24.00	-	146.13	134.76	11.37	93.57	63.65	29.92	7.00	5.00		44.46	35.41	9.05	46.14	36.28	9.86	-	93.63	72.88				5.11
08.12.2023	24.00	-	144.73	134.34	10.39	93.80	63.43	30.37	7.00	5.00		43.96	35.81	8.15	45.64	36.67	8.97	-	93.85	72.97				5.07
09.12.2023	24.00	-	147.14	137.80	9.34	94.67	64.78	29.89	7.00	5.00		44.40	37.34	7.06	46.08	38.28	7.80	-	94.73	74.57				5.02
10.12.2023	24.00	-	147.54	135.25	12.29	94.65	64.77	29.88	7.00	5.00		45.12	35.10	10.02	46.84	35.98	10.86	-	94.71	74.08				5.22
11.12.2023	24.00	-	150.25	140.21	10.04	93.94	65.29	28.65	7.00	5.00		46.77	38.90	7.87	48.57	39.92	8.65	-	94.02	74.94				4.97
12.12.2023	24.00	-	157.09	147.20	9.89	91.49	65.45	26.04	7.00	5.00		51.91	44.17	7.74	53.83	45.29	8.54	-	91.56	75.31				4.75
13.12.2023	24.00	-	165.29	155.27	10.02	90.88	66.44	24.44	7.00	5.00		56.38	48.54	7.84	58.46	49.84	8.62	-	90.96	76.35				4.72
14.12.2023	24.00	-	163.01	152.91	10.10	90.46	65.98	24.48	7.00	5.00		56.10	48.04	8.06	58.12	49.31	8.81	-	90.56	75.77				4.67
15.12.2023	24.00	-	162.18	151.78	10.40	90.11	65.46	24.65	7.00	5.00		55.98	47.62	8.36	57.93	48.85	9.08	-	90.22	75.27				4.69
16.12.2023	24.00	-	164.50	153.79	10.71	89.79	65.68	24.11	7.00	5.00		57.16	48.64	8.52	59.19	49.89	9.30	-	89.89	75.44				4.68
17.12.2023	24.00	-	171.41	160.15	11.26	86.74	64.97	21.77	7.00	5.00		62.19	53.06	9.13	64.34	54.37	9.97	-	86.79	74.25				4.47
18.12.2023	24.00	-	172.99	162.43	10.56	83.56	63.37	20.19	7.00	5.00		64.76	55.80	8.96	66.79	57.17	9.62	-	83.69	72.37				4.17
19.12.2023	24.00	-	177.01	166.67	10.34	80.92	62.08	18.84	7.00	5.00		66.58	57.74	8.84	68.57	59.07	9.50	-	81.04	70.57				3.99
20.12.2023	24.00	-	175.84	163.81	12.03	78.94	60.35	18.59	7.00	5.00		66.59	55.98	10.61	68.44	57.20	11.24	-	79.06	68.66				4.00
21.12.2023	24.00	-	165.34	152.89	12.45	80.88	60.64	20.24	7.00	5.00		59.91	49.43	10.48	61.65	50.51	11.14	-	80.99	69.09				4.11
22.12.2023	24.00	-	168.12	156.57	11.55	80.49	60.63	19.86	7.00	5.00		61.47	51.77	9.70	63.27	52.90	10.37	-	80.62	69.09				4.05
Среднее	24.00	-	155.53	145.01	10.51	88.72	63.39	25.33	7.00	5.00		50.90	42.40	8.50	52.65	43.42	9.23	-	88.79	72.27				4.59
Итого	720.00		4665.80	4350.37	315.43							1527.02	1272.02	255.00	1579.40	1302.50	276.90	0.00						137.58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.12.2023 03:00:00	102030.95	95929.52	60543.39	53128.78	62179.67	54312.10	1986.03	367.23	18064.00
	22.12.2023 02:00:00	102196.58	96082.86	60603.54	53178.58	62241.56	54362.99	1990.12	367.98	18088.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:				час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему				куб.м;
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды	0.03 °C	=	-0.05	Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):			**137.54**	Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.			**276.90**	куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2023г.