

# Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.11.2023 по 19.12.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"  
 Адрес: ПРИБРЕЖНАЯ УЛ, Д.2/41[ГВС]  
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02  
 Номер прибора: 44596  
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков  
 V1гвс,м3: -  
 V2гвс,м3: -  
 Wгвс,Гкал: -  
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.11.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.37	65	7	21.51	43.7	6.5	21.3	14.86	1.423	1.423
24.11.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.68	65	7	17.47	41.5	6.5	23.6	16.21	1.466	1.466
25.11.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.63	64.6	7	16.65	40.2	6.5	24.4	15.98	1.439	1.439
26.11.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.58	65.2	7	16.74	40.9	6.5	24.3	18.84	1.633	1.633
27.11.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.76	64.9	7	17.34	40.7	6.5	24.2	16.42	1.486	1.486
28.11.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.63	64.9	7	17.93	41	6.5	24	15.7	1.449	1.449
29.11.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.85	65.1	7	17.96	41.3	6.5	23.8	14.89	1.396	1.396
30.11.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.18	64.7	7	17.7	42.3	6.5	22.4	15.48	1.398	1.398
01.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.71	64.7	7	17.81	42	6.5	22.7	14.9	1.368	1.368
02.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.14	64.7	7	17.51	41.7	6.5	23.1	15.63	1.416	1.416
03.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.46	65.4	7	17.62	42.3	6.5	23.1	19.84	1.705	1.705
04.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.41	64.8	7	17.75	41.8	6.5	23	15.66	1.424	1.424
05.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.43	64.7	7	17.65	42.6	6.5	22.1	14.78	1.345	1.345
06.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.1	64.6	7	16.34	41.1	6.5	23.5	17.76	1.532	1.532
07.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.84	64.4	7	16.84	40.3	6.5	24.1	16	1.436	1.436
08.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.05	67.1	7	32.48	51.6	6.5	15.6	8.57	1.081	1.081
09.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.5	65.3	7	5.88	44.4	6.5	20.9	15.62	1.143	1.143
10.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.73	65.6	7	17.22	41.7	6.5	23.9	21.51	1.821	1.821
11.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.48	64.9	7	17.85	40.6	6.5	24.4	15.63	1.45	1.45
12.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.39	65.3	7	18.85	41.8	6.5	23.5	16.54	1.523	1.523
13.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.41	65.2	7	18.97	41.8	6.5	23.5	15.44	1.453	1.453
14.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.06	65.1	7	18.1	41.2	6.5	23.9	15.96	1.472	1.472
15.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.76	64.9	7	17.82	40.8	6.5	24.1	14.94	1.4	1.4
16.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.01	65.3	7	18.12	41.5	6.5	23.8	16.89	1.533	1.533
17.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.73	66.1	7	18.49	42.9	6.5	23.1	22.24	1.897	1.897
18.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.65	65.5	7	19.26	43	6.5	22.5	17.39	1.571	1.571
19.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.73	65.3	7	19.1	42.7	6.5	22.6	17.63	1.582	1.582
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.38	65.2	7	18.036	42.4	6.5	22.8	16.345		
Итого		648	0			0				0	0	928.27			486.96				441.31	39.843	39.843
Досчёт			0			0				0	0	429.171			222.617				206.554	18.699	18.699
Снятие			0			0				0	0	-280.491			-149.28				-131.211	-11.974	-11.974
Сумма			0			0				0	0	1076.95			560.297				516.653	46.568	46.568

Итого потребление за расчетный месяц  
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 516.65 W гвс (Гкал) = 46.47 W без гвс (Гкал) = 0.0  
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.12.20 17:07  
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят ✓  
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись \_\_\_\_\_/

