

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.11.2023 по 19.12.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.19[ГВС (НА ВВОДЕ)]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 44915
 Схема измерения: СИ-5


Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.11.2023 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.77 | 69.2 | 6.5 | 230.113 | 62.9 | 6 | 6.3 | 18.657 | 2.734 | 2.734 |
| 24.11.2023 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.77 | 69.2 | 6.5 | 230.113 | 62.9 | 6 | 6.3 | 18.657 | 2.734 | 2.734 |
| 25.11.2023 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.77 | 69.2 | 6.5 | 230.113 | 62.9 | 6 | 6.3 | 18.657 | 2.734 | 2.734 |
| 26.11.2023 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.77 | 69.2 | 6.5 | 230.113 | 62.9 | 6 | 6.3 | 18.657 | 2.734 | 2.734 |
| 27.11.2023 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.77 | 69.3 | 6.5 | 230.113 | 62.9 | 6 | 6.3 | 18.657 | 2.734 | 2.734 |
| 28.11.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.37 | 69.2 | 6.5 | 227.71 | 62.8 | 6 | 6.3 | 17.66 | 2.66 | 2.66 |
| 29.11.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.25 | 69.2 | 6.5 | 231.9 | 63 | 6 | 6.2 | 19.35 | 2.782 | 2.782 |
| 30.11.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.71 | 69.2 | 6.5 | 230.73 | 62.9 | 6 | 6.3 | 18.98 | 2.76 | 2.76 |
| 01.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.13 | 69.2 | 6.5 | 230.97 | 63 | 6 | 6.2 | 19.16 | 2.746 | 2.746 |
| 02.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.2 | 69.2 | 6.5 | 229.46 | 63 | 6 | 6.1 | 21.74 | 2.905 | 2.905 |
| 03.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8 | 69.2 | 6.5 | 237.71 | 63.3 | 6 | 6 | 23.09 | 3.015 | 3.015 |
| 04.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.57 | 69.2 | 6.5 | 240.64 | 63.3 | 6 | 5.9 | 16.93 | 2.587 | 2.587 |
| 05.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.66 | 69.3 | 6.5 | 242.16 | 63.3 | 6 | 6 | 14.5 | 2.462 | 2.462 |
| 06.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.81 | 69.1 | 6.5 | 231.37 | 62.8 | 6 | 6.3 | 19.44 | 2.796 | 2.796 |
| 07.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4 | 69.3 | 6.5 | 228.14 | 62.7 | 6 | 6.5 | 17.26 | 2.683 | 2.683 |
| 08.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.63 | 69.3 | 6.5 | 229.22 | 62.8 | 6 | 6.4 | 17.41 | 2.682 | 2.682 |
| 09.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.46 | 69.3 | 6.5 | 232.31 | 62.9 | 6 | 6.4 | 20.15 | 2.878 | 2.878 |
| 10.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.88 | 69.2 | 6.5 | 232.85 | 63 | 6 | 6.3 | 26.03 | 3.262 | 3.262 |
| 11.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.68 | 69.2 | 6.5 | 232.13 | 63 | 6 | 6.2 | 19.55 | 2.787 | 2.787 |
| 12.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.96 | 69.2 | 6.5 | 234.61 | 63.2 | 6 | 6.1 | 18.35 | 2.689 | 2.689 |
| 13.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.26 | 69.1 | 6.5 | 234.49 | 63.1 | 6 | 6 | 18.77 | 2.704 | 2.704 |
| 14.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.93 | 69.3 | 6.5 | 238.83 | 63.2 | 6 | 6.1 | 18.1 | 2.721 | 2.721 |
| 15.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.54 | 69.3 | 6.5 | 236.91 | 63.1 | 6 | 6.2 | 18.63 | 2.755 | 2.755 |
| 16.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.96 | 69.3 | 6.5 | 233.92 | 63 | 6 | 6.3 | 21.04 | 2.93 | 2.93 |
| 17.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.97 | 69.1 | 6.5 | 227.01 | 63 | 6 | 6.2 | 26.96 | 3.267 | 3.267 |
| 18.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.69 | 69.2 | 6.5 | 230.34 | 63 | 6 | 6.2 | 19.35 | 2.767 | 2.767 |
| 19.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.61 | 69.1 | 6.5 | 233.45 | 63.1 | 6 | 6.1 | 20.16 | 2.806 | 2.806 |
| Среднее | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.975 | 69.2 | 6.5 | 232.497 | 63 | 6 | 6.2 | 19.478 | | |
| Итого | | 528 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 6803.32 | | | 6277.425 | | | | 525.895 | 75.315 | 75.315 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 3047.931 | | | 2802.771 | | | | 245.16 | 34.199 | 34.199 |
| Снятие | | | | | | | | | | | | -1526.688 | | | -1354.28 | | | | -150.857 | -25.707 | -25.707 |
| Сумма | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 8324.563 | | | 7725.916 | | | | 620.198 | 83.807 | 83.807 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 620.20 W гвс (Гкал) = 83.69 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.12.20 17:07
 Комментарий ответственного лица : Принят.



/Подпись _____/

