Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8793.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 7_СЦО+ГВС_март_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 1.45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.191 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2024 - 23.03.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2024	24.00	-	79.37	71.44	7.93	77.84	49.03	28.81	7.00	5.00		7.12	-	-	7.31	-	7.31	-	76.32	-				2.68
24.02.2024	24.00	-	79.92	71.22	8.70	75.76	48.26	27.50	7.00	5.00		7.86	-	-	8.06	-	8.06	-	74.52	-				2.62
25.02.2024	24.00	-	81.16	71.36	9.80	76.48	48.68	27.80	7.00	5.00		8.95	-	-	9.16	-	9.16	-	75.06	-				2.74
26.02.2024	24.00	-	78.84	70.52	8.32	75.13	47.87	27.26	7.00	5.00		7.54	-	-	7.72	-	7.72	-	73.71	-				2.55
27.02.2024	24.00	-	78.87	70.42	8.45	72.57	46.63	25.94	7.00	5.00		7.72	-	-	7.86	-	7.86	-	71.36	-				2.44
28.02.2024	24.00	-	78.93	70.20	8.73	70.14	45.24	24.90	7.00	5.00		7.91	-	-	8.10	-	8.10	-	69.11	-				2.36
29.02.2024	24.00	-	78.41	69.71	8.70	70.30	45.14	25.16	7.00	5.00		7.93	-	-	8.09	-	8.09	-	69.20	-				2.37
01.03.2024	24.00	-	78.60	69.33	9.27	70.07	44.77	25.30	7.00	5.00		8.45	-	-	8.64	-	8.64	-	69.01	-				2.41
02.03.2024	24.00	-	78.17	69.87	8.30	70.42	45.02	25.40	7.00	5.00		7.43	-	-	7.61	-	7.61	-	69.30	-				2.36
03.03.2024	24.00	-	79.45	70.05	9.40	70.46	45.44	25.02	7.00	5.00		8.59	-	-	8.77	-	8.77	-	69.28	-				2.42
04.03.2024	24.00	-	78.42	69.98	8.44	71.64	45.88	25.76	7.00	5.00		7.62	-	-	7.79	-	7.79	-	70.55	-				2.41
05.03.2024	24.00	-	78.47	69.76	8.71	73.76	46.60	27.16	7.00	5.00		7.95	-	-	8.13	-	8.13	-	72.89	-				2.54
06.03.2024	24.00	-	76.67	68.17	8.50	68.76	44.18	24.58	7.00	5.00		7.89	-	-	8.06	-	8.06	-	66.95	-				2.26
07.03.2024	24.00	-	77.97	70.04	7.93	76.90	47.54	29.36	7.00	5.00		7.20	-	-	7.38	-	7.38	-	75.85	-				2.67
08.03.2024	24.00	-	77.42	69.12	8.30	79.03	48.83	30.20	7.00	5.00		7.53	-	-	7.73	-	7.73	-	77.65	-				2.75
09.03.2024	24.00	-	76.05	68.48	7.57	78.26	48.19	30.07	7.00	5.00		6.76	-	-	6.95	-	6.95	-	76.87	-				2.65
10.03.2024	24.00	-	79.09	69.49	9.60	78.86	48.43	30.43	7.00	5.00		8.71	-	-	8.93	-	8.93	-	77.77	-				2.88
11.03.2024	24.00	-	78.37	70.13	8.24	79.20	48.89	30.31	7.00	5.00		7.40	-	-	7.59	-	7.59	-	77.72	-				2.78
12.03.2024	24.00	-	78.43	69.76	8.67	77.41	48.31	29.10	7.00	5.00		7.83	-	-	8.03	-	8.03	-	75.95	-				2.70
13.03.2024	24.00	-	78.62	69.87	8.75	74.82	47.29	27.53	7.00	5.00		7.96	-	-	8.17	-	8.17	-	73.59	-				2.58
14.03.2024	24.00	-	79.07	70.37	8.70	72.32	46.39	25.93	7.00	5.00		7.99	-	-	8.16	-	8.16	-	70.92	-				2.45
15.03.2024	24.00	-	78.84	70.92	7.92	69.58	45.51	24.07	7.00	5.00		7.18	-	-	7.32	-	7.32	-	68.19	-				2.26
16.03.2024	24.00	-	79.28	70.33	8.95	67.44	44.64	22.80	7.00	5.00		8.20	-	-	8.37	-	8.37	-	66.45	-				2.21
17.03.2024	24.00	-	76.25	68.01	8.24	67.45	43.96	23.49	7.00	5.00		7.57	-	-	7.75	-	7.75	-	66.56	-				2.16
18.03.2024	24.00	-	75.44	66.73	8.71	67.74	43.06	24.68	7.00	5.00		8.07	-	-	8.23	-	8.23	-	66.94	-				2.24
19.03.2024	24.00	-	76.47	67.74	8.73	69.32	44.08	25.24	7.00	5.00		7.99	-	-	8.15	-	8.15	-	68.36	-				2.32
20.03.2024	24.00	-	77.38	68.77	8.61	68.42	44.06	24.36	7.00	5.00		7.84	-	-	8.03	-	8.03	-	67.40	-				2.27
21.03.2024	24.00	-	78.59	69.62	8.97	68.59	44.27	24.32	7.00	5.00		8.22	-	-	8.41	-	8.41	-	67.69	-				2.31
22.03.2024	24.00	-	78.67	69.70	8.97	68.24	44.25	23.99	7.00	5.00		8.26	-	-	8.43	-	8.43	-	67.35	-				2.29
Среднее	24.00	-	78.32	69.69	8.62	72.65	46.22	26.43	7.00	5.00		7.85	-	-	8.03	-	8.03	-	71.47	-				2.47
Итого	696.00		2271.22	2021.11	250.11							227.67	0.00	0.00	232.93	0.00	232.93	0.00						71.64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.03.2024 03:00:00	55028.02	47867.65	6796.69	-	6966.81	-	1861.18	504.73	21665.00
	22.03.2024 00:00:00	55097.20	47928.53	6804.31	-	6974.61	-	1863.24	505.25	21686.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1.45 °C = -0.33 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **71.31** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **232.93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2024г.