Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2024

Абонент: ЖСК "Невского Района" | Договор: 0971 038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 72 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 72_СЦО+ГВС_март_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 0.5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.327 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1868

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0849

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ","Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2024 - 23.03.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2024	24 00	-	172.39	157.61	14.78	80.87	53.17	27.70	7.00	5.00		47.97	-	-	49.37	-	49.37	-	80.73	-				5.57
24.02.2024	24 00	-	172.03	155.01	17.02	79.63	52.44	27.19	7.00	5.00		48.67	-	-	50.05	-	50.05	-	79.50	-				5.57
25.02.2024	24 00	-	172.47	153.77	18.70	79.20	52.20	27.00	7.00	5.00		49.27	-	-	50.64	-	50.64	-	79.10	-				5.64
26.02.2024	24 00	-	170.21	154.48	15.73	78.79	51.86	26.93	7.00	5.00		47.41	-	-	48.72	-	48.72	-	78.67	-				5.41
27.02.2024	24 00	-	170.30	153.87	16.43	77.33	51.04	26.29	7.00	5.00		47.82	-	-	49.11	-	49.11	-	77.21	-				5.32
28.02.2024	24 00	-	168.79	153.04	15.75	75.34	49.75	25.59	7.00	5.00		47.36	-	-	48.57	-	48.57	-	75.25	-				5.11
29.02.2024	24 00	-	168.85	152.16	16.69	75.30	49.59	25.71	7.00	5.00		47.83	-	-	49.03	-	49.03	-	75.23	-				5.18
01.03.2024	24 00	-	167.14	150.81	16.33	75.04	49.13	25.91	7.00	5.00		47.31	-	-	48.52	-	48.52	-	74.96	-				5.14
02.03.2024	24 00	-	168.65	151.55	17.10	74.56	49.12	25.44	7.00	5.00		47.89	-	-	49.10	-	49.10	-	74.46	-				5.14
03.03.2024	24 00	-	170.79	149.82	20.97	74.67	49.28	25.39	7.00	5.00		49.85	-	-	51.12	-	51.12	-	74.57	-				5.37
04.03.2024	24 00	-	166.78	150.58	16.20	75.64	49.50	26.14	7.00	5.00		47.22	-	-	48.45	-	48.45	-	75.54	-				5.16
05.03.2024	24 00	-	165.96	149.57	16.39	77.25	50.00	27.25	7.00	5.00		47.13	-	-	48.41	-	48.41	-	77.20	-				5.35
06.03.2024	24 00	-	166.36	149.78	16.58	79.22	50.88	28.34	7.00	5.00		47.35	-	-	48.67	-	48.67	-	79.11	-				5.56
07.03.2024	24 00	-	166.30	150.23	16.07	80.86	51.68	29.18	7.00	5.00		47.04	-	-	48.44	-	48.44	-	80.76	-				5.69
08.03.2024	23 00	-	163.63	146.42	17.21	82.10	53.21	28.89	7.00	5.00		48.43	-	-	49.87	-	49.87	-	81.99	-				5.65
09.03.2024	24 00	-	168.12	151.40	16.72	82.72	53.22	29.50	7.00	5.00		47.51	-	-	48.96	-	48.96	-	82.61	-				5.86
10.03.2024	24 00	-	169.56	151.28	18.28	82.74	53.26	29.48	7.00	5.00		48.54	-	-	49.99	-	49.99	-	82.62	-				5.98
11.03.2024	24 00	-	169.42	152.91	16.51	81.66	52.88	28.78	7.00	5.00		47.60	-	-	49.00	-	49.00	-	81.54	-				5.76
12.03.2024	24 00	-	170.75	153.56	17.19	81.87	52.91	28.96	7.00	5.00		48.16	-	-	49.60	-	49.60	-	81.76	-				5.86
13.03.2024	24 00	-	169.29	152.77	16.52	79.55	51.88	27.67	7.00	5.00		47.57	-	-	48.92	-	48.92	-	79.42	-				5.55
14.03.2024	24 00	-	169.61	154.04	15.57	78.48	51.65	26.83	7.00	5.00		47.12	-	-	48.42	-	48.42	-	78.40	-				5.36
15.03.2024	24 00	-	171.26	153.95	17.31	74.71	50.27	24.44	7.00	5.00		48.26	-	-	49.49	-	49.49	-	74.57	-				5.06
16.03.2024	24 00	-	170.15	152.84	17.31	71.88	48.88	23.00	7.00	5.00		48.22	-	-	49.36	-	49.36	-	71.81	-				4.76
17.03.2024	24 00	-	59.86	63.07	-3.21	70.51	48.22	22.29	7.00	5.00		23.34	-	-	23.75	-	23.75	-	62.26	-				1.19
18.03.2024	24 00	-	95.91	89.00	6.91	72.62	46.41	26.21	7.00	5.00		32.65	-	-	33.33	-	33.33	-	66.33	-				2.85
19.03.2024	24 00	-	157.36	139.11	18.25	71.72	47.36	24.36	7.00	5.00		42.19	-	-	43.14	-	43.14	-	71.60	-				4.70
20.03.2024	24 00	-	162.31	143.57	18.74	72.07	48.10	23.97	7.00	5.00		43.54	-	-	44.57	-	44.57	-	72.00	-				4.80
21.03.2024	24 00	-	162.43	145.48	16.95	72.46	48.88	23.58	7.00	5.00		42.90	-	-	43.91	-	43.91	-	72.37	-				4.66
22.03.2024	24 00	-	165.64	147.85	17.79	72.11	49.13	22.98	7.00	5.00		43.89	-	-	44.94	-	44.94	-	72.05	-				4.69
Среднее	23.97	-	161.80	145.85	15.96	76.93	50.55	26.38	7.00	5.00		45.86	-	-	47.08	-	47.08	-	76.33	-				5.10
Итого	695.00		4692.32	4229.53	462.79							1330.04	0.00	0.00	1365.45	0.00	1365.45	0.00						147.91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.03.2024 09:00:00	94330.84	82866.87	38994.57	-	40047.32	-	3278.80	2999.81	19638.00
	22.03.2024 00:00:00	94433.33	82957.53	39022.13	-	40075.53	-	3281.85	3001.83	19653.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °C = -0.24 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **147.67** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **472.23** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2024г.