Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2024

Абонент: ЖСК "Невский Разъезд" Договор: 9002.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 89-3_СЦО+ГВС_март_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 01.06.2099 Тхв, гр.С= 0.5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1078

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.049

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2024 - 23.03.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2024	24.00	-	119.60	109.35	10.25	80.43	50.00	30.43	7.00	5.00		9.12	0.00	9.12	9.38	0.00	9.38	-	79.65	53.46				4.16
24.02.2024	24.00	-	118.79	108.70	10.09	79.09	49.39	29.70	7.00	5.00		9.03	0.00	9.03	9.29	0.00	9.29	-	78.41	52.82				4.03
25.02.2024	24.00	-	120.11	108.06	12.05	78.73	49.12	29.61	7.00	5.00		10.94	0.00	10.94	11.23	0.00	11.23	-	78.25	52.56				4.15
26.02.2024	24.00	-	117.49	108.08	9.41	78.40	49.12	29.28	7.00	5.00		8.29	0.00	8.29	8.50	0.00	8.50	-	77.86	52.54				3.91
27.02.2024	24.00	-	118.27	107.75	10.52	77.03	48.39	28.64	7.00	5.00		9.42	0.00	9.42	9.65	0.00	9.65	-	76.68	51.82				3.90
28.02.2024	24.00	-	118.17	106.79	11.38	74.93	47.17	27.76	7.00	5.00		10.25	0.00	10.25	10.50	0.00	10.50	-	74.79	50.50				3.82
29.02.2024	24.00	-	117.52	106.42	11.10	74.80	46.91	27.89	7.00	5.00		9.93	0.00	9.93	10.19	0.00	10.19	-	74.78	50.24				3.80
01.03.2024	24.00	-	116.46	105.33	11.13	74.63	46.61	28.02	7.00	5.00		9.96	0.00	9.96	10.19	0.00	10.19	-	74.30	49.94				3.78
02.03.2024	24.00	-	117.53	105.88	11.65	74.07	46.46	27.61	7.00	5.00		10.46	0.00	10.46	10.76	0.00	10.76	-	73.83	49.71				3.79
03.03.2024	24.00	-	118.71	105.88	12.83	74.28	46.86	27.42	7.00	5.00		11.59	0.00	11.59	11.87	0.00	11.87	-	73.88	50.06				3.86
04.03.2024	24.00	-	116.37	105.23	11.14	74.95	46.81	28.14	7.00	5.00		10.08	0.00	10.08	10.32	0.00	10.32	-	74.59	50.07				3.80
05.03.2024	24.00	-	115.57	104.83	10.74	76.53	47.16	29.37	7.00	5.00		9.63	0.00	9.63	9.91	0.00	9.91	-	76.33	50.52				3.90
06.03.2024	24.00	-	115.87	105.13	10.74	78.70	48.18	30.52	7.00	5.00		9.69	0.00	9.69	9.94	0.00	9.94	-	78.22	51.74				4.06
07.03.2024	24.00	-	114.90	105.56	9.34	80.08	48.72	31.36	7.00	5.00		8.23	0.00	8.23	8.46	0.00	8.46	-	79.55	52.37				4.06
08.03.2024	24.00	-	118.88	107.82	11.06	81.57	49.90	31.67	7.00	5.00		9.90	0.00	9.90	10.18	0.00	10.18	-	81.06	53.63				4.32
09.03.2024	24.00	-	117.14	106.69	10.45	82.08	49.81	32.27	7.00	5.00		9.44	0.00	9.44	9.72	0.00	9.72	-	81.63	53.67				4.30
10.03.2024	24.00	-	118.85	106.61	12.24	82.21	49.82	32.39	7.00	5.00		11.13	0.00	11.13	11.45	0.00	11.45	-	81.80	53.73				4.46
11.03.2024	24.00	-	118.40	107.63	10.77	81.06	49.69	31.37	7.00	5.00		9.65	0.00	9.65	9.92	0.00	9.92	-	80.54	53.44				4.25
12.03.2024	24.00	-	119.59	108.79	10.80	81.34	50.18	31.16	7.00	5.00		9.67	0.00	9.67	9.93	0.00	9.93	-	80.82	53.92				4.27
13.03.2024	24.00	-	118.99	107.82	11.17	79.02	49.18	29.84	7.00	5.00		10.08	0.00	10.08	10.34	0.00	10.34	-	78.73	52.72				4.10
14.03.2024	24.00	-	119.09	108.42	10.67	77.98	48.99	28.99	7.00	5.00		9.53	0.00	9.53	9.78	0.00	9.78	-	77.91	52.60				3.98
15.03.2024	24.00	-	119.70	108.83	10.87	74.50	47.73	26.77	7.00	5.00		9.73	0.00	9.73	9.95	0.00	9.95	-	74.09	51.00				3.72
16.03.2024	24.00	-	119.75	107.56	12.19	71.33	46.08	25.25	7.00	5.00		11.08	0.00	11.08	11.30	0.00	11.30	-	71.02	49.10				3.59
17.03.2024	24.00	-	47.43	44.37	3.06	68.02	45.94	22.08	7.00	5.00		9.54	0.00	9.54	9.64	0.00	9.64	-	47.45	34.37				1.19
18.03.2024	24.00	-	103.26	91.85	11.41	70.53	41.61	28.92	7.00	5.00		12.02	0.00	12.02	12.25	0.00	12.25	-	69.92	43.79				3.46
19.03.2024	24.00	-	114.44	101.87	12.57	71.29	44.25	27.04	7.00	5.00		12.45	0.00	12.45	12.73	0.00	12.73	-	71.16	47.48				3.65
20.03.2024	24.00	-	116.88	105.53	11.35	71.49	45.03	26.46	7.00	5.00		11.03	0.00	11.03	11.27	0.00	11.27	-	71.42	48.29				3.60
21.03.2024	24.00	-	117.33	106.08	11.25	72.04	45.60	26.44	7.00	5.00		10.67	0.00	10.67	10.90	0.00	10.90	-	71.81	48.81				3.62
22.03.2024	24.00	-	59.87	57.02	2.85	68.43	45.49	22.94	7.00	5.00		12.80	0.00	12.80	12.99	0.00	12.99	-	51.06	38.15				1.51
Среднее	24.00	-	112.93	102.41	10.52	76.19	47.59	28.60	7.00	5.00		10.18	-	10.18	10.43	-	10.43	-	74.54	50.11				3.76
Итого	696.00		3274.96	2969.88	305.08							295.34	0.00	295.34	302.54	0.00	302.54	0.00						109.05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.03.2024 03:00:00	89824.73	81345.82	8043.07	0.43	8250.12	0.43	2682.39	443.67	22310.00
	22.03.2024 00:00:00	89928.22	81438.25	8053.61	0.43	8260.90	0.43	2685.63	444.18	22331.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °C = -0.15 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **108.90** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **302.54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2024г.