Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2024

Абонент: ЖСК Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 19 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 19 СЦО+ГВС март Н

Вычислитель: СПТ-943 № 14797 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 01.04.2025 | Tхв, гр.С= 1.45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1.4С	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1.4С	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1.32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
гр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
гр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.107

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2024 - 23.03.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2024	24.00		167.96	162.26	5.70	78.27	51.13	27.13	6.10	4.00		20.07	0.00	0.00	20.61	0.00	20.61	-	77.34	0.00				4.86
24.02.2024	24.00		167.75	161.68	6.07	76.19	50.22	25.97	6.10	4.00		20.60	0.00	0.00	21.13	0.00	21.13	-	75.37	0.00				4.67
25.02.2024	24.00		168.91	161.71	7.20	76.88	50.73	26.15	6.10	4.00		21.44	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	-	75.85	0.00				4.79
26.02.2024	24.00		165.93	159.98	5.95	75.58	50.06	25.52	6.10	4.00		20.05	0.00	0.00	20.56	0.00	20.56	-	74.67	0.00				4.54
27.02.2024	24.00		165.66	160.05	5.60	73.03	48.63	24.41	6.10	4.00		19.93	0.00	0.00	20.41	0.00	20.41	-	72.23	0.00				4.32
28.02.2024	24.00	2.	137.36	132.12	5.23	70.40	46.91	23.50	6.10	4.00		17.21	0.00	0.00	17.60	0.00	17.60	-	69.82	0.00				3.48
29.02.2024	24.00		164.97	158.28	6.69	70.65	46.76	23.89	6.10	4.00		21.16	0.00	0.00	21.64	0.00	21.64	-	69.94	0.00				4.26
01.03.2024	24.00		163.92	157.64	6.28	70.36	46.49	23.87	6.10	4.00		20.48	0.00	0.00	20.94	0.00	20.94	-	69.62	0.00				4.21
02.03.2024	24.00		165.48	158.42	7.06	70.65	46.65	24.00	6.10	4.00		21.44	0.00	0.00	21.92	0.00	21.92	-	69.93	0.00				4.31
03.03.2024	24.00		166.88	159.18	7.70	70.87	47.15	23.72	6.10	4.00		22.59	0.00	0.00	23.10	0.00	23.10	-	70.01	0.00				4.33
04.03.2024	24.00		164.95	159.48	5.47	71.78	47.58	24.19	6.10	4.00		20.32	0.00	0.00	20.79	0.00	20.79	-	71.15	0.00				4.26
05.03.2024	24.00		164.45	158.87	5.58	73.99	48.44	25.55	6.10	4.00		19.99	0.00	0.00	20.48	0.00	20.48	-	73.35	0.00				4.48
06.03.2024	24.00		160.39	154.41	5.98	69.59	45.94	23.65	6.10	4.00		20.37	0.00	0.00	20.80	0.00	20.80	-	67.43	0.00				4.07
07.03.2024	24.00		164.76	159.00	5.77	76.55	48.84	27.71	6.10	4.00		20.18	0.00	0.00	20.71	0.00	20.71	-	75.64	0.00				4.85
08.03.2024	24.00		162.52	157.51	5.01	79.48	50.61	28.88	6.10	4.00		19.03	0.00	0.00	19.56	0.00	19.56	-	78.50	0.00				4.96
09.03.2024	24.00		161.17	155.81	5.37	78.63	49.91	28.73	6.10	4.00		19.32	0.00	0.00	19.85	0.00	19.85	-	77.78	0.00				4.91
10.03.2024	24.00		164.00	157.75	6.25	79.21	50.22	28.99	6.10	4.00		20.27	0.00	0.00	20.83	0.00	20.83	-	78.50	0.00				5.08
11.03.2024	24.00		165.19	159.40	5.79	79.59	50.72	28.87	6.10	4.00		19.96	0.00	0.00	20.52	0.00	20.52	-	78.79	0.00				5.07
12.03.2024	24.00		164.56	158.54	6.02	77.96	50.14	27.82	6.10	4.00		20.07	0.00	0.00	20.61	0.00	20.61	-	76.96	0.00				4.89
13.03.2024	24.00		164.30	158.73	5.57	75.26	49.05	26.22	6.10	4.00		19.80	0.00	0.00	20.30	0.00	20.30	-	74.42	0.00				4.59
14.03.2024	24.00		165.86	159.45	6.41	72.76	48.33	24.43	6.10	4.00		20.41	0.00	0.00	20.89	0.00	20.89	-	71.85	0.00				4.37
15.03.2024	24.00		166.48	161.30	5.18	69.97	47.13	22.85	6.10	4.00		20.01	0.00	0.00	20.45	0.00	20.45	-	69.12	0.00				4.05
16.03.2024	24.00		167.47	160.56	6.91	67.82	46.19	21.64	6.10	4.00		22.12	0.00	0.00	22.59	0.00	22.59	-	67.29	0.00				3.95
17.03.2024	24.00		161.91	154.45	7.46	67.78	45.56	22.23	6.10	4.00		22.02	0.00	0.00	22.48	0.00	22.48	-	67.31	0.00				3.95
18.03.2024	24.00		157.38	150.85	6.54	68.03	44.49	23.54	6.10	4.00		20.75	0.00	0.00	21.18	0.00	21.18	-	67.53	0.00				4.00
19.03.2024	24.00		159.41	153.84	5.58	69.71	45.78	23.93	6.10	4.00		19.89	0.00	0.00	20.32	0.00	20.32	-	69.08	0.00				4.08
20.03.2024	24.00		162.21	155.96	6.24	68.83	45.74	23.09	6.10	4.00		20.66	0.00	0.00	21.10	0.00	21.10	-	68.16	0.00				4.04
21.03.2024	24.00		163.42	158.33	5.09	68.93	46.07	22.86	6.10	4.00		19.70	0.00	0.00	20.13	0.00	20.13	-	68.33	0.00				3.98
22.03.2024	24.00		163.34	158.91	4.43	68.59	46.11	22.48	6.10	4.00		19.33	0.00	0.00	19.74	0.00	19.74	-	68.05	0.00				3.88
Среднее	24.00	-	163.40	157.40	6.00	73.01	47.98	25.03	6.10	4.00		20.32	-	-	20.80	-	20.80	-	72.21	-				4.39
Итого	696.00		4738.61	4564.49	174.12							589.17	0.00	0.00	603.25	0.00	603.25	0.00						127.22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.03.2024 03:00:00	91127.20	85697.87	12614.40	0.00	12969.20	0.00	2898.60	990.75	21640.87
	22.03.2024 00:00:00	91277.61	85842.86	12633.20	0.00	12988.41	0.00	2902.32	992.03	21662.87

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1.45 °С = -0.26 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 126.96 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 177.68 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2024г.