Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2024

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 6648 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 33-2 / СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 33-2 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 33-2_СЦО_март_Н | Приборы УУТЭ поверены до: 23.08.2024 | Txв, гр.С= 0.3

Вычислитель: СПТ-940 № 1793 | Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2024 - 23.03.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2024	24.00	-	511.01	505.13	5.88	55.80	52.93	2.87	4.63	3.44														1.79
24.02.2024	24.00	-	508.63	502.81	5.82	55.10	52.31	2.79	4.63	3.46														1.74
25.02.2024	24.00	-	505.65	499.89	5.75	54.95	52.17	2.78	4.64	3.48														1.72
26.02.2024	24.00	-	507.80	502.04	5.76	54.49	51.77	2.72	4.64	3.46														1.69
27.02.2024	24.00	-	511.10	505.33	5.77	52.32	49.81	2.51	4.63	3.44														1.58
28.02.2024	24.00	-	512.02	506.23	5.80	51.29	48.86	2.43	4.63	3.44														1.54
29.02.2024	24.00	-	512.41	506.63	5.78	51.42	48.97	2.45	4.63	3.44														1.55
01.03.2024	24.00	-	512.54	506.78	5.76	51.37	48.88	2.49	4.64	3.44														1.57
02.03.2024	24.00	-	512.30	506.55	5.74	51.42	48.93	2.49	4.63	3.44														1.57
03.03.2024	24.00	-	512.35	506.58	5.77	51.21	48.77	2.44	4.63	3.44														1.54
04.03.2024	24.00	-	511.61	505.81	5.80	52.24	49.68	2.57	4.64	3.44														1.61
05.03.2024	24.00	-	512.10	506.23	5.87	54.31	51.54	2.77	4.63	3.44														1.73
06.03.2024	24.00	-	512.33	506.43	5.90	55.86	52.92	2.94	4.63	3.43														1.83
07.03.2024	24.00	-	512.79	506.90	5.88	56.25	53.28	2.97	4.63	3.43														1.85
08.03.2024	24.00	-	511.76	505.90	5.86	56.26	53.29	2.97	4.63	3.43														1.84
09.03.2024	24.00	-	512.03	506.18	5.84	56.38	53.38	3.00	4.63	3.44														1.86
10.03.2024	24.00	-	512.66	506.83	5.84	56.37	53.39	2.98	4.63	3.43														1.85
11.03.2024	24.00	-	511.45	505.64	5.81	56.32	53.34	2.98	4.63	3.44														1.84
12.03.2024	24.00	-	511.97	506.15	5.82	55.77	52.88	2.89	4.63	3.43														1.80
13.03.2024	24.00	-	511.75	505.96	5.79	54.27	51.56	2.71	4.63	3.44														1.70
14.03.2024	24.00	-	511.24	505.49	5.74	52.36	49.84	2.52	4.63	3.44														1.58
15.03.2024	24.00	-	510.27	504.57	5.69	51.03	48.65	2.38	4.63	3.45														1.50
16.03.2024	24.00	-	510.42	504.75	5.68	50.36	48.06	2.30	4.64	3.45														1.46
17.03.2024	24.00	-	510.29	504.59	5.70	50.20	47.88	2.32	4.64	3.45														1.47
18.03.2024	24.00	-	513.29	507.48	5.81	50.45	48.01	2.44	4.64	3.43														1.54
19.03.2024	24.00	-	514.85	509.07	5.78	50.44	48.02	2.42	4.63	3.42														1.54
20.03.2024	24.00	-	513.91	508.15	5.76	50.25	47.84	2.41	4.64	3.43														1.52
21.03.2024	24.00	-	513.03	507.32	5.71	50.35	47.95	2.40	4.64	3.44														1.51
22.03.2024	24.00	-	512.16	506.44	5.72	50.21	47.85	2.36	4.64	3.44														1.49
Среднее	24.00	-	511.58	505.79	5.79	53.07	50.44	2.63	4.63	3.44														1.65
Итого	696.00		14835.70	14667.87	167.83																			47.77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.3 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **47.77** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 03 2024г.