

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2024**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Караваяевская ул, д. 41, корп. 4, лит. А ИТП**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваяевская д.31к.2)**

Договор: **6655.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **58494**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ТСРВ-043 № 1802731</b>	расходомер:	<b>09.07.2024</b>	<b>ОП: А3;</b>
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	Gmin= 0,283	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	Gmax= 70,75	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)		0,283	70,75
Циркуляционный ГВС (M4)			Взлет ТПС СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,35</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.гвс.= <b>0</b>	Qвент.гвс.ср.= <b>0</b>	Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>336</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qгвс.= <b>0</b>
			Qгвс.ср.= <b>0</b>
			Gгвс.= <b>0</b>
			Gгвс.м.= <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2024 по 22.03.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.02.2024	24,00		316,83	316,82	0,01	55,35	45,04	10,31	4,00	3,70												3,26
24.02.2024	24,00		315,54	315,54	0,00	54,66	44,65	10,01	4,00	3,70												3,15
25.02.2024	24,00		313,89	313,89	0,00	54,47	44,49	9,98	4,00	3,70												3,13
26.02.2024	24,00		315,35	315,35	0,00	53,94	44,26	9,68	4,00	3,70												3,05
27.02.2024	24,00		317,28	317,28	0,00	51,79	42,83	8,96	4,00	3,70												2,84
28.02.2024	24,00		317,88	317,88	0,00	50,85	42,10	8,75	4,00	3,70												2,78
29.02.2024	24,00		318,11	318,11	0,00	51,01	42,19	8,82	4,00	3,70												2,80
01.03.2024	24,00		318,21	318,21	0,00	50,94	42,04	8,90	4,00	3,70												2,83
02.03.2024	24,00		318,07	318,07	0,00	51,03	42,10	8,93	4,00	3,70												2,84
03.03.2024	24,00		318,09	318,09	0,00	50,77	42,06	8,71	4,00	3,70												2,77
04.03.2024	24,00		317,66	317,66	0,00	51,89	42,75	9,14	4,00	3,70												2,90
05.03.2024	24,00		317,58	317,58	0,00	53,92	44,09	9,83	4,00	3,70												3,12
06.03.2024	24,00		317,45	317,45	0,00	55,43	45,09	10,34	4,00	3,70												3,28
07.03.2024	24,00		317,73	317,73	0,00	55,79	45,35	10,44	4,00	3,70												3,31
08.03.2024	24,00		317,04	317,04	0,00	55,82	45,36	10,46	4,00	3,70												3,31
09.03.2024	24,00		317,59	317,59	0,00	55,94	45,40	10,54	4,00	3,70												3,34
10.03.2024	24,00		318,05	318,05	0,00	55,94	45,36	10,58	4,00	3,70												3,36
11.03.2024	24,00		317,35	317,35	0,00	55,89	45,39	10,50	4,00	3,70												3,33
12.03.2024	24,00		317,76	317,76	0,00	55,35	45,10	10,25	4,00	3,70												3,25
13.03.2024	24,00		317,80	317,78	0,02	53,80	44,15	9,65	4,00	3,70												3,07
14.03.2024	24,00		317,71	317,71	0,00	51,91	42,87	9,04	4,00	3,70												2,87
15.03.2024	24,00		317,35	317,34	0,01	50,62	42,04	8,58	4,00	3,70												2,72
16.03.2024	24,00		317,47	317,47	0,00	49,96	41,68	8,28	4,00	3,70												2,62
17.03.2024	24,00		317,29	317,26	0,03	49,76	41,54	8,22	4,00	3,70												2,60
18.03.2024	24,00		319,22	319,22	0,00	50,02	41,47	8,55	4,00	3,70												2,73
19.03.2024	24,00		320,04	320,03	0,01	50,03	41,50	8,53	4,00	3,70												2,73
20.03.2024	24,00		319,28	319,28	0,00	49,88	41,40	8,48	4,00	3,70												2,71
21.03.2024	24,00		318,79	318,77	0,02	49,95	41,47	8,48	4,00	3,70												2,70
22.03.2024	24,00		318,27	318,27	0,00	49,81	41,45	8,36	4,00	3,70												2,66
<b>Среднее</b>	24,00		317,61	317,61	0,00	52,64	43,28	9,36	4,00	3,70												2,97
<b>Итого</b>	<b>696,00</b>		<b>9210,68</b>	<b>9210,58</b>	<b>0,10</b>																	<b>86,06</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.03.2024	116263	116023,00						1270,69	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,3 °C** **0** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **86,06** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 29.03.2024 10:22 GMT+03:00





d4a43da5-f6c8-4753-b410-c983ba8ea9c0

Страница 1 из 2





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.03.2024 10:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	29.03.2024 12:33 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа