

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2024

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Кибальчича ул, д. 12, корп. 1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9099.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **9856**

график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|--------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 18.07.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: СПТ 943.2 № 6075 | расходомер: | Gmin= | | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | Термопреобр.: | КТПТР-05 |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | | КТПТР-05 |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ | 0,08 | 12 | | ТПТ-15-2 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,335 | Qвент.= 0 | Qтех.= | Qтех.гвс.= | Qгвс.= |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Got.= 100,5 | Gвент.= 0 | Gтех.= | Qтех.гвс.ср.= | Qгвс.ср.= 0,07 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | | | | Gтех.гвс.= | Gгвс.= 28 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2024 по 22.03.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|------------|---------------|----|-----------|----|---------|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.02.2024 | 24,00 | * | 105,11 | 89,28 | 15,83 | 78,95 | 49,05 | 29,90 | | | | 14,58 | | 14,58 | 14,98 | | 14,98 | | 78,30 | | | | 3,93 |
| 24.02.2024 | 24,00 | * | 104,51 | 89,22 | 15,29 | 77,55 | 48,49 | 29,06 | | | | 14,11 | | 14,11 | 14,49 | | 14,49 | | 77,03 | | | | 3,79 |
| 25.02.2024 | 24,00 | * | 104,98 | 87,80 | 17,18 | 77,15 | 47,81 | 29,34 | | | | 15,88 | | 15,88 | 16,30 | | 16,30 | | 76,47 | | | | 3,91 |
| 26.02.2024 | 24,00 | * | 104,42 | 88,00 | 16,42 | 76,78 | 47,75 | 29,03 | | | | 15,10 | | 15,10 | 15,50 | | 15,50 | | 75,92 | | | | 3,82 |
| 27.02.2024 | 24,00 | * | 103,83 | 88,18 | 15,65 | 75,44 | 47,23 | 28,21 | | | | 14,27 | | 14,27 | 14,63 | | 14,63 | | 74,20 | | | | 3,67 |
| 28.02.2024 | 24,00 | * | 104,80 | 86,92 | 17,88 | 73,38 | 46,08 | 27,30 | | | | 16,12 | | 16,12 | 16,50 | | 16,50 | | 72,20 | | | | 3,69 |
| 29.02.2024 | 24,00 | * | 103,87 | 86,97 | 16,90 | 73,21 | 45,63 | 27,58 | | | | 15,20 | | 15,20 | 15,57 | | 15,57 | | 72,82 | | | | 3,64 |
| 01.03.2024 | 24,00 | * | 97,19 | 81,15 | 16,04 | 72,98 | 45,16 | 27,82 | | | | 14,50 | | 14,50 | 14,85 | | 14,85 | | 72,29 | | | | 3,43 |
| 02.03.2024 | 24,00 | * | 104,87 | 86,38 | 18,49 | 72,54 | 45,06 | 27,48 | | | | 16,82 | | 16,82 | 17,22 | | 17,22 | | 72,11 | | | | 3,72 |
| 03.03.2024 | 24,00 | * | 106,52 | 85,73 | 20,79 | 72,83 | 45,44 | 27,39 | | | | 19,25 | | 19,25 | 19,71 | | 19,71 | | 71,62 | | | | 3,87 |
| 04.03.2024 | 24,00 | * | 103,43 | 85,73 | 17,70 | 73,38 | 45,34 | 28,04 | | | | 16,10 | | 16,10 | 16,50 | | 16,50 | | 73,30 | | | | 3,71 |
| 05.03.2024 | 24,00 | * | 102,79 | 85,80 | 16,99 | 74,84 | 45,92 | 28,92 | | | | 15,39 | | 15,39 | 15,78 | | 15,78 | | 74,62 | | | | 3,76 |
| 06.03.2024 | 24,00 | * | 103,52 | 85,56 | 17,96 | 77,05 | 46,82 | 30,23 | | | | 16,48 | | 16,48 | 16,92 | | 16,92 | | 76,17 | | | | 3,98 |
| 07.03.2024 | 24,00 | * | 104,25 | 85,50 | 18,75 | 78,42 | 47,29 | 31,13 | | | | 17,21 | | 17,21 | 17,68 | | 17,68 | | 77,83 | | | | 4,14 |
| 08.03.2024 | 24,00 | * | 105,16 | 87,82 | 17,34 | 79,97 | 48,60 | 31,37 | | | | 15,72 | | 15,72 | 16,16 | | 16,16 | | 79,30 | | | | 4,15 |
| 09.03.2024 | 24,00 | * | 103,18 | 87,30 | 15,88 | 80,39 | 48,41 | 31,98 | | | | 14,37 | | 14,37 | 14,78 | | 14,78 | | 80,05 | | | | 4,07 |
| 10.03.2024 | 24,00 | * | 104,38 | 85,67 | 18,71 | 80,58 | 48,23 | 32,35 | | | | 17,16 | | 17,16 | 17,65 | | 17,65 | | 79,08 | | | | 4,29 |
| 11.03.2024 | 24,00 | * | 104,48 | 87,98 | 16,50 | 79,50 | 48,52 | 30,98 | | | | 14,92 | | 14,92 | 15,34 | | 15,34 | | 78,74 | | | | 4,04 |
| 12.03.2024 | 24,00 | * | 105,85 | 89,14 | 16,71 | 79,78 | 48,81 | 30,97 | | | | 15,24 | | 15,24 | 15,67 | | 15,67 | | 79,64 | | | | 4,10 |
| 13.03.2024 | 24,00 | * | 104,64 | 88,24 | 16,40 | 77,52 | 47,88 | 29,64 | | | | 14,84 | | 14,84 | 15,24 | | 15,24 | | 77,22 | | | | 3,89 |
| 14.03.2024 | 24,00 | * | 105,46 | 88,67 | 16,79 | 76,55 | 47,75 | 28,80 | | | | 15,34 | | 15,34 | 15,74 | | 15,74 | | 76,08 | | | | 3,84 |
| 15.03.2024 | 24,00 | * | 106,39 | 89,55 | 16,84 | 73,31 | 46,64 | 26,67 | | | | 15,39 | | 15,39 | 15,76 | | 15,76 | | 72,71 | | | | 3,63 |
| 16.03.2024 | 24,00 | * | 106,75 | 87,97 | 18,78 | 70,12 | 45,08 | 25,04 | | | | 17,44 | | 17,44 | 17,83 | | 17,83 | | 69,73 | | | | 3,52 |
| 17.03.2024 | 11,00 | * | 35,57 | 32,26 | 3,31 | 61,35 | 41,18 | 20,17 | | | | 3,14 | | 3,14 | 3,21 | | 3,21 | | 60,32 | | | | 1,01 |
| 18.03.2024 | 24,00 | * | 91,34 | 72,90 | 18,44 | 68,63 | 40,26 | 28,37 | | | | 20,54 | | 20,54 | 20,96 | | 20,96 | | 65,41 | | | | 3,34 |
| 19.03.2024 | 24,00 | * | 103,43 | 79,94 | 23,49 | 69,82 | 43,53 | 26,29 | | | | 18,57 | | 18,57 | 18,97 | | 18,97 | | 68,10 | | | | 3,75 |
| 20.03.2024 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.03.2024 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.03.2024 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 23,50 | | 103,33 | 86,01 | 17,32 | 75,08 | 46,46 | 28,62 | | | | 15,86 | | 15,86 | 16,26 | | 16,26 | | 74,28 | | | | 3,80 |
| Итого | 611,00 | | 2630,72 | 2189,66 | 441,06 | | | | | | | 403,68 | | 403,68 | 413,94 | | 413,94 | | | | | | 96,69 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **85 час 13,56 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **85 час 58,19 куб.м**
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,26 °C 0,13 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **110,12 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **472,13 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 29.03.2024 10:22 GMT+03:00
 01fee469-42ef-4aea-ba17-ea379de9c3dd





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 29.03.2024 10:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB4B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 29.03.2024 12:33 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |