

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 24, лит. А**
 Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 24, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **37383.046.6**
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **130736**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	14.07.2025	Режим (схема):	Преобр. давления:
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 206093	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,327	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1549
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 98,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 28,16 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2024 по 22.03.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.02.2024	24,00	*	148,88	137,71	11,17	80,39	52,42	27,97				10,05		10,05	10,32		10,32		79,48				4,76
24.02.2024	24,00	*	148,44	136,87	11,57	79,20	46,91	32,29				10,67		10,67	10,99		10,99		78,51				5,34
25.02.2024	24,00	*	150,53	137,02	13,51	78,86	37,48	41,38				12,99		12,99	13,36		13,36		78,40				6,74
26.02.2024	24,00	*	147,40	136,46	10,94	78,47	38,00	40,47				10,52		10,52	10,81		10,81		77,73				6,38
27.02.2024	24,00	*	148,10	136,43	11,67	77,04	36,11	40,93				11,37		11,37	11,67		11,67		76,52				6,48
28.02.2024	24,00	*	146,22	135,21	11,01	75,00	34,56	40,44				10,78		10,78	11,05		11,05		74,41				6,29
29.02.2024	24,00	*	146,19	134,72	11,47	74,97	34,53	40,44				11,11		11,11	11,38		11,38		74,69				6,31
01.03.2024	24,00	*	144,05	133,15	10,90	74,68	33,76	40,92				10,50		10,50	10,74		10,74		74,19				6,26
02.03.2024	24,00	*	146,32	134,07	12,25	74,20	35,97	38,23				11,65		11,65	11,95		11,95		73,82				6,04
03.03.2024	24,00	*	148,31	134,26	14,05	74,34	38,62	35,72				13,54		13,54	13,87		13,87		73,75				5,84
04.03.2024	24,00	*	144,55	132,80	11,75	75,27	37,68	37,59				11,28		11,28	11,56		11,56		74,90				5,88
05.03.2024	24,00	*	143,53	132,18	11,35	76,81	36,84	39,97				10,88		10,88	11,16		11,16		76,58				6,16
06.03.2024	24,00	*	142,62	132,51	10,11	78,79	36,58	42,21				9,66		9,66	9,95		9,95		78,15				6,39
07.03.2024	24,00	*	143,85	132,83	11,02	80,39	36,48	43,91				10,63		10,63	10,94		10,94		80,04				6,72
08.03.2024	20,00	*	123,42	113,45	9,97	81,53	38,76	42,77				9,93		9,93	10,22		10,22		80,98				5,67
09.03.2024	24,00	*	145,04	134,34	10,70	82,23	40,00	42,23				10,26		10,26	10,56		10,56		81,75				6,56
10.03.2024	24,00	*	147,52	134,70	12,82	82,26	42,38	39,88				12,18		12,18	12,54		12,54		81,72				6,43
11.03.2024	24,00	*	146,96	135,59	11,37	81,18	42,92	38,26				10,76		10,76	11,06		11,06		80,57				6,12
12.03.2024	24,00	*	147,25	136,67	10,58	81,39	41,92	39,47				10,15		10,15	10,43		10,43		80,76				6,26
13.03.2024	24,00	*	146,95	135,47	11,48	79,10	41,10	38,00				11,00		11,00	11,30		11,30		78,78				6,06
14.03.2024	24,00	*	147,72	136,29	11,43	78,03	42,01	36,02				10,84		10,84	11,12		11,12		77,68				5,80
15.03.2024	24,00	*	147,89	136,71	11,18	74,30	43,39	30,91				10,50		10,50	10,76		10,76		73,40				5,06
16.03.2024	24,00	*	147,05	135,37	11,68	71,48	48,56	22,92				10,90		10,90	11,15		11,15		70,98				3,94
17.03.2024	24,00	*	52,45	50,64	1,81	69,55	48,06	21,49				3,02		3,02	3,05		3,05		51,47				1,22
18.03.2024	24,00	*	69,65	61,35	8,30	72,60	38,37	34,23				9,36		9,36	9,57		9,57		72,08				2,70
19.03.2024	24,00	*	140,29	128,22	12,07	71,33	47,05	24,28				12,19		12,19	12,45		12,45		70,69				3,98
20.03.2024	24,00	*	144,12	132,33	11,79	71,68	48,05	23,63				11,96		11,96	12,22		12,22		71,36				3,98
21.03.2024	24,00	*	144,17	133,34	10,83	72,07	48,55	23,52				10,99		10,99	11,26		11,26		71,47				3,92
22.03.2024	24,00	*	145,55	135,13	10,42	71,73	48,23	23,50				10,16		10,16	10,41		10,41		71,19				3,92
Среднее	23,86		140,29	129,22	11,07	76,51	41,22	35,30				10,75		10,75	11,02		11,02		75,38				5,45
Итого	692,00		4045,02	3725,82	319,20							309,83		309,83	317,85		317,85						157,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **4 час 0,9 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **4 час 1,83 куб.м**
 Период расчета по договору: час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период превышения t2: **0,26 °C 0,08 Гкал**
 Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **158,03 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **319,68 м.куб.**





Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 29.03.2024 10:22 GMT+03:00
 08af0a5c-3e94-490f-b12e-b8cec1396a04
 Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.03.2024 10:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB4B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	29.03.2024 12:33 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа