

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 27, лит. Е**
 Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 27, лит. Е**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33089.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **106115**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 206117	расходомер:	27.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM	Gmin= 0,1	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	0,1	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-32-B1	0,067	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,307	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.ср.= 0,307	Qвент.ср.= 0	Qтех.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 92,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,1914
			Qгвс.ср.= 0,087
			Gгвс.= 34,8 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2024 по 22.03.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.02.2024	24,00		121,46	104,97	16,49	80,35	46,04	34,31					124,98	105,95	19,03							4,93
24.02.2024	24,00		119,24	104,12	15,12	79,10	45,54	33,56					122,59	105,08	17,51							4,69
25.02.2024	24,00		122,49	103,74	18,75	78,67	45,42	33,25					125,92	104,70	21,22							4,93
26.02.2024	24,00		119,00	103,40	15,60	78,29	45,12	33,17					122,31	104,36	17,95							4,65
27.02.2024	24,00		118,09	103,14	14,95	76,81	44,43	32,38					121,24	104,10	17,14							4,49
28.02.2024	24,00		118,09	102,34	15,75	74,86	43,41	31,45					121,09	103,29	17,80							4,40
29.02.2024	24,00		117,87	101,93	15,94	74,79	43,26	31,53					120,83	102,86	17,97							4,41
01.03.2024	24,00		117,49	100,88	16,61	74,54	42,72	31,82					120,44	101,80	18,64							4,45
02.03.2024	24,00		120,89	101,29	19,60	74,11	42,82	31,29					123,92	102,25	21,67							4,62
03.03.2024	24,00		120,63	100,93	19,70	74,19	43,22	30,97					123,63	101,89	21,74							4,59
04.03.2024	24,00		114,65	100,09	14,56	75,13	43,17	31,96					117,59	100,99	16,60							4,29
05.03.2024	24,00		115,41	99,58	15,83	76,71	43,45	33,26					118,47	100,49	17,98							4,53
06.03.2024	24,00		116,94	99,72	17,22	78,67	44,13	34,54					120,19	100,65	19,54							4,80
07.03.2024	24,00		115,98	99,95	16,03	80,29	44,54	35,75					119,35	100,91	18,44							4,86
08.03.2024	23,00 *		114,71	97,85	16,86	81,51	45,69	35,82					118,11	102,95	15,16							4,88
09.03.2024	24,00		118,75	101,09	17,66	82,16	45,53	36,63					122,33	102,05	20,28							5,16
10.03.2024	24,00		120,12	101,37	18,75	82,18	45,65	36,53					123,74	102,33	21,41							5,25
11.03.2024	24,00		117,36	101,97	15,39	81,11	45,57	35,54					120,81	102,93	17,88							4,88
12.03.2024	24,00		118,48	102,44	16,04	81,34	45,91	35,43					121,98	103,48	18,50							4,94
13.03.2024	24,00		119,16	101,62	17,54	79,07	45,09	33,98					122,47	102,62	19,85							4,84
14.03.2024	24,00		118,11	102,31	15,80	78,02	45,01	33,01					121,35	103,27	18,08							4,62
15.03.2024	24,00		118,86	102,52	16,34	74,22	43,97	30,25					121,84	103,48	18,36							4,31
16.03.2024	24,00		120,70	101,53	19,17	71,42	42,95	28,47					123,51	102,48	21,03							4,26
17.03.2024	24,00 *		40,35	37,60	2,75	69,09	42,50	26,59					41,25	37,94	3,31							1,19
18.03.2024	24,00 *		61,15	45,99	15,16	72,47	39,22	33,25					62,62	46,31	16,31							2,63
19.03.2024	24,00		116,52	97,31	19,21	71,20	40,85	30,35					119,23	98,08	21,15							4,32
20.03.2024	24,00		118,39	99,22	19,17	71,59	42,04	29,55					121,14	100,06	21,08							4,31
21.03.2024	24,00		118,05	100,32	17,73	71,98	42,52	29,46					120,88	101,23	19,65							4,24
22.03.2024	24,00		119,10	102,03	17,07	71,67	42,76	28,91					121,87	102,95	18,92							4,18
Среднее	23,97		113,89	97,42	16,46	76,40	43,88	32,52					116,92	98,47	18,45							4,44
Итого	695,00		3298,04	2821,25	476,79								3385,68	2851,48	534,20							128,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1 час 0,18 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **1 час 0,77 куб.м**
 Период расчета по договору: час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период превышения t2: **0,26 °C 0,12 Гкал**
 Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **128,71 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **534,97 м.куб.**





Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 29.03.2024 10:22 GMT+03:00
 0d921bb8-9b95-4fad-9c59-e58191a73c0b





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.03.2024 10:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	29.03.2024 12:33 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа