Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2024

Абонент: ЖКС 2 Невского Района | Договор: 8984 038 1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ольминского 8_ТЦ-2 СЦО+ГВС_март_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 27.07.2025 | Тхв, гр.С= 1.45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.204 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0836

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.038

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2024 - 23.03.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2024	24.00	-	99.42	89.84	9.58	76.28	49.36	26.92	7.00	5.00		8.57	-	-	8.80	-	8.80	-	75.46	-				3.15
24.02.2024	24.00	-	97.96	89.42	8.54	74.28	48.46	25.82	7.00	5.00		7.54	-	-	7.73	-	7.73	-	73.45	-				2.95
25.02.2024	24.00	-	99.56	90.14	9.42	75.00	48.88	26.12	7.00	5.00		8.51	-	-	8.70	-	8.70	-	73.89	-				3.06
26.02.2024	24.00	-	97.27	88.93	8.34	73.70	48.36	25.34	7.00	5.00		7.44	-	-	7.62	-	7.62	-	72.56	-				2.87
27.02.2024	24.00	-	97.62	88.48	9.14	71.24	46.94	24.30	7.00	5.00		8.12	-	-	8.31	-	8.31	-	70.57	-				2.80
28.02.2024	24.00	-	96.87	87.99	8.88	68.82	45.62	23.20	7.00	5.00		7.82	-	-	7.99	-	7.99	-	68.26	-				2.66
29.02.2024	24.00	-	97.45	87.97	9.48	69.01	45.59	23.42	7.00	5.00		8.47	-	-	8.64	-	8.64	-	68.46	-				2.72
01.03.2024	24.00	-	97.20	88.00	9.20	68.72	45.29	23.43	7.00	5.00		8.05	-	-	8.25	-	8.25	-	68.19	-				2.70
02.03.2024	24.00	-	99.38	88.98	10.40	69.10	45.62	23.48	7.00	5.00		9.40	-	-	9.58	-	9.58	-	68.64	-				2.81
03.03.2024	24.00	-	99.22	89.40	9.82	69.20	46.11	23.09	7.00	5.00		8.76	-	-	8.93	-	8.93	-	68.41	-				2.74
04.03.2024	24.00	-	97.38	89.10	8.28	70.24	46.23	24.01	7.00	5.00		7.25	-	-	7.43	-	7.43	-	69.74	-				2.72
05.03.2024	24.00	-	98.29	88.39	9.90	72.31	46.84	25.47	7.00	5.00		8.75	-	-	8.97	-	8.97	-	72.09	-				2.97
06.03.2024	24.00	-	95.39	84.59	10.80	67.17	44.02	23.15	7.00	5.00		9.81	-	-	9.99	-	9.99	-	64.16	-				2.68
07.03.2024	24.00	-	96.44	87.98	8.46	75.25	47.37	27.88	7.00	5.00		7.54	-	-	7.72	-	7.72	-	75.21	-				3.09
08.03.2024	24.00	-	96.98	87.46	9.52	77.50	49.04	28.46	7.00	5.00		8.57	-	-	8.81	-	8.81	-	76.74	-				3.23
09.03.2024	24.00	-	94.98	86.26	8.72	76.70	48.28	28.42	7.00	5.00		7.82	-	-	8.03	-	8.03	-	76.08	-				3.12
10.03.2024	24.00	-	97.80	87.77	10.03	77.29	48.67	28.62	7.00	5.00		9.12	-	-	9.35	-	9.35	-	76.86	-				3.29
11.03.2024	24.00	-	98.16	88.92	9.24	77.63	49.21	28.42	7.00	5.00		8.31	-	-	8.52	-	8.52	-	76.95	-				3.25
12.03.2024	24.00	-	96.50	88.36	8.14	75.94	48.66	27.28	7.00	5.00		7.28	-	-	7.49	-	7.49	-	74.79	-				3.03
13.03.2024	24.00	-	97.88	88.67	9.21	73.42	47.66	25.76	7.00	5.00		8.47	-	-	8.69	-	8.69	-	72.63	-				2.96
14.03.2024	24.00	-	98.39	89.60	8.79	70.98	46.80	24.18	7.00	5.00		7.95	-	-	8.13	-	8.13	-	69.80	-				2.79
15.03.2024	24.00	-	99.83	90.25	9.58	68.34	45.83	22.51	7.00	5.00		8.73	-	-	8.93	-	8.93	-	67.55	-				2.69
16.03.2024	24.00	-	97.93	89.54	8.39	66.29	45.09	21.20	7.00	5.00		7.70	-	-	7.83	-	7.83	-	65.62	-				2.46
17.03.2024	24.00	-	96.10	86.38	9.72	66.26	44.30	21.96	7.00	5.00		9.17	-	-	9.38	-	9.38	-	65.97	-				2.54
18.03.2024	24.00	-	93.20	84.20	9.00	66.43	43.07	23.36	7.00	5.00		8.43	-	-	8.61	-	8.61	-	66.14	-				2.56
19.03.2024	24.00	-	95.10	85.68	9.42	68.05	44.38	23.67	7.00	5.00		8.80	-	-	9.00	-	9.00	-	67.56	-				2.67
20.03.2024	24.00	-	95.80	87.20	8.60	67.18	44.42	22.76	7.00	5.00		8.04	-	-	8.20	-	8.20	-	66.60	-				2.56
21.03.2024	24.00	-	97.28	88.91	8.37	67.33	44.85	22.48	7.00	5.00		7.69	-	-	7.85	-	7.85	-	66.81	-				2.57
22.03.2024	24.00	-	98.36	88.92	9.44	67.03	44.85	22.18	7.00	5.00		8.74	-	-	8.91	-	8.91	-	66.54	-				2.61
Среднее	24.00	-	97.37	88.18	9.19	71.27	46.54	24.72	7.00	5.00		8.31	-	-	8.50	-	8.50	-	70.54	-				2.84
Итого	696.00		2823.74	2557.33	266.41							240.85	0.00	0.00	246.39	0.00	246.39	0.00						82.25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.03.2024 04:00:00	66261.65	59235.00	5993.31	-	6138.99	-	1888.57	436.87	20283.00
	22.03.2024 03:00:00	66358.98	59324.01	6000.90	-	6146.73	-	1891.14	437.38	20307.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1.45 °C = -0.35 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **81.90** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **246.39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентское управление Южного района Отдел приема Соколов Д.А. 2023 г.