

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 19, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 19, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Зубковская ул., 3**

Договор: **38674.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **132605**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 202685	расходомер:	Gmin=		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-D	0,8	120	Термопреобр.:	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-D	0,8	120	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3071	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 294,816	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2024 по 22.03.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.02.2024	24,00		349,40	349,40	0,00	54,32	40,86	13,46														4,71
24.02.2024	24,00		349,46	349,46	0,00	53,39	40,41	12,98														4,54
25.02.2024	24,00		350,64	350,64	0,00	53,12	40,35	12,77														4,48
26.02.2024	24,00		350,56	350,56	0,00	52,88	40,32	12,56														4,41
27.02.2024	24,00		351,25	351,25	0,00	51,40	39,51	11,89														4,18
28.02.2024	24,00		350,53	350,53	0,00	50,58	38,96	11,62														4,08
29.02.2024	24,00		350,59	350,59	0,00	50,47	38,86	11,61														4,07
01.03.2024	24,00		350,95	350,95	0,00	50,50	38,80	11,70														4,11
02.03.2024	24,00		351,92	351,92	0,00	50,59	38,87	11,72														4,13
03.03.2024	24,00		352,69	352,69	0,00	50,60	39,00	11,60														4,09
04.03.2024	24,00		361,41	361,41	0,00	51,51	39,74	11,77														4,26
05.03.2024	24,00		369,59	369,59	0,00	53,06	40,82	12,24														4,53
06.03.2024	24,00		367,68	368,91	-1,23	54,45	41,56	12,89														4,74
07.03.2024	24,00		353,28	367,18	-13,90	55,50	41,94	13,56														4,80
08.03.2024	24,00		354,76	365,40	-10,64	55,40	41,94	13,46														4,78
09.03.2024	24,00		352,67	366,45	-13,78	55,41	41,85	13,56														4,79
10.03.2024																						
11.03.2024																						
12.03.2024	1,00		14,87	14,87	0,00	55,25	41,59	13,66														0,20
13.03.2024																						
14.03.2024																						
15.03.2024																						
16.03.2024																						
17.03.2024																						
18.03.2024	23,00 *		390,80	398,54	-7,74	48,53	38,84	9,69														3,79
19.03.2024	24,00		412,46	412,46	0,00	48,55	38,83	9,72														4,02
20.03.2024	24,00		396,12	396,12	0,00	48,51	38,53	9,98														3,96
21.03.2024	24,00		388,92	388,92	0,00	48,67	38,55	10,12														3,94
22.03.2024	24,00		377,05	377,05	0,00	48,42	38,27	10,15														3,84
Среднее	22,91		364,17	366,42	-2,25	51,87	39,93	11,94														4,31
Итого	504,00		7647,60	7694,89	-47,29																	90,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **192 час** **34,56 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **192 час** **0 куб.м**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **2,32 °C** **0 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **125,01 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 29.03.2024 10:23 GMT+03:00
 d1e20a67-4380-4dc0-8997-b71a1c17e434





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.03.2024 10:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB4B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	29.03.2024 12:32 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа