

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 75/21, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 75**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **38397.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **132599**

график: **149/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): | ОП: СП-0; |
| Вычислитель: СПТ-941.11 № 24947 | расходомер: | 02.08.2025 | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM-3-32-B | Gmin= 0,12 | Термопреобр.: | КТПТР-01 |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM-3-32-B | Gmax= 0,12 | КТПТР-01 | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,3617 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qот.= 109,884 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 109,884 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Qгвс.ср.= 0 |
| | | | | Gгвс.= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2024 по 22.03.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|---------|---------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2024 | 24,00 | | 189,51 | 189,65 | -0,14 | 80,23 | 53,67 | 26,56 | | | | | | | | | | | | | | 5,04 |
| 24.02.2024 | 24,00 | | 190,49 | 190,67 | -0,18 | 78,30 | 52,93 | 25,37 | | | | | | | | | | | | | | 4,83 |
| 25.02.2024 | 24,00 | | 191,36 | 191,57 | -0,21 | 78,54 | 53,25 | 25,29 | | | | | | | | | | | | | | 4,84 |
| 26.02.2024 | 24,00 | | 187,55 | 187,79 | -0,24 | 76,54 | 52,26 | 24,28 | | | | | | | | | | | | | | 4,55 |
| 27.02.2024 | 24,00 | | 183,60 | 183,85 | -0,25 | 73,45 | 50,07 | 23,38 | | | | | | | | | | | | | | 4,29 |
| 28.02.2024 | 24,00 | | 182,83 | 183,08 | -0,25 | 71,80 | 49,03 | 22,77 | | | | | | | | | | | | | | 4,16 |
| 29.02.2024 | 24,00 | | 184,34 | 184,63 | -0,29 | 72,30 | 49,29 | 23,01 | | | | | | | | | | | | | | 4,24 |
| 01.03.2024 | 24,00 | | 184,90 | 185,21 | -0,31 | 72,54 | 49,20 | 23,34 | | | | | | | | | | | | | | 4,31 |
| 02.03.2024 | 24,00 | | 183,55 | 183,91 | -0,36 | 71,70 | 48,73 | 22,97 | | | | | | | | | | | | | | 4,21 |
| 03.03.2024 | 24,00 | | 188,20 | 188,61 | -0,41 | 72,78 | 49,78 | 23,00 | | | | | | | | | | | | | | 4,32 |
| 04.03.2024 | 24,00 | | 186,82 | 187,21 | -0,39 | 73,66 | 50,14 | 23,52 | | | | | | | | | | | | | | 4,38 |
| 05.03.2024 | 24,00 | | 184,79 | 185,15 | -0,36 | 76,37 | 51,05 | 25,32 | | | | | | | | | | | | | | 4,67 |
| 06.03.2024 | 24,00 | | 188,80 | 189,11 | -0,31 | 78,99 | 52,56 | 26,43 | | | | | | | | | | | | | | 4,98 |
| 07.03.2024 | 24,00 | | 188,22 | 188,52 | -0,30 | 80,12 | 53,09 | 27,03 | | | | | | | | | | | | | | 5,08 |
| 08.03.2024 | 24,00 | | 189,59 | 189,93 | -0,34 | 80,15 | 53,32 | 26,83 | | | | | | | | | | | | | | 5,08 |
| 09.03.2024 | 24,00 | | 188,18 | 188,54 | -0,36 | 80,05 | 53,11 | 26,94 | | | | | | | | | | | | | | 5,06 |
| 10.03.2024 | 24,00 | | 187,60 | 187,97 | -0,37 | 80,28 | 53,02 | 27,26 | | | | | | | | | | | | | | 5,11 |
| 11.03.2024 | 24,00 | | 189,78 | 190,17 | -0,39 | 80,31 | 53,42 | 26,89 | | | | | | | | | | | | | | 5,09 |
| 12.03.2024 | 24,00 | | 190,80 | 191,22 | -0,42 | 79,34 | 53,21 | 26,13 | | | | | | | | | | | | | | 4,97 |
| 13.03.2024 | 24,00 | | 188,00 | 188,48 | -0,48 | 76,21 | 51,66 | 24,55 | | | | | | | | | | | | | | 4,60 |
| 14.03.2024 | 24,00 | | 184,54 | 185,18 | -0,64 | 73,17 | 49,93 | 23,24 | | | | | | | | | | | | | | 4,27 |
| 15.03.2024 | 24,00 | | 184,16 | 184,75 | -0,59 | 71,08 | 48,91 | 22,17 | | | | | | | | | | | | | | 4,06 |
| 16.03.2024 | 24,00 | | 184,38 | 185,00 | -0,62 | 70,13 | 48,54 | 21,59 | | | | | | | | | | | | | | 3,96 |
| 17.03.2024 | 24,00 | | 180,38 | 180,96 | -0,58 | 69,91 | 48,18 | 21,73 | | | | | | | | | | | | | | 3,90 |
| 18.03.2024 | 24,00 | | 180,12 | 180,65 | -0,53 | 69,66 | 47,28 | 22,38 | | | | | | | | | | | | | | 4,01 |
| 19.03.2024 | 24,00 | | 182,47 | 183,06 | -0,59 | 69,74 | 47,57 | 22,17 | | | | | | | | | | | | | | 4,03 |
| 20.03.2024 | 24,00 | | 185,60 | 186,25 | -0,65 | 70,26 | 48,22 | 22,04 | | | | | | | | | | | | | | 4,07 |
| 21.03.2024 | 24,00 | | 184,96 | 185,65 | -0,69 | 69,69 | 47,90 | 21,79 | | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| 22.03.2024 | 24,00 | | 187,79 | 188,49 | -0,70 | 70,45 | 48,76 | 21,69 | | | | | | | | | | | | | | 4,05 |
| Среднее | 24,00 | | 186,32 | 186,73 | -0,41 | 74,75 | 50,62 | 24,13 | | | | | | | | | | | | | | 4,49 |
| Итого | 696,00 | | 5403,31 | 5415,26 | -11,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | 130,16 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,5 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **130,16** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 29.03.2024 10:26 GMT+03:00





7d48318c-3bc2-4436-b301-fe8e1bf91c6

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 29.03.2024 10:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB4B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 29.03.2024 12:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |