

# Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.02.2024 по 22.03.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"  
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.23, КОРП.2[ГВС]  
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02  
 Номер прибора: 207802  
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков  
 V1гвс,м3: -  
 V2гвс,м3: -  
 Wгвс,Гкал: -  
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.02.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.06	66	7	34.04	48	6.5	18	14.02	1.538	1.538
24.02.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.28	65.9	7	33.41	48	6.5	17.9	13.87	1.513	1.513
25.02.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.91	66.8	7	31.51	48.2	6.5	18.6	16.4	1.682	1.682
26.02.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.35	69.3	7	33.65	49.5	6.5	19.8	11.7	1.478	1.478
27.02.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.13	69.6	7	32.81	49.4	6.5	20.2	12.32	1.521	1.521
28.02.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.98	70.1	7	32.07	49.6	6.5	20.4	12.91	1.56	1.56
29.02.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.88	67.8	7	32.41	48.8	6.5	19	13.47	1.529	1.529
01.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.63	65.7	7	31.36	47	6.5	18.8	12.27	1.395	1.395
02.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.2	65.9	7	31.71	47.4	6.5	18.5	13.49	1.474	1.474
03.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.27	66.1	7	31.96	48.1	6.5	18	16.31	1.653	1.653
04.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.61	65.9	7	31.96	47.7	6.5	18.2	13.65	1.483	1.483
05.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.9	65.9	7	32.49	47.8	6.5	18.1	13.41	1.473	1.473
06.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.17	66	7	32.28	47.8	6.5	18.1	14.89	1.567	1.567
07.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.02	66	7	33.31	48.1	6.5	17.9	13.71	1.502	1.502
08.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.36	66.2	7	34.03	48.8	6.5	17.4	16.33	1.674	1.674
09.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.64	66	7	33.87	48.2	6.5	17.9	13.77	1.514	1.514
10.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	66.2	7	33.5	48.7	6.5	17.6	17.5	1.748	1.748
11.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	66.1	7	34.26	48.6	6.5	17.6	14.74	1.577	1.577
12.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.54	66.1	7	34.91	48.6	6.5	17.5	13.63	1.512	1.512
13.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.69	66.1	7	34.69	48.5	6.5	17.6	14	1.535	1.535
14.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.36	66.1	7	35.39	48.8	6.5	17.4	13.97	1.538	1.538
15.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.83	66.1	7	34.77	48.6	6.5	17.4	13.06	1.468	1.468
16.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.78	66.2	7	33.59	49.1	6.5	17.1	18.19	1.78	1.78
17.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.83	67	7	31.69	48.7	6.5	18.3	17.14	1.729	1.729
18.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.24	68.8	7	30.25	48.2	6.5	20.5	12.99	1.514	1.514
19.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.21	69.8	7	32.66	49.6	6.5	20.2	12.55	1.537	1.537
20.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	68.8	7	33.67	49.4	6.5	19.4	12.33	1.5	1.5
21.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.2	69.1	7	34.32	50.1	6.5	19	12.88	1.543	1.543
22.03.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.16	68	7	33.92	49.6	6.5	18.4	14.24	1.591	1.591
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.249	67	7	33.12	48.6	6.5	18.4	14.129		
Итого		696	0			0				0	0	1370.23			960.49				409.74	45.128	45.128
Досчёт			0			0				0	0	424.826			295.843				128.983	14.393	14.393
Снятие			0			0				0	0	-335.23			-239.18				-96.05	-10.711	-10.711
Сумма			0			0				0	0	1459.826			1017.153				442.673	48.81	48.81

Итого потребление за расчетный месяц  
 Тхв на источнике = 0.30 V гвс (м3) = 442.67 W гвс (Гкал) = 48.68 W без гвс (Гкал) = 0.0  
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.03.25 13:47  
 Комментарий ответственного лица : Принят.



/Подпись \_\_\_\_\_/

