Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 105-2_СЦО+ГВС_май_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 01.07.2023 Тхв, гр.С= 6.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.321 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00	-	255.39	240.57	14.82	65.60	54.18	11.42	7.00	5.00		126.68	-	-	129.19	-	129.19	-	65.53	-				3.73
24.04.2023	24.00	-	234.01	221.37	12.64	65.17	53.45	11.72	7.00	5.00		115.69	-	-	117.95	-	117.95	-	65.08	-				3.43
25.04.2023	24.00	-	211.01	198.31	12.70	64.87	52.29	12.58	7.00	5.00		104.54	-	-	106.55	-	106.55	-	64.80	-				3.32
26.04.2023	24.00	-	211.35	197.75	13.60	64.59	52.10	12.49	7.00	5.00		105.09	-	-	107.11	-	107.11	-	64.52	-				3.35
27.04.2023	24.00	-	209.11	196.04	13.07	64.04	51.18	12.86	7.00	5.00		103.85	-	-	105.83	-	105.83	-	63.95	-				3.37
28.04.2023	24.00	-	210.27	197.21	13.06	65.50	51.66	13.84	7.00	5.00		104.40	-	-	106.48	-	106.48	-	65.44	-				3.59
29.04.2023	24.00	-	215.08	202.09	12.99	68.75	53.93	14.82	7.00	5.00		106.57	-	-	108.88	-	108.88	-	68.66	-				3.90
30.04.2023	24.00	-	216.18	202.22	13.96	68.84	54.06	14.78	7.00	5.00		107.40	-	-	109.72	-	109.72	-	68.76	-				3.96
01.05.2023	24.00	-	213.39	199.01	14.38	68.51	53.63	14.88	7.00	5.00		106.18	-	-	108.47	-	108.47	-	68.43	-				3.95
02.05.2023	22.00	-	197.95	186.13	11.82	68.99	54.34	14.65	7.00	5.00		100.06	-	-	102.24	-	102.24	-	68.88	-				3.55
03.05.2023	24.00	-	214.74	202.65	12.09	69.18	54.24	14.94	7.00	5.00		106.07	-	-	108.40	-	108.40	-	69.10	-				3.87
04.05.2023	24.00	-	206.98	194.74	12.24	68.72	53.49	15.23	7.00	5.00		102.39	-	-	104.57	-	104.57	-	68.62	-				3.81
05.05.2023	24.00	-	207.93	195.32	12.61	67.69	52.63	15.06	7.00	5.00		102.87	-	-	105.03	-	105.03	-	67.60	-				3.80
06.05.2023	24.00	-	228.23	215.35	12.88	68.66	54.21	14.45	7.00	5.00		112.72	-	-	115.16	-	115.16	-	68.58	-				4.00
07.05.2023	24.00	-	255.47	242.96	12.51	68.82	55.72	13.10	7.00	5.00		125.78	-	-	128.54	-	128.54	-	68.74	-				4.05
08.05.2023	24.00	-	245.79	232.96	12.83	67.99	54.93	13.06	7.00	5.00		121.25	-	-	123.83	-	123.83	-	67.92	-				3.92
09.05.2023	24.00	-	248.83	235.60	13.23	68.72	55.71	13.01	7.00	5.00		122.85	-	-	125.53	-	125.53	-	68.64	-				3.98
10.05.2023	24.00	-	238.83	227.81	11.02	69.04	55.84	13.20	7.00	5.00		117.32	-	-	119.87	-	119.87	-	68.95	-				3.78
11.05.2023	24.00	-	201.13	192.33	8.80	71.25	61.99	9.26	7.00	5.00		98.72	-	-	101.01	-	101.01	-	71.20	-				2.42
12.05.2023	24.00	-	185.94	175.31	10.63	70.71	66.78	3.93	7.00	5.00		92.20	-	-	94.33	-	94.33	-	70.58	-				1.45
13.05.2023	24.00	-	190.95	180.94	10.01	69.86	66.05	3.81	7.00	5.00		94.39	-	-	96.53	-	96.53	-	69.76	-				1.40
14.05.2023	24.00	-	187.37	176.38	10.99	67.37	63.72	3.65	7.00	5.00		93.00	-	-	94.97	-	94.97	-	67.28	-				1.39
15.05.2023	24.00	-	191.45	180.23	11.22	70.48	66.63	3.85	7.00	5.00		95.04	-	-	97.20	-	97.20	-	70.37	-				1.49
16.05.2023	24.00	-	190.00	179.70	10.30	68.64	64.99	3.65	7.00	5.00		94.07	-	-	96.11	-	96.11	-	68.53	-				1.37
17.05.2023	24.00	-	191.09	181.57	9.52	69.04	65.30	3.74	7.00	5.00		94.30	-	-	96.39	-	96.39	-	68.95	-				1.34
18.05.2023	24.00	-	189.83	179.41	10.42	68.31	64.50	3.81	7.00	5.00		94.01	-	-	96.01	-	96.01	-	68.22	-				1.40
19.05.2023		-																						
20.05.2023		-																						
21.05.2023		-																						
22.05.2023		-																						
Среднее	23.92	-	213.40	201.31	12.09	68.05	57.21	10.84	7.00	5.00		105.67	-	-	107.92	-	107.92	-	67.97	-				3.06
Итого	622.00		5548.30	5233.96	314.34							2747.44	0.00	0.00	2805.90	0.00	2805.90	0.00						79.62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.05.2023 00:00:00	106042.24	100930.53	48100.75	-	49410.24	-	2147.79	3717.77	14524.00
	22.05.2023 22:00:00	106042.24	100930.53	48375.71	-	49691.04	-	2147.79	3736.55	14595.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **96 час** **5.47** **Гкалл**
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему **40.32** куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °C = 2.33 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **82.76** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **361.08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2023г.