Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 26 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 26 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 26_СЦО_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 206890 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 6.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00	-	100.04	100.04	0.00	66.48	41.38	25.10	7.00	5.00													2.51
24.04.2023	24.00	-	91.46	91.46	0.00	66.13	40.88	25.25	7.00	5.00													2.31
25.04.2023	24.00	-	81.60	81.60	0.00	65.92	39.49	26.43	7.00	5.00													2.16
26.04.2023	24.00	-	81.61	81.61	0.00	65.57	39.62	25.95	7.00	5.00													2.12
27.04.2023	24.00	-	80.20	80.20	0.00	65.18	39.02	26.16	7.00	5.00													2.10
28.04.2023	24.00	-	79.73	79.73	0.00	66.59	38.64	27.95	7.00	5.00													2.23
29.04.2023	24.00	-	81.18	81.18	0.00	70.08	39.80	30.28	7.00	5.00													2.46
30.04.2023	24.00	-	81.41	81.41	0.00	70.20	39.77	30.43	7.00	5.00													2.48
01.05.2023	24.00	-	80.38	80.38	0.00	69.87	39.27	30.60	7.00	5.00													2.46
02.05.2023	24.00	-	81.39	81.39	0.00	70.22	39.80	30.42	7.00	5.00													2.47
03.05.2023	24.00	-	81.28	81.28	0.00	70.50	39.66	30.84	7.00	5.00													2.51
04.05.2023	24.00	-	79.17	79.17	0.00	70.11	39.01	31.10	7.00	5.00													2.46
05.05.2023	24.00	-	79.90	79.90	0.00	69.00	38.27	30.73	7.00	5.00													2.46
06.05.2023	24.00	-	87.87	87.87	0.00	69.87	39.61	30.26	7.00	5.00													2.66
07.05.2023	24.00	-	98.35	98.35	0.00	69.93	41.23	28.70	7.00	5.00													2.82
08.05.2023	24.00	-	94.53	94.53	0.00	69.07	40.69	28.38	7.00	5.00													2.68
09.05.2023	24.00	-	95.76	95.76	0.00	69.77	41.46	28.31	7.00	5.00													2.71
10.05.2023	24.00	-	92.57	92.57	0.00	70.15	41.74	28.41	7.00	5.00													2.63
11.05.2023	24.00	-	39.21	39.21	0.00	69.15	40.36	28.79	7.00	5.00													1.13
12.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	32.00	28.86	3.14	7.00	5.00													0.00
13.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	31.41	28.58	2.83	7.00	5.00													0.00
14.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	31.14	29.01	2.13	7.00	5.00													0.00
15.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	31.34	29.38	1.96	7.00	5.00													0.00
16.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	31.47	29.48	1.99	7.00	5.00													0.00
17.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	31.33	29.20	2.13	7.00	5.00													0.00
18.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	31.07	28.49	2.58	7.00	5.00													0.00
19.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	30.76	28.27	2.49	7.00	5.00													0.00
20.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	30.80	28.44	2.36	7.00	5.00													0.00
21.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	30.84	28.82	2.02	7.00	5.00													0.00
22.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	30.84	28.99	1.85	7.00	5.00													0.00
Среднее	24.00	-	52.92	52.92	-	54.89	35.91	18.99	7.00	5.00													1.51
Итого	720.00		1587.64	1587.64	0.00																		45.34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	18.05.2023 14:00:00	20944.52	20958.42	-	-	-	-	767.36	0.03	5857.00
	22.05.2023 20:00:00	20944.52	20958.42	-	-	-	-	767.36	0.03	5960.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.52 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 45.34 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района Санкт-Петербурга» 2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2023г.