Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9239.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 8-77 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 8-77_ТЦ-1 СЦО_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 205557 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 6.47

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.43039 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.43039 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.04.2023 | 24.00 | - | 142.34 | 142.34 | 0.00 | 65.01 | 42.53 | 22.48 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3.20 |
| 24.04.2023 | 24.00 | - | 130.44 | 130.44 | 0.00 | 64.58 | 41.79 | 22.79 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 2.97 |
| 25.04.2023 | 24.00 | - | 117.78 | 117.78 | 0.00 | 64.11 | 40.34 | 23.77 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 2.80 |
| 26.04.2023 | 24.00 | - | 117.65 | 117.65 | 0.00 | 63.78 | 40.53 | 23.25 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 2.74 |
| 27.04.2023 | 24.00 | - | 115.87 | 115.87 | 0.00 | 63.45 | 39.50 | 23.95 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 2.77 |
| 28.04.2023 | 24.00 | - | 114.87 | 114.87 | 0.00 | 64.59 | 39.15 | 25.44 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 2.92 |
| 29.04.2023 | 24.00 | - | 117.10 | 117.10 | 0.00 | 68.00 | 40.47 | 27.53 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3.22 |
| 30.04.2023 | 24.00 | - | 117.21 | 117.21 | 0.00 | 68.17 | 40.56 | 27.61 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3.24 |
| 01.05.2023 | 24.00 | - | 115.65 | 115.65 | 0.00 | 67.82 | 40.10 | 27.72 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3.21 |
| 02.05.2023 | 24.00 | - | 116.42 | 116.42 | 0.00 | 68.20 | 40.65 | 27.55 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3.21 |
| 03.05.2023 | 24.00 | - | 115.88 | 115.88 | 0.00 | 68.42 | 40.13 | 28.29 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3.28 |
| 04.05.2023 | 24.00 | - | 112.61 | 112.61 | 0.00 | 68.08 | 39.64 | 28.44 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3.20 |
| 05.05.2023 | 24.00 | - | 113.55 | 113.55 | 0.00 | 66.98 | 38.90 | 28.08 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3.19 |
| 06.05.2023 | 24.00 | - | 124.42 | 124.42 | 0.00 | 67.98 | 40.33 | 27.65 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3.44 |
| 07.05.2023 | 24.00 | - | 138.88 | 138.88 | 0.00 | 68.29 | 42.10 | 26.19 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3.64 |
| 08.05.2023 | 24.00 | - | 134.17 | 134.17 | 0.00 | 67.37 | 41.57 | 25.80 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3.46 |
| 09.05.2023 | 24.00 | - | 135.87 | 135.87 | 0.00 | 68.11 | 42.54 | 25.57 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3.48 |
| 10.05.2023 | 24.00 | - | 131.42 | 131.42 | 0.00 | 68.42 | 42.79 | 25.63 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3.37 |
| 11.05.2023 | 24.00 | - | 109.35 | 109.35 | 0.00 | 66.42 | 53.93 | 12.49 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 1.38 |
| 12.05.2023 | 24.00 | - | 98.99 | 98.99 | 0.00 | 63.56 | 63.45 | 0.11 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 0.00 |
| 13.05.2023 | 24.00 | - | 103.04 | 103.04 | 0.00 | 61.22 | 61.11 | 0.11 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 0.00 |
| 14.05.2023 | 24.00 | - | 101.20 | 101.20 | 0.00 | 58.98 | 58.88 | 0.10 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 0.00 |
| 15.05.2023 | 24.00 | - | 103.37 | 103.37 | 0.00 | 60.60 | 60.50 | 0.10 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 0.00 |
| 16.05.2023 | 24.00 | - | 103.02 | 103.02 | 0.00 | 59.92 | 59.83 | 0.09 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 0.00 |
| 17.05.2023 | 24.00 | - | 103.74 | 103.74 | 0.00 | 59.00 | 58.91 | 0.09 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 0.00 |
| 18.05.2023 | 24.00 | - | 102.51 | 102.51 | 0.00 | 58.80 | 58.70 | 0.10 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 0.00 |
| 19.05.2023 | 24.00 | - | 102.33 | 102.33 | 0.00 | 59.89 | 59.78 | 0.11 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 0.00 |
| 20.05.2023 | 24.00 | - | 101.55 | 101.55 | 0.00 | 59.70 | 59.59 | 0.11 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 0.00 |
| 21.05.2023 | 24.00 | - | 99.41 | 99.41 | 0.00 | 58.42 | 58.33 | 0.09 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 0.00 |
| 22.05.2023 | 24.00 | - | 101.41 | 101.41 | 0.00 | 58.87 | 58.77 | 0.10 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 0.00 |
| Среднее | 24.00 | - | 114.74 | 114.74 | - | 64.22 | 48.18 | 16.04 | 7.00 | 5.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 1.96 |
| Итого | 720.00 | | 3442.05 | 3442.05 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 58.71 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.05.2023 05:00:00 | 58731.96 | 49436.68 | - | - | - | - | 2246.85 | 544.80 | 12586.00 |
| | 22.05.2023 20:00:00 | 59511.08 | 50215.80 | - | - | - | - | 2247.03 | 544.80 | 12680.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °C = 0.00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **58.71** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» №2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2023г.