

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 29, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **6644.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **87483**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2088	расходомер:	28.09.2024	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC40-45	Gmin= 0,3	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC40-45	Gmax= 45	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)		45	КТПТР-05
Циркуляционный ГВС (M4)			СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,181	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.гвс.= 0	Qвент.гвс.= 0	Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 173,76	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.04.2023	24,00		287,20	289,40	-2,20	46,64	42,58	4,06	4,50	4,10												1,07
24.04.2023	24,00		287,71	289,80	-2,09	46,63	42,74	3,89	4,50	4,10												1,03
25.04.2023	24,00		288,28	290,43	-2,15	46,77	42,98	3,79	4,50	4,10												1,00
26.04.2023	24,00		291,74	293,75	-2,01	46,57	42,94	3,63	4,50	4,10												0,97
27.04.2023	24,00		288,87	290,43	-1,56	46,91	42,89	4,02	4,50	4,10												1,10
28.04.2023	24,00		286,20	287,77	-1,57	47,50	43,13	4,37	4,50	4,20												1,18
29.04.2023	24,00		286,74	288,22	-1,48	47,57	43,03	4,54	4,50	4,20												1,24
30.04.2023	24,00		289,14	290,59	-1,45	47,45	42,97	4,48	4,50	4,10												1,23
01.05.2023	24,00		286,80	288,26	-1,46	47,60	43,02	4,58	4,50	4,20												1,25
02.05.2023	24,00		287,71	289,15	-1,44	47,59	43,14	4,45	4,50	4,20												1,22
03.05.2023	24,00		285,27	286,72	-1,45	47,58	43,04	4,54	4,50	4,20												1,23
04.05.2023	24,00		285,67	287,85	-2,18	46,95	42,46	4,49	4,50	4,20												1,19
05.05.2023	24,00		286,68	289,27	-2,59	46,52	41,98	4,54	4,50	4,20												1,19
06.05.2023	24,00		287,34	289,48	-2,14	46,67	42,05	4,62	4,50	4,20												1,24
07.05.2023	24,00		287,03	289,21	-2,18	47,20	42,51	4,69	4,50	4,20												1,25
08.05.2023	24,00		286,92	289,10	-2,18	47,15	42,54	4,61	4,50	4,20												1,23
09.05.2023	24,00		287,88	289,44	-1,56	46,84	42,49	4,35	4,50	4,20												1,18
10.05.2023	23,74 *		292,56	294,11	-1,55	46,54	42,46	4,08	4,50	4,10												1,13
11.05.2023	8,74 *		98,43	99,03	-0,60	46,43	42,32	4,11	4,50	4,10												0,38
Среднее	23,18		287,59	289,43	-1,84	47,01	42,70	4,31	4,50	4,16												1,16
Итого	440,48		5278,17	5312,01	-33,84																	21,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2023	200174	201226,00						1194,54	15243,70
23.05.2023	205740	206828,00						1216,95	15708,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **15,52 час**

0,75 Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **15,52 час**

0 куб.м

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,6 °C** **0 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **22,06 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /


Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	29.05.2023 12:32 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	29.05.2023 14:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа