

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 41, корп. 3, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **6654.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **58493**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	07.09.2023	Режим (схема):	ОП: А3;
Вычислитель: ТСРВ-043 № 1807697	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	70,75	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	70,75	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,314	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 301,44	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.04.2023	24,00	*	321,58	321,25	0,33	46,49	40,82	5,67	6,80	4,10												1,85
24.04.2023	24,00	*	322,12	321,80	0,32	46,48	40,94	5,54	6,80	4,10												1,81
25.04.2023	24,00	*	322,84	322,45	0,39	46,61	41,18	5,43	6,80	4,10												1,78
26.04.2023	24,00	*	326,70	326,35	0,35	46,42	41,19	5,23	6,80	4,10												1,74
27.04.2023	24,00	*	322,64	322,31	0,33	46,85	41,18	5,67	6,80	4,10												1,86
28.04.2023	24,00	*	319,75	319,42	0,33	47,38	41,36	6,02	6,80	4,10												1,95
29.04.2023	24,00	*	319,98	319,64	0,34	47,45	41,28	6,17	6,80	4,10												2,00
30.04.2023	24,00	*	322,47	322,13	0,34	47,33	41,18	6,15	6,80	4,10												2,01
01.05.2023	24,00	*	319,99	319,65	0,34	47,51	41,25	6,26	6,80	4,10												2,03
02.05.2023	24,00	*	320,76	320,42	0,34	47,47	41,32	6,15	6,80	4,10												2,00
03.05.2023	24,00	*	318,39	318,06	0,33	47,50	41,27	6,23	6,80	4,10												2,01
04.05.2023	24,00	*	319,37	319,04	0,33	46,83	40,73	6,10	6,80	4,10												1,98
05.05.2023	24,00	*	320,95	320,60	0,35	46,43	40,29	6,14	6,80	4,10												2,00
06.05.2023	24,00	*	321,02	320,68	0,34	46,59	40,32	6,27	6,80	4,10												2,04
07.05.2023	24,00	*	320,93	320,59	0,34	47,11	40,77	6,34	6,80	4,10												2,06
08.05.2023	24,00	*	320,72	320,37	0,35	47,06	40,80	6,26	6,80	4,10												2,03
09.05.2023	24,00	*	321,21	320,86	0,35	46,71	40,72	5,99	6,80	4,10												1,95
10.05.2023	24,00	*	326,42	326,08	0,34	46,44	40,72	5,72	6,80	4,10												1,89
11.05.2023	7,00	*	94,97	94,86	0,11	46,53	40,73	5,81	6,80	4,10												0,56
Среднее	23,11		321,61	321,27	0,34	46,90	40,95	5,96	6,80	4,10												1,94
Итого	439,00		5882,81	5876,56	6,25																	35,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.05.2023	81982,6	81874,90						655,27	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **17 час 1,37 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **17 час 0 куб.м**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **6,6 °C 0 Гкал**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **36,92 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	29.05.2023 12:32 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	29.05.2023 14:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа