

Абонент: ЖК №2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Нормна 6/ СЦО
 Организация: ООО «ТЭК СПб»

Установленные приборы:
 Вычислитель: СЦТ-940 № 2072
 Подает.тр.(M1):
 Оборот.тр.(M2):
 Тр-д. ПСБ(M3):
 Тр-директ. ПСБ(M4):
 Тр-директ. ПСБ(M5):

Расходомер: Пилерфлю
 Расходомер: Пилерфлю
 Расходомер:
 Расходомер:
 Расходомер:

Часовые и сутки, архивы в файлах:
 Режим (Смену):
 Глаз= 12
 Глаз= 12
 Глаз= 12
 Глаз=

Дополнительные нагрузки (кВт/час):
 Дополнительные нагрузки (ср.час):
 Дополнительные расходы (ср.сут.):
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

Qвт = Qтеплоср = Qтеплоср = Qтеплоср = Qтеплоср =
 Qтеплоср = Qтеплоср = Qтеплоср = Qтеплоср = Qтеплоср =
 Qтеплоср = Qтеплоср = Qтеплоср = Qтеплоср = Qтеплоср =

Учет отопления (ТБ-1)
 Учет ГВС (ТБ-2)

Дата	Ти	НС	M1		M2		dM	T	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV3	Vполн	T3	T4	Qтепл. общ.	Qтепл. изл.	Qтепл. вкл.	Q общ.		
			T	С	T	С																						С	С
23.04.2023	24.00	-	82.60	81.62	0.98	67.77	46.22	21.55	5.97	3.48	1.70	1.83																	
24.04.2023	24.00	-	74.24	73.40	0.84	67.64	45.32	22.31	5.97	3.48	1.70	1.83																	
25.04.2023	24.00	-	59.45	58.64	0.81	68.75	43.46	25.29	5.99	3.69	1.54	1.34																	
26.04.2023	24.00	-	47.99	47.28	0.70	68.42	41.13	27.29	5.64	3.64	1.36	1.36																	
27.04.2023	24.00	-	47.23	46.49	0.74	68.31	40.06	28.25	5.57	3.64	1.36	1.36																	
28.04.2023	24.00	-	46.35	45.72	0.62	67.34	38.62	28.72	5.50	3.64	1.36	1.36																	
29.04.2023	24.00	-	46.29	45.55	0.74	68.78	38.53	30.25	5.50	3.64	1.43	1.43																	
30.04.2023	24.00	-	46.33	45.64	0.70	68.38	38.09	30.29	5.50	3.64	1.43	1.43																	
01.05.2023	24.00	-	46.08	45.43	0.65	67.94	37.74	30.20	5.49	3.64	1.42	1.42																	
02.05.2023	24.00	-	46.49	45.87	0.61	68.21	38.16	30.05	5.52	3.64	1.42	1.42																	
03.05.2023	24.00	-	45.30	44.71	0.58	68.00	37.54	30.46	5.43	3.64	1.40	1.40																	
04.05.2023	24.00	-	44.60	44.08	0.52	67.77	37.02	30.75	5.40	3.66	1.39	1.39																	
05.05.2023	24.00	-	49.17	48.65	0.53	68.28	38.01	30.27	5.78	3.60	1.51	1.51																	
06.05.2023	24.00	-	55.68	55.05	0.63	68.40	39.61	28.79	6.20	3.51	1.65	1.65																	
07.05.2023	24.00	-	56.65	56.05	0.60	68.90	40.29	28.61	6.29	3.50	1.65	1.65																	
08.05.2023	24.00	-	57.53	56.89	0.64	69.14	40.89	28.25	6.36	3.49	1.65	1.65																	
09.05.2023	24.00	-	58.17	57.57	0.59	68.81	41.40	27.42	6.30	3.36	1.62	1.62																	
10.05.2023	24.00	-	53.36	52.78	0.58	68.16	40.53	27.63	5.92	3.41	1.50	1.50																	
11.05.2023	24.00	-	24.25	23.96	0.29	68.08	40.10	27.98	5.85	3.52	0.69	0.69																	
12.05.2023	24.00	-	-	-	-	31.47	26.09	5.38	1.48	1.49	-	-																	
13.05.2023	24.00	-	-	-	-	32.17	26.82	5.35	1.29	1.28	-	-																	
14.05.2023	24.00	-	-	-	-	31.79	26.64	5.15	1.27	1.27	-	-																	
15.05.2023	24.00	-	-	-	-	31.82	26.59	5.23	1.08	1.04	-	-																	
16.05.2023	24.00	-	-	-	-	31.76	26.42	5.34	0.93	0.91	-	-																	
17.05.2023	24.00	-	-	-	-	31.35	25.94	5.41	0.81	0.78	-	-																	
18.05.2023	24.00	-	-	-	-	29.99	24.15	5.84	0.78	0.75	-	-																	
19.05.2023	24.00	-	-	-	-	30.09	24.39	5.70	0.73	0.74	-	-																	
20.05.2023	24.00	-	-	-	-	31.25	25.60	5.65	0.57	0.49	-	-																	
21.05.2023	24.00	-	-	-	-	31.21	26.04	5.17	0.51	0.48	-	-																	
22.05.2023	24.00	-	-	-	-	31.63	26.41	5.23	0.47	0.48	-	-																	
Среднее	24.00	-	51.99	51.34	0.65	54.72	34.93	19.79	4.00	2.58	-	-																	
Итого	720.00	-	987.76	975.39	12.37	-	-	-	-	-	-	-																	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время				M1(г)	M2(г)	M3(г)	M4(г)	V3(кв3)	V4(кв3)	Q СЦО (ккал)	Q ГВС (ккал)	Траб. ч
	Т	С	Т	С									

Количество тепловой энергии Фобц, рассчитанное по среднему:
 Объем потребленного теплоносителя Уте изл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения L2:
 Корректировка на температурную погрешность:
 Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
 Объем потребленного теплоносителя Уте изл. изл.

1.35 °C = 0.00 ккал/куб.м.
 27.85 ккал/куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента:
 Представитель теплопоставляющей организации:
 Ю. ЖИВЫЙ РАЙОН
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.05.2023г.



ООО «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 Ю. ЖИВЫЙ РАЙОН
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.05.2023г.

Счет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2023
 Договор: 8567.038.1
 Строит. Адрес: Нормна 6
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 Нормна 6, СЦО, май Н
 Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2024
 Терморегуляторы: КИТТР-05
 Терморегуляторы: КИТТР-05
 Терморегуляторы: КИТТР-05
 Терморегуляторы: КИТТР-05
 Телефон:
 Узел учета: СЦО
 Код УУТЭ:
 График: 150/170
 Тв, гр.С = 1.35