Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8226.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 111 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 111 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 111_СЦО_май_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2041 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024 | Txв, гр.С= {T_HVS}

Подающ.тр.(M1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(M2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00	-	156.95	154.55	2.40	44.25	41.79	2.46	4.12	3.54														0.49
24.04.2023	24.00	-	163.67	161.16	2.51	43.36	41.08	2.28	4.05	3.43														0.48
25.04.2023	24.00	-	163.95	161.45	2.50	41.93	39.87	2.06	4.04	3.43														0.44
26.04.2023	24.00	-	171.94	169.31	2.63	41.90	39.97	1.93	3.98	3.29														0.44
27.04.2023	24.00	-	182.55	179.79	2.75	41.90	39.88	2.02	4.04	3.26														0.48
28.04.2023	24.00	-	182.18	179.43	2.76	41.91	39.84	2.07	4.02	3.25														0.49
29.04.2023	24.00	-	184.44	181.67	2.77	41.94	39.85	2.09	3.99	3.21														0.50
30.04.2023	24.00	-	184.58	181.80	2.77	41.86	39.78	2.07	3.98	3.19														0.50
01.05.2023	24.00	-	183.67	180.91	2.76	41.82	39.70	2.11	4.01	3.23														0.50
02.05.2023	24.00	-	182.79	180.05	2.74	41.82	39.76	2.06	4.00	3.22														0.49
03.05.2023	24.00	-	183.23	180.47	2.76	41.75	39.63	2.12	3.99	3.20														0.50
04.05.2023	24.00	-	181.80	179.06	2.74	42.82	40.51	2.31	3.98	3.21														0.53
05.05.2023	24.00	-	181.05	178.31	2.74	46.67	43.85	2.82	4.01	3.25														0.63
06.05.2023	24.00	-	180.90	178.14	2.76	48.12	45.16	2.96	3.99	3.23														0.66
07.05.2023	24.00	-	182.01	179.23	2.78	48.77	45.83	2.94	4.00	3.23														0.66
08.05.2023	24.00	-	181.73	178.96	2.78	47.92	45.12	2.81	4.00	3.24														0.64
09.05.2023	24.00	-	181.16	178.39	2.77	48.11	45.30	2.81	4.01	3.25														0.64
10.05.2023	24.00	-	186.05	183.22	2.83	44.97	42.72	2.25	3.87	3.06														0.54
11.05.2023	24.00	-	8.98	8.99	-0.01	38.39	38.46	-0.06	3.51	2.87														0.00
12.05.2023	24.00	-	-	-	-	21.38	23.06	-1.68	2.94	2.95														-
13.05.2023	24.00	-	-	-	-	20.83	20.36	0.47	3.09	3.16														-
14.05.2023	24.00	-	-	-	-	21.15	19.20	1.95	3.05	3.10														-
15.05.2023	24.00	-	-	-	-	21.21	18.51	2.70	2.99	3.04														-
16.05.2023	24.00	-	-	-	-	21.52	18.09	3.44	3.11	3.17														-
17.05.2023	24.00	-	-	-	-	21.66	17.59	4.07	3.11	3.25														-
18.05.2023	24.00	-	-	-	-	21.00	17.32	3.68	3.53	3.61														-
19.05.2023	24.00	-	-	-	-	20.39	17.06	3.33	3.53	3.60														-
20.05.2023	24.00	-	-	-	-	16.34	16.15	0.19	2.93	3.05														-
21.05.2023	24.00	-	-	-	-	16.36	16.17	0.19	2.74	2.78														-
22.05.2023	24.00	-	-	-	-	16.38	16.19	0.19	2.62	2.69														-
Среднее	24.00	-	169.66	167.10	2.57	34.95	32.93	2.02	3.64	3.20														0.51
Итого	720.00		3223.63	3174.89	48.75																			9.60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды °C = Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 9.60 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервис №2 Невского района Санкт-Петербурга» №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2023г.