

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 73, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 73**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33095.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **106228**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	01.08.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: СПТ941.11 № 24694	расходомер:	Gmin=	30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3938	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср. 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 119,635	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.04.2023	24,00	*	35,04	35,01	0,03	64,57	34,55	30,02														1,05
24.04.2023	24,00	*	25,94	26,59	-0,65	62,71	32,27	30,44														0,78
25.04.2023	24,00	*	20,72	20,89	-0,17	62,01	32,39	29,62														0,61
26.04.2023	24,00	*	17,82	17,90	-0,08	60,61	30,39	30,22														0,54
27.04.2023	24,00		59,21	59,23	-0,02	65,91	36,93	28,98														1,72
28.04.2023	24,00		71,61	71,70	-0,09	67,09	39,16	27,93														2,00
29.04.2023	24,00		77,20	77,24	-0,04	67,16	39,56	27,60														2,13
30.04.2023	24,00		69,05	69,08	-0,03	66,75	38,29	28,46														1,97
01.05.2023	24,00		71,48	71,56	-0,08	66,68	38,83	27,85														1,99
02.05.2023	24,00		50,24	50,28	-0,04	66,66	37,07	29,59														1,49
03.05.2023	24,00		70,76	70,89	-0,13	66,64	38,43	28,21														1,99
04.05.2023	24,00		94,23	94,47	-0,24	67,24	40,87	26,37														2,48
05.05.2023	24,00		105,52	105,69	-0,17	67,14	42,06	25,08														2,64
06.05.2023	24,00		91,11	91,21	-0,10	68,19	41,08	27,11														2,47
07.05.2023	24,00		72,48	72,55	-0,07	67,22	38,83	28,39														2,06
08.05.2023	24,00		57,20	57,26	-0,06	66,71	37,34	29,37														1,68
09.05.2023	24,00	*	43,52	43,55	-0,03	64,94	35,69	29,25														1,27
10.05.2023	24,00	*	34,63	34,66	-0,03	63,99	33,77	30,22														1,05
11.05.2023	24,00	*	20,51	20,56	-0,05	63,48	34,35	29,13														0,60
Среднее	24,00		57,28	57,39	-0,11	65,56	36,94	28,62														1,61
Итого	456,00		1088,27	1090,32	-2,05																	30,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,52** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **30,52** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.



Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	29.05.2023 12:33 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	29.05.2023 14:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа