

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Седова ул, д. 79, лит. А ИТП СО**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9250.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **87300**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ940 № 2194</b>	расходомер:	<b>22.10.2024</b>	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC20-12	Gmin= 0,08	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC20-12	Gmax= 12	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,168</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>51,038</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qгвс.= <b>0</b>
			Qгвс.ср.= <b>0</b>
			Gгвс.= <b>0</b>
			Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.04.2023	24,00		44,04	44,69	-0,65	68,92	39,21	29,71	6,50	3,30											1,28	
24.04.2023	24,00		37,17	37,71	-0,54	68,36	37,84	30,52	6,00	3,50											1,11	
25.04.2023	24,00		31,05	31,49	-0,44	69,13	35,36	33,77	5,40	3,80											1,03	
26.04.2023	24,00		30,95	31,39	-0,44	68,66	35,74	32,92	5,40	3,80											1,00	
27.04.2023	24,00		29,02	29,43	-0,41	68,41	33,73	34,68	5,20	3,90											0,99	
28.04.2023	24,00		28,52	28,85	-0,33	68,70	32,40	36,30	5,20	3,90											1,02	
29.04.2023	24,00		28,37	28,58	-0,21	68,56	31,91	36,65	5,20	3,90											1,03	
30.04.2023	24,00		28,69	28,85	-0,16	68,29	31,87	36,42	5,20	3,80											1,04	
01.05.2023	24,00		28,97	29,10	-0,13	68,31	31,77	36,54	5,20	3,90											1,05	
02.05.2023	24,00		29,74	29,86	-0,12	69,06	32,80	36,26	5,30	3,80											1,07	
03.05.2023	24,00		28,94	29,06	-0,12	68,23	32,16	36,07	5,20	3,80											1,04	
04.05.2023	24,00		28,49	28,60	-0,11	68,23	31,58	36,65	5,20	3,80											1,04	
05.05.2023	24,00		34,39	34,41	-0,02	68,26	33,35	34,91	5,70	3,60											1,20	
06.05.2023	24,00		41,48	41,64	-0,16	69,53	36,38	33,15	6,20	3,30											1,37	
07.05.2023	24,00		41,66	41,87	-0,21	68,85	36,67	32,18	6,20	3,40											1,33	
08.05.2023	24,00		42,35	42,61	-0,26	69,26	37,58	31,68	6,30	3,40											1,33	
09.05.2023	24,00		42,66	42,99	-0,33	69,13	38,20	30,93	6,30	3,40											1,31	
10.05.2023	24,00		36,23	36,54	-0,31	69,04	36,89	32,15	5,90	3,50											1,15	
11.05.2023	24,00		14,15	14,22	-0,07	68,11	33,40	34,71	5,10	3,80											0,49	
<b>Среднее</b>	24,00		32,99	33,26	-0,26	68,69	34,68	34,01	5,62	3,66											1,10	
<b>Итого</b>	<b>456,00</b>		<b>626,87</b>	<b>631,89</b>	<b>-5,02</b>																<b>20,88</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2023	50223,9	50033,60						1342,84	14739,90
23.05.2023	50894,2	50709,60						1365,05	15226,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,52** °C

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** **0** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **20,88** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	29.05.2023 12:33 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	29.05.2023 14:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа