

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 30, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9337.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **28381**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ТСРВ-026М № 1318865</b>	расходомер:	<b>19.10.2023</b>	<b>ОП: А32-00;</b>
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	Gmin= 0,085	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	Gmax= 21,23	Преобр.давления:
Подающий ГВС (M3)		0,085	21,23
Циркуляционный ГВС (M4)			Взлет ТПС
Подпиточный трубопровод (Vп)			СДВ-И-1,60
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	СДВ-И-1,60
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,1928</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.гвс.= <b>0</b>	Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>58,5722</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qтех.гвс.= <b>0</b>
			Qгвс.ср.= <b>0</b>
			Gгвс.= <b>0</b>
			Gгвс.м= <b>0</b>

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2023	24,00		92,72	92,99	-0,27	68,97	50,42	18,55														1,71
24.04.2023	24,00		77,22	77,50	-0,28	68,26	48,49	19,77														1,49
25.04.2023	24,00		65,14	65,44	-0,30	69,13	47,22	21,91														1,41
26.04.2023	24,00		64,87	65,16	-0,29	68,61	47,32	21,29														1,37
27.04.2023	24,00		60,52	60,83	-0,31	68,24	45,95	22,29														1,33
28.04.2023	24,00		59,45	59,77	-0,32	68,52	45,28	23,24														1,37
29.04.2023	24,00		59,02	59,36	-0,34	68,37	44,60	23,77														1,39
30.04.2023	24,00		59,79	60,14	-0,35	68,12	44,30	23,82														1,41
01.05.2023	24,00		60,31	60,67	-0,36	68,15	44,20	23,95														1,43
02.05.2023	24,00		62,03	62,39	-0,36	69,00	44,99	24,01														1,47
03.05.2023	24,00		60,92	61,28	-0,36	68,06	44,11	23,95														1,44
04.05.2023	24,00		59,32	59,69	-0,37	68,01	43,64	24,37														1,43
05.05.2023	24,00		72,91	73,30	-0,39	67,93	45,26	22,67														1,61
06.05.2023	24,00		87,13	87,52	-0,39	69,49	48,46	21,03														1,82
07.05.2023	24,00		87,57	87,95	-0,38	68,84	48,40	20,44														1,77
08.05.2023	24,00		89,23	89,60	-0,37	69,28	49,26	20,02														1,77
09.05.2023	24,00		90,02	90,38	-0,36	69,14	49,89	19,25														1,72
10.05.2023	24,00		75,45	75,81	-0,36	68,99	48,15	20,84														1,53
11.05.2023	22,00*		24,79	24,93	-0,14	45,46	35,12	10,33														0,60
Среднее	23,89		69,17	69,50	-0,33	67,40	46,06	21,34														1,48
Итого	454,00		1308,41	1314,71	-6,30																	28,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.05.2023								2615,77	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **2 час 0,13 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **2 час 0 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,52 °C 0 Гкал**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **28,2 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /


Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	29.05.2023 12:34 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	29.05.2023 14:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа