

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2023 по 11.05.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.45[ОТОПЛЕНИЕ]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 45076
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
 M1,т: -
 M2,т: -
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wсумм, Гкал	Линия ГВС, #
23.04.2023		24	143.1	52.5	10.2	143.1	41	5.6	11.5	0	1.648	0
24.04.2023		24	143.2	52.5	10.2	143.2	41.1	5.6	11.4	0	1.624	0
25.04.2023		24	143.52	51.4	10.2	143.52	40.8	5.6	10.6	0	1.523	0
26.04.2023		24	143.41	50.5	10.2	143.41	40.4	5.6	10.1	0	1.448	0
27.04.2023		24	143.36	52.3	10.2	143.36	40.8	5.6	11.5	0	1.637	0
28.04.2023		24	142.34	53.4	10.2	142.34	41.3	5.6	12.1	0	1.731	0
29.04.2023		24	142.91	53.4	10.2	142.91	41.1	5.6	12.3	0	1.761	0
30.04.2023		24	142.89	53.4	10.2	142.89	41	5.6	12.4	0	1.779	0
01.05.2023		24	143.33	53.4	10.2	143.33	40.9	5.6	12.5	0	1.802	0
02.05.2023		24	143.29	53.4	10.2	143.29	41	5.6	12.4	0	1.777	0
03.05.2023		24	143.26	53.4	10.2	143.26	41	5.6	12.4	0	1.788	0
04.05.2023		24	142.89	53.4	10.2	142.89	40.8	5.6	12.6	0	1.81	0
05.05.2023		24	143	53.4	10.2	143	40.4	5.6	13	0	1.855	0
06.05.2023		24	143.14	53.4	10.2	143.14	40.4	5.6	13	0	1.865	0
07.05.2023		24	142.93	53.4	10.2	142.93	40.5	5.6	12.9	0	1.844	0
08.05.2023		24	143.05	53.4	10.2	143.05	40.7	5.6	12.7	0	1.814	0
09.05.2023		24	143.12	53.4	10.2	143.12	41	5.6	12.4	0	1.783	0
10.05.2023		24	138.21	53.4	10.2	138.21	41	5.6	12.4	0	1.714	0
11.05.2023		24	58.85	53.1	10.2	58.55	39.6	5.6	13.5	0.3	0.806	0
Среднее			138.411	53	10.2	138.395	40.8	5.6	12.2	0.016		
Итого		456	2629.8			2629.5				0.3	32.009	0
Досчёт			0			0				0	0	0
Снятие			-1142.366			-1142.366				0	-14.404	0
Сумма			1487.434			1487.134				0.3	17.605	0

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.0 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.05.29 11:17
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

