



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

наб. кан. Грибоедова, д. 88-90, литера А, Санкт-Петербург, 190068. Тел. (812) 576-07-01, Факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 2235/12

20 сентября 2012 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 88-90

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Тратников Егор Иванович, рассмотрев материалы дела/протокол № 04/168 от 21 июля 2012 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресам: Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., д. 197; Ново-Александровская ул., д. 3; д. 11; д. 17; д. 19; д. 21; д. 24; д. 25; д. 9; Бабушкина ул., д. 78; д. 76; д. 66, корп. 1; д. 89, корп. 1; Седова ул., д. 124, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» (далее – Общество).

Юридический адрес: 193174, Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 16.

Банковские реквизиты: ИНН 7811405949, КПП 781101001, БИК 044030790, р/с 40702810747000002028, к/с 30101810900000000790, ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Пролетарский филиал, ОГРН 1089847179960 от 28.04.2008 г.

С участием С. С. Сидорова

УСТАНОВИЛ

20 июля 2012 года в ходе проведения проверки по государственному контролю соблюдения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 (далее - Правила), по адресам: Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., д. 197; Ново-Александровская ул., д. 3; д. 11; д. 17; д. 19; д. 21; д. 24; д. 25; д. 9; Бабушкина ул., д. 78; д. 76; д. 66, корп. 1; д. 89, корп. 1; Седова ул., д. 124, ведущим специалистом отдела контроля Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Комиссаровым М.С. выявлено:

1. По адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 197:

-п.3.2.8- имеется местное отслоение штукатурного и окрасочного слоя стен л/к дома;

-п.3.2.15 - допущено размещение на л/к бытовых вещей, КГМ;

-п.3.4.1 - не обеспечена чистота и доступность прохода ко всем элементам подвала (в подвале имеется КГМ и бытовой мусор);

-п.5.6.2 - не обеспечена эксплуатация внутридомового электрооборудования и домовых осветительных установок (основные проходы чердачного помещения, лестничные клетки дома не освещены; имеют место провисание и скрутки проводов);

2. По адресу: ул. Ново-Александровская, дом 3:

-п.4.6.4.1 - не обеспечено исправное состояние системы водоотвода (отсутствует отлив водосточной трубы на фасаде дома);

3. По адресу: ул. Ново-Александровская, дом 11:

-п.3.2.15 - допущено размещение на л/к бытовых вещей, КГМ.

С. С. Сидоров 21.09.12

4. По адресу: ул. Ново-Александровская, дом 17: ,

-п.п. 4.1.7, 4.10.21 - не обеспечено исправное состояние отмостки дома, имеются просадки, щели и трещины, частично отсутствует отмостка по периметру дома;

-п.5.6.2 - не обеспечена эксплуатация внутридомового электрооборудования и домовых осветительных установок (основные проходы к инженерному оборудованию в подвале дома не освещены; имеются скрутки и провисание проводов);

5. По адресу: ул. Ново-Александровская, дом 19:

-п.4.1.15 - допущено подтопление подвала из-за неисправности и утечки инженерного оборудования (имеется подтекание холодной воды на стыках труб и кранов в водомерном узле);

-п.5.6.2 - не обеспечена эксплуатация внутридомового электрооборудования и домовых осветительных установок (основные проходы к инженерному оборудованию в подвале дома не освещены; имеются скрутки и провисание проводов);

6. По адресу: ул. Ново-александровская, дом 21:

-п.п. 4.1.7, 4.10.21 - не обеспечено исправное состояние отмостки дома, имеются просадки, щели и трещины, частично отсутствует отмостка по периметру дома;

7. По адресу: ул. Ново-Александровская, дом 24:

-п.п. 4.1.7, 4.10.21 - не обеспечено исправное состояние отмостки дома, имеются просадки, щели и трещины, частично отсутствует отмостка по периметру дома;

-п.4.1.15 допущено подтопление подвала;

-п.5.6.2 - не обеспечена эксплуатация внутридомового электрооборудования и домовых осветительных установок (основные проходы к инженерному оборудованию в подвале дома не освещены; имеются скрутки и провисание проводов);

8. По адресу: ул. Ново-Александровская, дом 25:

-п.п. 4.1.7, 4.10.21 - не обеспечено исправное состояние отмостки дома, имеются просадки, щели и трещины, частично отсутствует отмостка по периметру дома;

-п.4.1.15 - допущено подтопление подвала из-за неисправности и утечки инженерного оборудования (имеется подтекание холодной воды на стыках труб и кранов в водомерном узле);

9. По адресу: ул. Бабушкина, дом 78:

-п.3.4.1 - не обеспечена чистота и доступность прохода ко всем элементам подвала (в подвале имеется КГМ и бытовой мусор);

-п.п. 4.1.7, 4.10.21 - не обеспечено исправное состояние отмостки дома, имеются просадки, щели и трещины, частично отсутствует отмостка по периметру дома;

-п.4.1.15- допущено подтопление подвала из-за неисправности и утечки инженерного оборудования (имеется подтекание из канализационных труб, отсутствует крышка ревизии);

-п.5.6.2 - не обеспечена эксплуатация внутридомового электрооборудования и домовых осветительных установок (основные проходы к инженерному оборудованию в подвале дома не освещены; имеются скрутки и провисание проводов);

10. По адресу: ул. Бабушкина, дом 76:

-п.3.4.1 - не обеспечена чистота и доступность прохода ко всем элементам подвала (в подвале имеется КГМ и бытовой мусор);

-п.4.1.15 - допущено подтопление подвала;

-п.5.6.2 - не обеспечена эксплуатация внутридомового электрооборудования и домовых осветительных установок (основные проходы к инженерному оборудованию в подвале дома не освещены; имеются скрутки и провисание проводов);

11. По адресу: ул. Бабушкина, дом 66, корп. 1:

-п.3.4.1 - не обеспечена чистота и доступность прохода ко всем элементам подвала (в подвале имеется КГМ и бытовой мусор);

-п.5.6.2 - не обеспечена эксплуатация внутридомового электрооборудования и домовых осветительных установок (основные проходы к инженерному оборудованию в подвале дома не освещены; имеются скрутки и провисание проводов);

12. По адресу: ул. Бабушкина, дом 89, корп. 1:

-п.3.4.1 - не обеспечена чистота и доступность прохода ко всем элементам подвала (в подвале имеется КГМ и бытовой мусор);

-п.5.6.2 - не обеспечена эксплуатация внутридомового электрооборудования и домовых осветительных установок (основные проходы к инженерному оборудованию в подвале дома не освещены; имеются скрутки и провисание проводов);

13. По адресу: пр. Александровской Фермы, дом 9:

-п.3.4.1 - не обеспечена чистота и доступность прохода ко всем элементам подвала (в подвале имеется КГМ и бытовой мусор);

-п.5.6.2 - не обеспечена эксплуатация внутридомового электрооборудования и домовых осветительных установок (основные проходы к инженерному оборудованию в подвале дома не освещены; имеются скрутки и провисание проводов);

14. По адрес: ул. Седова, дом 124:

-п.3.4.1 - не обеспечена чистота и доступность прохода ко всем элементам подвала (в подвале имеется КГМ и бытовой мусор);

-п.5.6.2 - не обеспечена эксплуатация внутридомового электрооборудования и домовых осветительных установок (основные проходы к инженерному оборудованию в подвале дома не освещены; имеются скрутки и провисание проводов).

На основании договоров Общество обязуется обеспечивать управление многоквартирными домами, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам: Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., д. 197; Ново-Александровская ул., д. 3; д. 11; д. 17; д. 19; д. 21; д. 24; д. 25; д. 9; Бабушкина ул., д. 78; д. 76; д. 66, корп. 1; д. 89, корп. 1; Седова ул., д. 124.

В силу части 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

На основании части 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, одним из способов управления многоквартирным домом является управление управляющей организацией.

В соответствии с уставом, утвержденным решением внеочередного общего собрания участников Общества (протокол № 5 от 10.08.2009 г.), целями Общества являются удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах и услугах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации жилищного фонда и нежилого фонда и организации предоставления коммунальных услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

До рассмотрения и в ходе рассмотрения дела объективных причин невозможности соблюдения Правил и обстоятельств, препятствующих осуществлению надлежащей эксплуатации жилых домов, установлено не было.

Общество было обязано и у него имелась возможность выполнить требования законодательства.

Таким образом, в действиях Общества усматривается состав правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение Общества, обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства отягчающие административную ответственность,

руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом материалов дела и объяснений

ПОСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наложить штраф в сумме 40000 (сорок тысяч 0000) рублей.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/сч 04722000990)
ИНН 7841000298, ОКАТО 40262563000, КПП 783801001, р/с 40101810200000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001
Код бюджетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника
Государственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга



Е.И.Тратников

Копию постановления получил (а) в соответствии со статьей 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Подпись

Ф.И.О.

Дата