

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за август 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 44611
 расходомер
 Подающий тр. Обратн.тр. тр-д. ГВС тр.цирк. ГВС Тр. Подпитки
 Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр. Тхв=0 С Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dM т	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	M3, т	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	M4, т	Q4, Гкал				
01.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
02.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
03.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
04.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
05.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
06.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
07.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
08.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
09.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
10.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
11.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
12.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
13.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
14.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
15.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
16.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
17.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
18.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
19.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
20.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
21.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
22.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
23.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
24.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
25.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
26.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
27.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
28.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
29.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
30.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
31.08.13	24	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
Среднее	24,00	-	59,96	7,00	59,312	-	-	54,04	6,50	44,100	-	-	5,92	15,212	1,158
Итого	744,0				1838,672	0,000				1367,100	0,000	0,00	5,92	15,212	35,90

Итого за август 2013 : 1838,672 1367,100 471,572 35,898

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
01.07.13 15:00	36716,020	-	19313,090	-	-	1461,186
01.07.13 15:00	36716,020	-	19313,090	-	-	1461,186

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УПОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата 27 АВГ 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ