

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за август 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибильчича 16-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

ГВС
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПП943-6075-ч(с)-0813.txt
 Вычислитель: СПП-943 № 6075

Приборы УУТЭ поверены до: _____
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0, С

расходомер Gmin Gmax Термопреобр. Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. подпитки (V5)

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки, т/сут: Gгвс=0
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.07.2013 по 23.08.2013

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль						
			M3, т	M4, т	dM, т	T3, С	T4, С	dT, С	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2	M1, т	M2, т	dM, т	V5, м.куб	T1, С	T2, С	Q, Гкал
24.07.13	24,00		29,81	0,00	0,00	58,9	0,0	58,9	3,4	0,0	14,40	11,17	3,24	-	62,0	56,4	1,76
25.07.13	24,00		27,95	0,00	0,00	63,0	0,0	63,0	3,4	0,0	23,76	0,00	23,76	-	63,6	25,8	1,76
26.07.13	24,00		28,61	0,00	0,00	61,3	0,0	61,3	3,4	0,0	24,26	0,00	24,26	-	61,8	24,2	1,76
27.07.13	24,00		28,63	0,00	0,00	61,8	0,0	61,8	3,4	0,0	24,02	0,00	24,02	-	62,3	23,7	1,77
28.07.13	24,00		30,41	0,00	0,00	62,1	0,0	62,1	3,4	0,0	25,37	0,00	25,37	-	62,6	23,7	1,89
29.07.13	24,00		28,31	0,00	0,00	61,8	0,0	61,8	3,4	0,0	23,62	0,00	23,62	-	62,4	23,8	1,75
30.07.13	24,00		28,58	0,00	0,00	62,7	0,0	62,7	3,4	0,0	23,80	0,00	23,80	-	63,3	24,5	1,79
31.07.13	24,00		26,02	0,00	0,00	65,4	0,0	65,4	3,4	0,0	21,74	0,00	21,74	-	66,0	27,8	1,70
01.08.13	24,00		27,78	0,00	0,00	65,4	0,0	65,4	3,4	0,0	23,23	0,00	23,23	-	65,9	28,5	1,82
02.08.13	24,00		27,43	0,00	0,00	65,6	0,0	65,6	3,4	0,0	22,98	0,00	22,98	-	66,2	28,5	1,80
03.08.13	24,00		26,92	0,00	0,00	65,5	0,0	65,5	3,4	0,0	22,56	0,00	22,56	-	66,1	28,1	1,77
04.08.13	24,00		25,13	0,00	0,00	65,4	0,0	65,4	3,4	0,0	21,05	0,00	21,05	-	66,0	28,3	1,64
05.08.13	24,00		26,63	0,00	0,00	65,5	0,0	65,5	3,4	0,0	22,33	0,00	22,33	-	66,1	28,7	1,75
06.08.13	24,00		25,77	0,00	0,00	65,5	0,0	65,5	3,4	0,0	21,62	0,00	21,62	-	66,1	28,9	1,69
07.08.13	24,00		25,43	0,00	0,00	65,4	0,0	65,4	3,4	0,0	21,38	0,00	21,38	-	66,0	29,1	1,66
08.08.13	24,00		25,49	0,00	0,00	65,5	0,0	65,5	3,4	0,0	21,42	0,00	21,42	-	66,1	29,2	1,67
09.08.13	24,00		27,51	0,00	0,00	65,8	0,0	65,8	3,4	0,0	23,23	0,00	23,23	-	66,3	29,5	1,81
10.08.13	24,00		25,27	0,00	0,00	65,8	0,0	65,8	3,4	0,0	36,32	14,86	21,45	-	66,5	66,4	1,66
11.08.13	24,00		22,96	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,4	0,0	67,26	47,95	19,30	-	67,4	66,9	1,54
12.08.13	24,00		24,25	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,4	0,0	68,25	47,76	20,49	-	67,4	66,9	1,63
13.08.13	24,00		29,00	0,00	0,00	67,0	0,0	67,0	3,4	0,0	71,75	47,11	24,65	-	67,3	66,9	1,94
14.08.13	24,00		27,64	0,00	0,00	66,7	0,0	66,7	3,4	0,0	70,22	46,77	23,45	-	67,0	66,6	1,85
15.08.13	24,00		29,02	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,4	0,0	71,10	46,42	24,69	-	67,3	66,9	1,95
16.08.13	24,00		26,90	0,00	0,00	68,0	0,0	68,0	3,4	0,0	71,01	48,02	22,99	-	68,2	67,7	1,83
17.08.13	24,00		28,11	0,00	0,00	67,0	0,0	67,0	3,4	0,0	71,52	47,51	24,01	-	67,3	66,9	1,89
18.08.13	24,00		28,17	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,4	0,0	71,24	47,22	24,03	-	67,3	66,9	1,89
19.08.13	24,00		26,59	0,00	0,00	67,3	0,0	67,3	3,4	0,0	69,52	46,90	22,62	-	67,5	67,0	1,79
20.08.13	24,00		27,85	0,00	0,00	67,2	0,0	67,2	3,4	0,0	72,69	48,95	23,74	-	67,5	67,1	1,87
21.08.13	24,00		26,21	0,00	0,00	66,9	0,0	66,9	3,4	0,0	81,31	58,88	22,43	-	67,2	67,0	1,76
22.08.13	24,00		26,86	0,00	0,00	66,9	0,0	66,9	3,4	0,0	81,83	58,97	22,86	-	67,2	66,9	1,80
23.08.13	24,00		26,67	0,00	0,00	66,9	0,0	66,9	3,4	0,0	80,00	57,35	22,65	-	67,2	66,9	1,79
Среднее	24,00		27,16	-	-	65,3	-	65,3	3,4	-	44,03	21,80	22,22	-	65,9	46,0	1,77
Итого	744,00		841,9	0,0	0,0						1364,8	675,8	689,0	0,0			54,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	M4, т	M1, т	M2, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
26.07.13 23:00	29413,988	100,132	69741,437	45938,117	-	2028,201	-
16.08.13 19:00	29970,848	100,132	70501,050	46229,386	-	2064,563	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыг»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

ЗАО «МастерДом Эксплуатация»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ