

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за август 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-1  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-1, СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04814  
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmax Термопреобр.

Tхв=0 С  
 Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата     | часы  | Подающий трубопровод ГВС |          |               |          |             | Обратный трубопровод ГВС |          |               |          |             | V5,<br>м.куб | dT,<br>С | dM<br>т | Q<br>Гкал |
|----------|-------|--------------------------|----------|---------------|----------|-------------|--------------------------|----------|---------------|----------|-------------|--------------|----------|---------|-----------|
|          |       | fG3,<br>%                | T3,<br>С | P3,<br>кгс/см | M3,<br>т | Q3,<br>Гкал | fG4,<br>%                | T4,<br>С | P4,<br>кгс/см | M4,<br>т | Q4,<br>Гкал |              |          |         |           |
| 01.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 02.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 03.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 04.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 05.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 06.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 07.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 08.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 09.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 10.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 11.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 12.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 13.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 14.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 15.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 16.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 17.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 18.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 19.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 20.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 21.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 22.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 23.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 24.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 25.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 26.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 27.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 28.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 29.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 30.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| 31.08.13 | 24    | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| Среднее  | 24,00 | -                        | 59,22    | 6,00          | 75,632   | -           | -                        | 53,53    | 5,00          | 66,411   | -           | -            | 5,69     | 9,222   | 1,033     |
| Итого    | 744,0 |                          |          |               | 2344,592 | 0,000       |                          |          |               | 2058,741 | 0,000       | 0,00         |          | 285,882 | 32,02     |

Итого за август 2013 :

2344,592

2058,741

285,882

32,023

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время   | M3, т     | Q3, Гкал | M4, т     | Q4, Гкал | V5, м.куб | Q, Гкал |
|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 02.07.13 12:00 | 43389,132 | -        | 36217,346 | -        | -         | 797,028 |
| 02.07.13 12:00 | 43389,132 | -        | 36217,346 | -        | -         | 797,028 |

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АИД допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_ 27 АВГ 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ