

Отчет о теплосетевом потреблении по приборам УУТЭ за август 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1.2395
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04816

Приборы УУТЭ поверены до 21.07.2015

Тхв=0 С

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Подающий тр. -

Обратн.тр. -

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв)$ лето: $Q = M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dM т	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	M3, т	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	M4, т	Q4, Гкал				
01.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
02.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
03.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
04.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
05.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
06.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
07.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
08.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
09.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
10.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
11.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
12.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
13.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
14.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
15.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
16.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
17.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
18.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
19.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
20.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
21.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
22.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
23.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
24.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
25.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
26.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
27.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
28.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
29.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
30.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
31.08.13	24	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
Среднее	24,00	-	58,30	6,00	28,034	-	-	37,04	5,00	2,948	-	-	21,26	25,086	1,569
Итого	744,0				869,054	0,000				91,388	0,000	0,00		777,666	48,64

Итого за август 2013 :

869,054

91,388

777,666

48,639

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
02.07.13 11:00	23251,959	-	4604,335	-	-	1312,414
02.07.13 11:00	23251,959	-	4604,335	-	-	1312,414

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

27 АВГ 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ