

**Отчет о теплосетевом потреблении по приборам УУТЭ за август 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-1  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04776  
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dM т	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	M3, т	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	M4, т	Q4, Гкал				
01.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
02.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
03.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
04.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
05.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
06.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
07.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
08.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
09.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
10.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
11.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
12.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
13.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
14.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
15.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
16.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
17.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
18.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
19.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
20.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
21.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
22.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
23.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
24.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
25.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
26.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
27.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
28.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
29.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
30.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
31.08.13	24	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
Среднее	24,00	-	54,38	6,00	23,158	-	28,22	5,00	1,284	-	-	26,16	21,874	1,358	
Итого	744,0				717,898	0,000			39,804	0,000	0,00		678,094	42,10	

**Итого за август 2013 :**

717,898

39,804

678,094

42,098

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
02.07.13 12:00	17691,734	-	843,826	-	-	1067,760
02.07.13 12:00	17691,734	-	843,826	-	-	1067,760

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_\_ 'С

\_\_\_\_\_ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АКТА допуска УУ  
 Дата 27 АВГ 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ