

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за август 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43702
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dТ, С	dM т	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	M3, т	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	M4, т	Q4, Гкал				
01.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
02.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
03.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
04.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
05.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
06.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
07.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
08.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
09.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
10.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
11.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
12.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
13.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
14.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
15.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
16.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
17.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
18.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
19.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
20.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
21.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
22.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
23.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
24.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
25.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
26.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
27.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
28.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
29.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
30.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
31.08.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
Среднее	24,00	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
Итого	744,0				591,821	0,000				141,732	0,000	0,00		450,089	27,032

Итого за август 2013 :

591,821

141,732

450,089

27,032

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
01.08.13 21:00	13543,980	-	2693,210	-	-	740,406
19.08.13 18:00	13833,970	-	2746,390	-	-	755,184

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 27 АВГ 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ