

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за август 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

ГВС
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6057-ч(с)-0813.txt Приборы УУТЭ поверены до: _____
 Вычислитель: СПТ-943 № 6057 Режим(схема): 0,7 Тхв= 0 С

расходемер Gmin Gmax Термопреобр. Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. подпитки (V5)

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки, т/сут: Gгвс=0
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.07.2013 по 23.08.2013

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль						
			M3, т	M4, т	dM, т	T3, С	T4, С	dT, С	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2	M1, т	M2, т	dM, т	V5, м.куб	T1, С	T2, С	Q, Гкал
24.07.13	24,00	*	23,31	0,00	0,00	57,1	0,0	57,1	3,8	0,0	21,27	0,00	21,27	-	67,5	33,0	1,33
25.07.13	24,00	*	20,15	0,00	0,00	55,8	0,0	55,8	3,8	0,0	18,26	0,00	18,26	-	67,4	33,8	1,13
26.07.13	24,00	*	19,45	0,00	0,00	56,8	0,0	56,8	3,8	0,0	17,66	0,00	17,66	-	67,9	34,0	1,11
27.07.13	24,00	*	16,28	0,00	0,00	56,0	0,0	56,0	3,8	0,0	14,78	0,00	14,78	-	67,8	34,3	0,91
28.07.13	24,00	*	17,53	0,00	0,00	55,1	0,0	55,1	3,8	0,0	15,69	0,00	15,69	-	67,6	34,6	0,97
29.07.13	24,00	*	19,92	0,00	0,00	54,8	0,0	54,8	3,8	0,0	17,91	0,00	17,91	-	67,8	29,3	1,09
30.07.13	24,00	*	22,13	0,00	0,00	55,4	0,0	55,4	3,8	0,0	19,96	0,00	19,96	-	68,4	32,2	1,23
31.07.13	24,00	*	19,68	0,00	0,00	55,1	0,0	55,1	3,8	0,0	17,78	0,00	17,78	-	68,3	32,5	1,09
01.08.13	24,00	*	17,55	0,00	0,00	56,3	0,0	56,3	3,8	0,0	15,69	0,00	15,69	-	68,5	32,5	0,99
02.08.13	24,00	*	17,53	0,00	0,00	56,0	0,0	56,0	3,8	0,0	15,84	0,00	15,84	-	68,5	32,1	0,98
03.08.13	24,00	*	18,58	0,00	0,00	56,2	0,0	56,2	3,8	0,0	16,73	0,00	16,73	-	68,7	32,2	1,04
04.08.13	24,00	*	17,23	0,00	0,00	55,6	0,0	55,6	3,8	0,0	15,56	0,00	15,56	-	68,8	32,4	0,96
05.08.13	24,00	*	16,71	0,00	0,00	55,3	0,0	55,3	3,8	0,0	15,00	0,00	15,00	-	68,6	32,4	0,93
06.08.13	24,00	*	16,18	0,00	0,00	55,3	0,0	55,3	3,8	0,0	14,60	0,00	14,60	-	68,5	32,8	0,90
07.08.13	24,00	*	8,98	0,00	0,00	55,3	0,0	55,3	3,8	0,0	8,07	0,00	8,07	-	68,3	32,6	0,50
08.08.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	57,2	0,0	57,2	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	69,4	32,8	0,00
09.08.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	56,2	0,0	56,2	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	68,9	34,1	0,00
10.08.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	55,6	0,0	55,6	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	69,0	33,9	0,00
11.08.13	24,00	*	6,11	0,00	0,00	55,9	0,0	55,9	3,8	0,0	5,53	0,00	5,53	-	69,2	33,1	0,34
12.08.13	24,00	*	17,35	0,00	0,00	62,9	0,0	62,9	3,8	0,0	15,79	0,00	15,79	-	68,8	32,9	1,09
13.08.13	24,00	*	17,93	0,00	0,00	59,9	0,0	59,9	3,8	0,0	16,17	0,00	16,17	-	68,6	32,3	1,07
14.08.13	24,00	*	18,38	0,00	0,00	65,2	0,0	65,2	3,8	0,0	16,56	0,00	16,56	-	68,9	32,2	1,20
15.08.13	24,00	*	19,24	0,00	0,00	62,0	0,0	62,0	3,8	0,0	17,44	0,00	17,44	-	69,8	32,4	1,19
16.08.13	24,00	*	16,49	0,00	0,00	59,7	0,0	59,7	3,8	0,0	14,84	0,00	14,84	-	68,7	32,3	0,99
17.08.13	24,00	*	17,55	0,00	0,00	59,7	0,0	59,7	3,8	0,0	15,64	0,00	15,64	-	68,9	32,4	1,05
18.08.13	24,00	*	18,32	0,00	0,00	63,2	0,0	63,2	3,8	0,0	16,54	0,00	16,54	-	69,1	33,0	1,16
19.08.13	24,00	*	16,77	0,00	0,00	59,6	0,0	59,6	3,8	0,0	15,03	0,00	15,03	-	68,9	32,9	1,00
20.08.13	24,00	*	16,93	0,00	0,00	59,3	0,0	59,3	3,8	0,0	15,30	0,00	15,30	-	68,3	33,0	1,01
21.08.13	24,00	*	18,31	0,00	0,00	59,7	0,0	59,7	3,8	0,0	16,49	0,00	16,49	-	68,4	32,5	1,09
22.08.13	24,00	*	17,21	0,00	0,00	65,3	0,0	65,3	3,8	0,0	15,55	0,00	15,55	-	68,5	31,5	1,13
23.08.13	24,00	*	18,45	0,00	0,00	68,2	0,0	68,2	3,8	0,0	16,70	0,00	16,70	-	68,6	30,7	1,26
Среднее	24,00		15,81	-	-	58,3	-	58,3	3,8	-	14,27	0,00	14,27	-	68,5	32,7	0,93
Итого	744,00		490,3	0,0	0,0						442,4	0,0	442,4	0,0			28,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	M4, т	M1, т	M2, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
25.07.13 11:00	20094,370	0,000	81904,472	64963,134	-	1159,347	-
23.08.13 19:00	20548,350	0,000	82313,825	64963,136	-	1185,973	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал
 Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.08.13

ЗАО «МастерДом Эксплуатация»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ