

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СППТ943-14799-ч(с)-1213.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 14799

Приборы УУТЭ поверены до: **28.06.2017**
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0.С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 32			ТПТ-15-2	
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы, т/сут: Qот=145,38 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=2,16
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013

Дата	Ти час	НС	Учет									Контроль					
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	Q Гкал
23.11.13	24,00		203,61	169,84	33,77	68,2	42,9	25,3	5,0	4,0	44,30	0,00	0,00	-	68,0	0,0	6,60
24.11.13	24,00		199,33	159,81	39,52	68,1	41,7	26,3	5,0	4,0	48,96	0,00	0,00	-	68,0	0,0	6,90
25.11.13	24,00		199,01	164,76	34,24	68,6	41,6	27,0	5,0	4,0	44,44	0,00	0,00	-	68,6	0,0	6,80
26.11.13	24,00		197,57	164,47	33,10	71,4	42,3	29,1	5,0	4,0	43,27	0,00	0,00	-	71,4	0,0	7,16
27.11.13	24,00	*	171,57	143,42	28,15	75,3	44,0	31,3	5,0	4,0	37,27	0,00	0,00	-	75,2	0,0	6,62
28.11.13	24,00		200,24	168,28	31,97	77,2	45,9	31,3	5,0	4,0	43,13	0,00	0,00	-	77,0	0,0	7,75
29.11.13	24,00		197,95	167,56	30,39	76,9	45,5	31,4	5,0	4,0	41,95	0,00	0,00	-	76,7	0,0	7,61
30.11.13	24,00		198,07	165,10	32,97	76,2	44,6	31,6	5,0	4,0	44,36	0,00	0,00	-	75,9	0,0	7,74
01.12.13	24,00		199,60	163,36	36,24	75,9	44,0	31,9	5,0	4,0	47,61	0,00	0,00	-	75,8	0,0	7,97
02.12.13	24,00		192,65	156,52	36,13	75,8	43,0	32,8	5,0	4,0	46,79	0,00	0,00	-	75,5	0,0	7,88
03.12.13	24,00		199,72	167,78	31,94	78,3	45,0	33,3	5,0	4,0	43,78	0,00	0,00	-	78,1	0,0	8,09
04.12.13	24,00		199,76	159,30	40,46	77,9	46,4	31,5	5,0	4,0	41,16	0,00	0,00	-	77,7	0,0	8,18
05.12.13	24,00		202,52	154,72	47,80	78,2	46,5	31,7	5,0	4,0	44,40	0,00	0,00	-	78,1	0,0	8,65
06.12.13	24,00		190,47	160,08	30,39	79,1	46,6	32,5	5,0	4,0	41,71	0,00	0,00	-	78,9	0,0	7,61
07.12.13	24,00		179,63	138,73	40,90	79,8	46,0	33,8	5,0	4,0	43,14	0,00	0,00	-	79,6	0,0	7,96
08.12.13	24,00		191,59	157,93	33,66	79,8	46,8	33,1	5,0	4,0	46,41	0,00	0,00	-	79,6	0,0	7,91
09.12.13	24,00		197,77	167,75	30,03	79,3	46,2	33,2	5,0	4,0	42,84	0,00	0,00	-	79,0	0,0	7,95
10.12.13	24,00		198,69	160,66	38,03	79,5	45,8	33,8	5,0	4,0	43,67	0,00	0,00	-	79,4	0,0	8,46
11.12.13	24,00		198,79	170,53	28,26	82,0	46,9	35,1	5,0	4,0	41,17	0,00	0,00	-	81,8	0,0	8,30
12.12.13	24,00		197,54	167,31	30,22	81,9	47,6	34,2	5,0	4,0	42,88	0,00	0,00	-	81,7	0,0	8,21
13.12.13	24,00		196,23	169,80	26,43	81,7	48,0	33,7	5,0	4,0	39,33	0,00	0,00	-	81,5	0,0	7,90
14.12.13	24,00		198,11	167,78	30,33	81,7	47,3	34,4	5,0	4,0	42,33	0,00	0,00	-	81,4	0,0	8,25
15.12.13	24,00		199,78	164,38	35,39	81,7	46,6	35,0	5,0	4,0	46,06	0,00	0,00	-	81,4	0,0	8,66
16.12.13	24,00		200,60	169,11	31,49	80,1	46,7	33,4	5,0	4,0	42,24	0,00	0,00	-	79,9	0,0	8,17
17.12.13	24,00		175,12	141,03	34,09	79,9	46,2	33,7	5,0	4,0	44,25	0,00	0,00	-	79,6	0,0	7,49
18.12.13	24,00		185,03	156,77	28,26	79,6	47,4	32,2	5,0	4,0	40,59	0,00	0,00	-	79,3	0,0	7,30
19.12.13	24,00		184,86	155,78	29,08	76,8	46,1	30,7	5,0	4,0	40,75	0,00	0,00	-	76,5	0,0	7,02
20.12.13	24,00		182,96	155,85	27,11	75,2	44,5	30,7	5,0	4,0	38,71	0,00	0,00	-	75,0	0,0	6,82
21.12.13	24,00		186,80	155,47	31,33	75,2	44,4	30,8	5,0	4,0	42,87	0,00	0,00	-	75,1	0,0	7,15
22.12.13	24,00		188,03	153,01	35,02	75,2	44,4	30,8	5,0	4,0	45,97	0,00	0,00	-	75,1	0,0	7,35
23.12.13	24,00		186,32	154,80	31,52	73,7	44,1	29,6	5,0	4,0	42,29	0,00	0,00	-	73,3	0,0	6,91
Среднее	24,00		193,55	160,38	33,17	77,1	45,3	31,8	5,0	4,0	43,18	-	-	-	76,9	-	7,66
Итого	744,00		5999,9	4971,7	1028,2						1338,6	0,0	0,0	0,0			237,36

994,43

Устпр. 1294,3

127

-6,6
230,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
25.11.13 06:00	12022,056	8752,853	3624,071	0,000	-	421,357	-
24.12.13 07:00	17614,596	13392,178	4867,854	0,000	-	645,207	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 25 12 13 г.