

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013**

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник:

**СЦО**  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/70

Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПП943-14806-ч(с)-1213.txt  
 Вычислитель: СПП-943 № 14806

Приборы УУТЭ поверены до: **28.06.2017**  
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр. <b>ПРЭМ-1 40</b>			<b>КТПТР-05</b>	
Обратн.тр. <b>ПРЭМ-1 40</b>			<b>КТПТР-05</b>	
тр-д. ГВС <b>ПРЭМ-1 32</b>			<b>ТПТ-15-2</b>	
тр.цирк. ГВС				
Тр. подпитки (V5)				

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, **Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089**  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: **Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089**  
 Договорные расходы, т/сут: **Qот=150,3 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=0**  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

**Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013**

Дата	Учет											Контроль						Q Гкал
	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1,	P2,	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,		
	час		т	т	т	С	С	С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м.куб	С	С		
23.11.13	24,00		207,29	174,59	-32,70	67,8	44,8	23,0	5,0	4,0	31,58	0,00	0,00	-	67,8	0,0	-6,24	
24.11.13	24,00		213,38	173,46	39,92	67,8	44,4	23,4	5,0	4,0	38,83	0,00	0,00	-	68,0	0,0	6,77	
25.11.13	24,00		206,42	174,29	32,12	68,3	44,2	24,2	5,0	4,0	31,07	0,00	0,00	-	68,7	0,0	6,41	
26.11.13	24,00		203,48	172,45	31,03	71,2	45,0	26,2	5,0	4,0	29,82	0,00	0,00	-	71,5	0,0	6,72	
27.11.13	24,00		204,56	174,19	30,37	74,9	46,8	28,2	5,0	4,0	29,26	0,00	0,00	-	75,2	0,0	7,19	
28.11.13	24,00		205,17	175,15	30,02	76,8	48,2	28,6	5,0	4,0	28,89	0,00	0,00	-	76,8	0,0	7,32	
29.11.13	24,00		203,79	174,36	29,43	76,5	48,0	28,6	5,0	4,0	28,36	0,00	0,00	-	76,5	0,0	7,24	
30.11.13	24,00	*	122,32	128,47	-6,16	75,8	46,0	29,8	5,0	4,0	35,17	0,00	0,00	-	58,4	0,0	9,68	
01.12.13	24,00		212,07	177,13	34,94	75,5	46,9	28,6	5,0	4,0	35,09	0,00	0,00	-	75,6	0,0	7,72	
02.12.13	24,00		204,40	169,07	35,34	75,3	46,3	29,0	5,0	4,0	32,53	0,00	0,00	-	75,4	0,0	7,58	
03.12.13	24,00		208,33	174,15	34,18	77,8	48,1	29,7	5,0	4,0	28,85	0,00	0,00	-	77,9	0,0	7,83	
04.12.13	24,00		208,49	174,58	33,91	77,4	48,7	28,7	5,0	4,0	28,50	0,00	0,00	-	77,4	0,0	7,64	
05.12.13	24,00		209,34	174,35	34,99	77,8	48,8	29,0	5,0	4,0	29,66	0,00	0,00	-	77,9	0,0	7,78	
06.12.13	24,00		205,57	174,04	31,53	78,8	49,4	29,4	5,0	4,0	26,27	0,00	0,00	-	78,8	0,0	7,61	
07.12.13	24,00		209,17	173,94	35,23	79,5	49,9	29,6	5,0	4,0	30,05	0,00	0,00	-	79,6	0,0	7,96	
08.12.13	24,00	*	198,14	162,61	35,53	79,4	49,4	30,0	5,0	4,0	30,66	0,00	0,00	-	79,4	0,0	7,71	
09.12.13	24,00		206,76	172,94	33,82	78,8	48,7	30,2	5,0	4,0	28,47	0,00	0,00	-	78,7	0,0	7,89	
10.12.13	24,00		206,98	173,21	33,77	79,1	48,3	30,8	5,0	4,0	28,53	0,00	0,00	-	79,3	0,0	8,02	
11.12.13	24,00		209,11	174,74	34,37	81,6	49,9	31,7	5,0	4,0	28,16	0,00	0,00	-	81,7	0,0	8,34	
12.12.13	24,00		209,33	173,72	35,61	81,5	50,6	30,9	5,0	4,0	28,08	0,00	0,00	-	81,5	0,0	8,27	
13.12.13	24,00		209,16	174,15	35,01	81,4	50,9	30,5	5,0	4,0	27,47	0,00	0,00	-	81,5	0,0	8,17	
14.12.13	24,00		210,40	172,25	38,15	81,2	50,3	30,9	5,0	4,0	30,63	0,00	0,00	-	81,3	0,0	8,43	
15.12.13	24,00		214,81	171,74	43,07	81,2	49,9	31,3	5,0	4,0	35,58	0,00	0,00	-	81,2	0,0	8,88	
16.12.13	24,00		209,09	174,68	34,41	79,7	49,7	30,0	5,0	4,0	27,06	0,00	0,00	-	79,7	0,0	7,99	
17.12.13	24,00		199,53	164,63	34,90	79,7	49,3	30,3	5,0	4,0	27,55	0,00	0,00	-	79,7	0,0	7,78	
18.12.13	24,00		187,31	150,77	36,54	79,1	47,8	31,3	5,0	4,0	29,20	0,00	0,00	-	79,1	0,0	7,62	
19.12.13	24,00		188,41	150,31	38,11	76,4	46,5	29,9	5,0	4,0	30,82	0,00	0,00	-	76,2	0,0	7,41	
20.12.13	24,00		185,83	150,33	35,50	74,8	45,6	29,3	5,0	4,0	28,15	0,00	0,00	-	74,9	0,0	7,06	
21.12.13	24,00		187,40	150,01	37,39	74,9	45,6	29,3	5,0	4,0	29,88	0,00	0,00	-	75,0	0,0	7,19	
22.12.13	24,00		190,41	148,64	41,77	74,9	45,7	29,2	5,0	4,0	34,32	0,00	0,00	-	75,0	0,0	7,47	
23.12.13	24,00		186,54	149,84	36,70	73,3	45,4	27,9	5,0	4,0	29,27	0,00	0,00	-	73,1	0,0	6,88	
Среднее	24,00		200,74	167,06	33,68	76,7	47,7	29,0	5,0	4,0	30,25	-	-	-	76,2	-	7,64	
Итого	744,00		6223,0	5178,8	1044,2						937,8	0,0	0,0	0,0			236,80	

*1011,5*

*906,22*

*72*

*-6,24*

*230,56*

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Тн, ч
25.11.13 07:00	14519,880	11500,943	2970,339	0,000	-	401,235	-
24.12.13 07:00	20315,312	16323,100	3837,198	0,000	-	625,165	-

Период расчета по среднему: с по  
 Период расчета по договору: с по  
 Период превышения t2:  
 Период аварийных ситуаций: **0,00** час **0,00** Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Филиал "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 « 25 » 12 13 г.