

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013**

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник:

**СЦО**  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПП943-15831-ч(с)-1213.txt  
 Вычислитель: СПТ-943 № 15831

Приборы УУТЭ поверены до: **15.05.2016**  
 Режим(схема): 2;7 Тхв= 0 С

Подающий тр.	<b>ПРЭМ 50</b>	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	<b>ПРЭМ 50</b>			<b>КТПТР-05</b>	
тр-д. ГВС	<b>ПРЭМ 32</b>			<b>КТПТР-05</b>	
тр.цирк. ГВС				<b>ТПТ-15-2</b>	
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$   
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$   
 Договорные расходы, т/сут:  $G_{от}=0$   $G_{вент.}=0$   $G_{тех.пот.}=0$   $G_{гвс.}=0$   
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

**Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013**

Дата	Ti час	НС	Учет							Контроль							Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
23.11.13	24,00		198,36	169,92	28,44	69,6	44,8	24,8	7,2	3,9	22,26	0,00	0,00	-	69,3	0,0	6,26
24.11.13	24,00		199,67	169,74	29,94	69,5	44,4	25,1	7,2	3,9	23,64	0,00	0,00	-	69,5	0,0	6,36
25.11.13	24,00		196,91	169,55	27,36	70,3	44,4	25,9	7,2	3,9	20,94	0,00	0,00	-	70,4	0,0	6,32
26.11.13	24,00		194,35	167,25	27,10	73,2	45,3	27,9	7,2	3,9	19,97	0,00	0,00	-	73,2	0,0	6,67
27.11.13	24,00		196,72	169,45	27,27	77,1	47,0	30,1	7,2	3,9	20,18	0,00	0,00	-	76,9	0,0	7,22
28.11.13	24,00		197,62	170,66	26,96	78,9	48,0	30,9	7,2	3,9	19,52	0,00	0,00	-	78,5	0,0	7,41
29.11.13	24,00		197,19	169,62	27,57	78,7	47,9	30,7	7,2	3,9	20,14	0,00	0,00	-	78,3	0,0	7,40
30.11.13	24,00		195,89	167,59	28,31	77,9	47,1	30,7	7,2	3,9	20,79	0,00	0,00	-	77,4	0,0	7,37
01.12.13	24,00		198,64	167,93	30,71	77,7	47,0	30,6	7,2	3,9	23,14	0,00	0,00	-	77,5	0,0	7,55
02.12.13	24,00		191,51	163,69	27,81	77,7	46,3	31,4	7,2	3,9	20,37	0,00	0,00	-	77,3	0,0	7,31
03.12.13	24,00		196,15	169,63	26,53	80,1	47,9	32,2	7,2	3,9	18,93	0,00	0,00	-	79,8	0,0	7,60
04.12.13	24,00		196,87	170,23	26,64	79,6	48,2	31,4	7,2	3,9	19,02	0,00	0,00	-	79,2	0,0	7,48
05.12.13	24,00		199,11	169,81	29,30	80,1	48,4	31,7	7,2	3,9	21,65	0,00	0,00	-	79,8	0,0	7,75
06.12.13	24,00		195,12	169,08	26,04	81,1	48,9	32,2	7,2	3,9	18,38	0,00	0,00	-	80,8	0,0	7,57
07.12.13	24,00	*	154,21	133,31	20,90	81,6	49,2	32,4	7,2	3,9	14,94	0,00	0,00	-	81,2	0,0	6,03
08.12.13	24,00	*	96,48	78,11	18,37	81,5	48,8	32,7	7,2	3,9	14,76	0,00	0,00	-	81,3	0,0	4,06
09.12.13	24,00	*	196,38	167,49	28,89	81,1	48,3	32,8	7,2	3,9	21,35	0,00	0,00	-	80,7	0,0	7,86
10.12.13	24,00		196,03	168,11	27,92	81,5	48,1	33,4	7,2	3,9	20,32	0,00	0,00	-	81,3	0,0	7,91
11.12.13	24,00		198,38	170,67	27,71	83,9	49,5	34,4	7,2	3,9	19,97	0,00	0,00	-	83,6	0,0	8,21
12.12.13	24,00		201,17	171,03	30,14	83,6	50,1	33,5	7,2	3,9	22,19	0,00	0,00	-	83,3	0,0	8,27
13.12.13	24,00		200,17	171,15	29,02	83,5	50,4	33,1	7,2	3,9	20,92	0,00	0,00	-	83,2	0,0	8,11
14.12.13	24,00		198,93	169,32	29,61	83,5	50,1	33,4	7,2	3,9	21,46	0,00	0,00	-	83,2	0,0	8,15
15.12.13	24,00		200,27	169,42	30,85	83,5	49,9	33,6	7,2	3,9	22,66	0,00	0,00	-	83,2	0,0	8,29
16.12.13	24,00		199,99	167,63	32,37	81,8	49,7	32,1	7,2	3,9	20,50	0,00	0,00	-	81,5	0,0	8,05
17.12.13	24,00		193,36	154,71	38,65	81,7	49,3	32,4	7,2	3,9	23,60	0,00	0,00	-	81,5	0,0	8,18
18.12.13	24,00		177,74	144,13	33,61	81,1	47,9	33,2	7,2	3,9	19,22	0,00	0,00	-	80,6	0,0	7,52
19.12.13	24,00		177,88	143,53	34,35	78,4	46,8	31,5	7,2	3,9	19,98	0,00	0,00	-	77,8	0,0	7,23
20.12.13	24,00		178,87	143,33	35,54	76,8	46,1	30,8	7,2	3,9	21,15	0,00	0,00	-	76,6	0,0	7,15
21.12.13	24,00		180,54	143,36	37,18	76,8	46,0	30,9	7,2	3,9	22,72	0,00	0,00	-	76,7	0,0	7,30
22.12.13	24,00		181,95	142,43	39,51	76,7	45,9	30,8	7,2	3,9	24,96	0,00	0,00	-	76,5	0,0	7,43
23.12.13	24,00		178,54	139,05	39,49	75,1	45,3	29,8	7,2	3,9	20,98	0,00	0,00	-	74,7	0,0	7,12
Среднее	24,00		189,19	159,38	29,81	78,8	47,7	31,2	7,2	3,9	20,67	-	-	-	78,5	-	7,33
Итого	744,00		5865,0	4940,9	924,1						640,8	0,0	0,0	0,0			227,09

*895,66 Устр. утешку.*

*612,34*

*-6,2*  
*220,89*

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ti, ч
25.11.13 07:00	55730,264	47129,600	4326,236	0,000	-	2293,271	-
24.12.13 07:00	61190,347	51718,417	4920,513	0,000	-	2508,106	-

Период расчета по среднему: с по  
 Период расчета по договору: с по  
 Период превышения t2:  
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

**ГУП "ТЭК СПб"**  
**Филиал "Энергосбыт"**  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУ УУТЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
*«25» 12 13 г.*