

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-10250-ч(с)-1213.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 10250

Приборы УУТЭ поверены до: 11.05.2016
 Режим(схема): 2;7 Тхв= 0.С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 50			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 32			ТПТ-15-2	
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$
 Договорные расходы, т/сут: $Gот=0$ $Gвент.=0$ $Gтех.пот.=0$ $Gгвс=0$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013

Дата	Ти	НС	Учет								Контроль						Q
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
23.11.13	24,00		116,07	102,65	13,43	68,6	43,6	25,0	7,2	3,9	14,26	0,00	0,00	-	68,2	0,0	3,60
24.11.13	24,00		118,31	102,45	15,86	68,7	43,5	25,2	7,2	3,9	16,81	0,00	0,00	-	68,3	0,0	3,68
25.11.13	24,00		115,44	102,44	12,99	69,3	43,5	25,8	7,2	3,9	13,96	0,00	0,00	-	69,1	0,0	3,55
26.11.13	24,00		114,79	101,34	13,45	72,2	44,4	27,8	7,2	3,9	14,27	0,00	0,00	-	71,9	0,0	3,79
27.11.13	24,00		115,32	102,46	12,85	76,0	46,1	29,9	7,2	3,9	13,75	0,00	0,00	-	75,6	0,0	4,05
28.11.13	24,00		115,82	103,29	12,53	77,8	47,3	30,5	7,2	3,9	13,61	0,00	0,00	-	77,1	0,0	4,13
29.11.13	24,00		113,69	102,70	10,99	77,5	47,0	30,5	7,2	3,9	11,98	0,00	0,00	-	76,8	0,0	3,99
30.11.13	24,00		114,82	101,26	13,55	76,7	46,3	30,5	7,2	3,9	14,38	0,00	0,00	-	76,0	0,0	4,13
01.12.13	24,00		118,06	101,21	16,86	76,6	46,1	30,5	7,2	3,9	17,62	0,00	0,00	-	76,1	0,0	4,38
02.12.13	24,00		111,79	98,87	12,92	76,5	45,4	31,1	7,2	3,9	13,63	0,00	0,00	-	75,8	0,0	4,07
03.12.13	24,00		114,64	102,56	12,08	78,9	46,9	31,9	7,2	3,9	12,83	0,00	0,00	-	78,3	0,0	4,24
04.12.13	24,00		114,80	103,01	11,79	78,4	47,2	31,3	7,2	3,9	12,85	0,00	0,00	-	77,7	0,0	4,16
05.12.13	24,00		115,10	102,74	12,36	78,8	47,2	31,6	7,2	3,9	13,26	0,00	0,00	-	78,2	0,0	4,23
06.12.13	24,00		115,04	102,34	12,70	79,8	47,7	32,1	7,2	3,9	13,56	0,00	0,00	-	79,3	0,0	4,31
07.12.13	24,00		115,51	102,22	13,29	80,4	48,1	32,3	7,2	3,9	13,89	0,00	0,00	-	79,8	0,0	4,38
08.12.13	24,00		115,92	101,68	14,24	80,4	47,8	32,6	7,2	3,9	14,85	0,00	0,00	-	79,8	0,0	4,47
09.12.13	24,00		113,94	101,44	12,50	79,8	47,2	32,7	7,2	3,9	13,00	0,00	0,00	-	79,0	0,0	4,32
10.12.13	24,00		114,57	101,10	13,47	80,2	47,0	33,2	7,2	3,9	13,90	0,00	0,00	-	79,6	0,0	4,45
11.12.13	24,00		115,72	102,94	12,77	82,6	48,4	34,2	7,2	3,9	13,43	0,00	0,00	-	82,0	0,0	4,58
12.12.13	24,00		115,49	103,74	11,75	82,4	48,9	33,4	7,2	3,9	12,86	0,00	0,00	-	81,7	0,0	4,44
13.12.13	24,00	*	115,00	103,89	11,11	82,2	49,0	33,3	7,2	3,9	12,34	0,00	0,00	-	81,6	0,0	4,38
14.12.13	24,00		114,42	102,74	11,69	82,2	48,5	33,6	7,2	3,9	12,75	0,00	0,00	-	81,5	0,0	4,43
15.12.13	24,00		117,33	102,61	14,72	82,2	48,3	33,9	7,2	3,9	15,54	0,00	0,00	-	81,6	0,0	4,70
16.12.13	24,00		115,51	103,58	11,93	80,6	48,0	32,6	7,2	3,9	12,73	0,00	0,00	-	79,9	0,0	4,34
17.12.13	24,00		114,77	101,08	13,69	80,5	48,0	32,5	7,2	3,9	13,99	0,00	0,00	-	79,9	0,0	4,40
18.12.13	24,00	*	112,22	98,55	13,82	79,9	47,6	32,3	7,2	3,9	13,21	0,00	0,00	-	79,2	0,0	4,29
19.12.13	24,00		116,83	103,84	12,99	77,3	47,1	30,2	7,2	3,9	13,46	0,00	0,00	-	76,5	0,0	4,15
20.12.13	24,00		117,23	103,79	13,44	75,7	46,3	29,4	7,2	3,9	13,87	0,00	0,00	-	75,2	0,0	4,08
21.12.13	24,00		118,29	103,74	14,55	75,7	46,3	29,4	7,2	3,9	14,80	0,00	0,00	-	75,3	0,0	4,16
22.12.13	24,00		120,27	103,02	17,25	75,7	46,4	29,3	7,2	3,9	17,53	0,00	0,00	-	75,2	0,0	4,33
23.12.13	24,00		116,18	103,47	12,70	74,0	45,9	28,1	7,2	3,9	13,01	0,00	0,00	-	73,1	0,0	3,86
Среднее	24,00		115,58	102,35	13,24	77,7	46,8	30,9	7,2	3,9	13,93	-	-	-	77,1	-	4,19
Итого	744,00		3582,9	3172,8	410,3						434,9	0,0	0,0	0,0			129,97

396,87

417,64

-3,5
126,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
25.11.13 07:00	44765,480	3440,101	13525,073	0,000	-	3974,148	-
24.12.13 07:00	48114,124	6407,830	13925,744	0,000	-	4097,045	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Сщ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12 13 г.