

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44611

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 32

Обратн.тр. ПРЭМ 20

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 14.12.2014

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	65,95	7,00	62,490	-	-	57,91	6,50	45,670	-	8,04	16,820	0,00	0,00	0,00	1,477
24.11.13	24	-	66,52	7,00	65,640	-	-	58,57	6,50	46,390	-	7,95	19,250	0,00	0,00	0,00	1,651
25.11.13	24	-	68,36	7,00	60,780	-	-	59,27	6,50	44,850	-	9,09	15,930	0,00	0,00	0,00	1,496
26.11.13	24	-	68,39	7,00	54,300	-	-	58,28	6,50	39,230	-	10,11	15,070	0,00	0,00	0,00	1,428
27.11.13	24	-	70,43	7,00	50,300	-	-	58,66	6,50	35,440	-	11,77	14,860	0,00	0,00	0,00	1,464
28.11.13	24	-	72,26	7,00	55,370	-	-	61,12	6,50	40,830	-	11,14	14,540	0,00	0,00	0,00	1,507
29.11.13	24	-	67,76	7,00	55,440	-	-	58,47	6,50	41,200	-	9,29	14,240	0,00	0,00	0,00	1,350
30.11.13	24	-	65,45	7,00	58,100	-	-	56,72	6,50	42,250	-	8,73	15,850	0,00	0,00	0,00	1,406
01.12.13	24	-	66,67	7,00	61,980	-	-	57,97	6,50	42,550	-	8,70	19,430	0,00	0,00	0,00	1,664
02.12.13	24	-	67,73	7,00	58,150	-	-	58,09	6,50	41,300	-	9,64	16,850	0,00	0,00	0,00	1,541
03.12.13	24	-	68,32	7,00	43,900	-	-	55,97	6,50	26,600	-	12,35	17,300	0,00	0,00	0,00	1,510
04.12.13	24	-	68,07	7,00	29,980	-	-	47,49	6,50	13,250	-	20,58	16,730	0,00	0,00	0,00	1,411
05.12.13	24	-	67,95	7,00	29,180	-	-	46,99	6,50	12,550	-	20,96	16,630	0,00	0,00	0,00	1,394
06.12.13	24	-	68,07	7,00	28,830	-	-	47,00	6,50	12,500	-	21,07	16,330	0,00	0,00	0,00	1,376
07.12.13	24	-	68,09	7,00	31,970	-	-	47,78	6,50	12,730	-	20,31	19,240	0,00	0,00	0,00	1,569
08.12.13	24	-	68,21	7,00	33,410	-	-	48,32	6,50	13,170	-	19,89	20,240	0,00	0,00	0,00	1,643
09.12.13	24	-	67,98	7,00	29,830	-	-	46,64	6,50	12,190	-	21,34	17,640	0,00	0,00	0,00	1,459
10.12.13	24	-	67,94	7,00	27,820	-	-	45,67	6,50	10,610	-	22,27	17,210	0,00	0,00	0,00	1,407
11.12.13	24	-	68,08	7,00	28,800	-	-	45,88	6,50	11,160	-	22,20	17,640	0,00	0,00	0,00	1,451
12.12.13	24	-	68,04	7,00	28,660	-	-	46,27	6,50	11,290	-	21,77	17,370	0,00	0,00	0,00	1,425
13.12.13	24	-	67,60	7,00	29,070	-	-	45,69	6,50	11,230	-	21,91	17,840	0,00	0,00	0,00	1,453
14.12.13	24	-	67,60	7,00	28,710	-	-	45,30	6,50	10,740	-	22,30	17,970	0,00	0,00	0,00	1,456
15.12.13	24	-	67,93	7,00	31,720	-	-	46,10	6,50	10,760	-	21,83	20,960	0,00	0,00	0,00	1,659
16.12.13	24	-	67,80	7,00	28,350	-	-	45,78	6,50	10,720	-	22,02	17,630	0,00	0,00	0,00	1,432
17.12.13	24	-	67,85	7,00	29,860	-	-	46,19	6,50	11,090	-	21,66	18,770	0,00	0,00	0,00	1,511
18.12.13	24	-	67,93	7,00	28,720	-	-	46,37	6,50	11,230	-	21,56	17,490	0,00	0,00	0,00	1,430
19.12.13	24	-	67,87	7,00	28,290	-	-	45,82	6,50	10,730	-	22,05	17,560	0,00	0,00	0,00	1,429
20.12.13	24	-	68,07	7,00	27,640	-	-	45,74	6,50	10,610	-	22,33	17,030	0,00	0,00	0,00	1,395
21.12.13	24	-	67,93	7,00	27,940	-	-	45,57	6,50	10,670	-	22,36	17,270	0,00	0,00	0,00	1,412
22.12.13	24	-	68,26	7,00	32,240	-	-	46,95	6,50	10,850	-	21,31	21,390	0,00	0,00	0,00	1,693
Среднее	24,00	-	67,97	7,00	39,582	-	-	50,75	6,50	22,146	-	17,22	17,436	-	-	-	1,483
Итого	720,0	-	-	-	1187,470	0,000	-	-	-	664,390	0,000	-	523,080	0,00	0,00	0,00	44,50

Ориентировочно до конца месяца(+)

261,051

97,586

163,466

13,25

Корректировка за прошлый месяц (-)

463,623

334,983

128,640

11,43

Итого за декабрь 2013 :

984,899

426,993

557,906

46,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 11:00	44680,370	-	23982,670	-	0,000	0,000	1701,090	
23.12.13 11:00	45724,540	-	24540,070	-	0,000	0,000	1742,382	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуску УУ

Дата

26 ДЕК 2013