

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43740

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 07.09.2015

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	55,44	10,20	132,590	-	-	39,27	5,60	131,670	-	16,17	0,920	0,00	0,00	0,00	2,189
24.11.13	24	-	55,34	10,20	132,610	-	-	39,01	5,60	131,680	-	16,33	0,930	0,00	0,00	0,00	2,211
25.11.13	24	-	60,88	10,20	132,640	-	-	41,09	5,60	131,690	-	19,79	0,950	0,00	0,00	0,00	2,668
26.11.13	24	-	60,06	10,20	132,460	-	-	40,86	5,60	131,550	-	19,20	0,910	0,00	0,00	0,00	2,587
27.11.13	24	-	62,39	10,20	132,530	-	-	41,71	5,60	131,590	-	20,68	0,940	0,00	0,00	0,00	2,787
28.11.13	24	-	64,24	10,20	139,940	-	-	43,49	5,60	138,900	-	20,75	1,040	0,00	0,00	0,00	2,957
29.11.13	24	-	65,72	10,20	146,510	-	-	44,79	5,60	145,280	-	20,93	1,230	0,00	0,00	0,00	3,130
30.11.13	24	-	67,37	10,20	146,620	-	-	45,56	5,60	145,450	-	21,81	1,170	0,00	0,00	0,00	3,260
01.12.13	24	-	67,51	10,20	146,620	-	-	45,73	5,60	145,450	-	21,78	1,170	0,00	0,00	0,00	3,257
02.12.13	24	-	67,14	10,20	143,240	-	-	44,94	5,60	142,040	-	22,20	1,200	0,00	0,00	0,00	3,246
03.12.13	24	-	68,96	10,20	151,300	-	-	46,51	5,60	150,020	-	22,45	1,280	0,00	0,00	0,00	3,468
04.12.13	24	-	68,74	10,20	149,840	-	-	46,61	5,60	148,650	-	22,13	1,190	0,00	0,00	0,00	3,383
05.12.13	24	-	64,70	10,20	146,570	-	-	44,43	5,60	145,370	-	20,27	1,200	0,00	0,00	0,00	3,034
06.12.13	24	-	63,89	10,20	146,630	-	-	44,02	5,60	145,410	-	19,87	1,220	0,00	0,00	0,00	2,976
07.12.13	24	-	66,34	10,20	146,000	-	-	44,96	5,60	144,930	-	21,38	1,070	0,00	0,00	0,00	3,177
08.12.13	24	-	68,06	10,20	144,430	-	-	45,52	5,60	143,390	-	22,54	1,040	0,00	0,00	0,00	3,314
09.12.13	24	-	70,21	10,20	144,120	-	-	46,03	5,60	143,110	-	24,18	1,010	0,00	0,00	0,00	3,540
10.12.13	24	-	71,48	10,20	144,220	-	-	46,65	5,60	143,220	-	24,83	1,000	0,00	0,00	0,00	3,635
11.12.13	24	-	68,57	10,20	144,630	-	-	45,54	5,60	143,480	-	23,03	1,150	0,00	0,00	0,00	3,393
12.12.13	24	-	65,82	10,20	144,470	-	-	44,52	5,60	143,230	-	21,30	1,240	0,00	0,00	0,00	3,141
13.12.13	24	-	67,83	10,20	144,220	-	-	45,34	5,60	142,990	-	22,49	1,230	0,00	0,00	0,00	3,310
14.12.13	24	-	70,24	10,20	143,650	-	-	46,32	5,60	142,480	-	23,92	1,170	0,00	0,00	0,00	3,500
15.12.13	24	-	69,94	10,20	143,810	-	-	46,15	5,60	142,530	-	23,79	1,280	0,00	0,00	0,00	3,491
16.12.13	24	-	69,98	10,20	143,760	-	-	46,34	5,60	142,570	-	23,64	1,190	0,00	0,00	0,00	3,466
17.12.13	24	-	68,04	10,20	144,000	-	-	45,86	5,60	142,860	-	22,18	1,140	0,00	0,00	0,00	3,255
18.12.13	24	-	64,91	10,20	143,910	-	-	44,12	5,60	142,740	-	20,79	1,170	0,00	0,00	0,00	3,051
19.12.13	24	-	64,35	10,20	143,650	-	-	44,09	5,60	142,490	-	20,26	1,160	0,00	0,00	0,00	2,968
20.12.13	24	-	62,00	10,20	143,260	-	-	42,79	5,60	142,200	-	19,21	1,060	0,00	0,00	0,00	2,806
21.12.13	24	-	63,10	10,20	143,390	-	-	43,39	5,60	142,370	-	19,71	1,020	0,00	0,00	0,00	2,878
22.12.13	24	-	63,53	10,20	143,430	-	-	43,86	5,60	142,420	-	19,67	1,010	0,00	0,00	0,00	2,875
Среднее	24,00	-	65,56	10,20	142,835	-	-	44,32	5,60	141,725	-	21,24	1,110	-	-	-	3,098
Итого	720,0	-	-	-	4285,050	0,000	-	-	-	4251,760	0,000	-	33,290	0,00	0,00	0,00	92,95

Ориентировочно до конца месяца(+)

1292,657

1282,693

9,964

27,38

Корректировка за прошлый месяц (-)

1050,537

1043,154

7,383

19,02

Итого за декабрь 2013 :

4527,170

4491,299

35,871

101,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 11:00	8514,350	-	8400,820	-	0,000	0,000	152,773	
23.12.13 11:00	12539,210	-	12394,130	-	0,000	0,000	241,591	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ

Дата: _____ 2013