

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-15150-ч(с)-1213.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 15150

Приборы УУТЭ поверены до: **28.06.2017**
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			ТПТ-15-2	
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=0,408$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=0,106$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср= 0,106$
 Договорные расходы, т/сут: $Gот=122,4$ $Gвент.=0$ $Gтех.пот.=0$ $Gгвс=0$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013

Дата	Ти	НС	Учет								Контроль						Q
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	*P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
23.11.13	24,00		171,02	148,36	22,66	64,9	42,4	22,5	6,1	4,0	20,64	0,00	0,00	-	65,1	0,0	4,81
24.11.13	24,00		170,50	148,00	22,50	64,6	42,1	22,5	6,1	4,0	20,48	0,00	0,00	-	64,8	0,0	4,79
25.11.13	24,00	*	147,93	132,01	15,92	66,2	42,1	24,1	6,1	4,0	20,39	0,00	0,00	-	62,6	0,0	5,86
26.11.13	24,00	*	0,00	24,87	-24,87	32,9	48,0	-15,1	6,1	4,0	24,48	0,00	0,00	-	40,4	0,0	12,22
27.11.13	24,00	*	93,72	83,87	9,84	74,3	43,0	31,3	6,1	4,0	20,80	0,00	0,00	-	56,2	0,0	9,12
28.11.13	24,00		166,15	144,78	21,37	74,4	45,7	28,7	6,1	4,0	18,96	0,00	0,00	-	61,8	0,0	5,75
29.11.13	24,00		167,59	144,98	22,62	73,8	45,7	28,1	6,1	4,0	20,24	0,00	0,00	-	60,6	0,0	5,75
30.11.13	24,00		166,29	143,84	22,44	73,8	45,4	28,4	6,1	4,0	20,11	0,00	0,00	-	60,6	0,0	5,74
01.12.13	24,00		167,50	142,65	24,85	74,6	45,9	28,7	6,1	4,0	22,53	0,00	0,00	-	60,7	0,0	5,96
02.12.13	24,00		166,16	143,88	22,28	77,2	46,6	30,6	6,1	4,0	19,90	0,00	0,00	-	61,6	0,0	6,13
03.12.13	24,00		165,95	144,35	21,60	79,4	48,1	31,4	6,1	4,0	19,24	0,00	0,00	-	62,9	0,0	6,25
04.12.13	24,00		168,05	145,38	22,68	78,8	48,6	30,2	6,1	4,0	20,42	0,00	0,00	-	62,7	0,0	6,19
05.12.13	24,00		167,78	143,61	24,17	78,7	48,5	30,3	6,1	4,0	21,95	0,00	0,00	-	62,6	0,0	6,26
06.12.13	24,00		166,79	143,73	23,06	77,7	48,0	29,7	6,1	4,0	20,84	0,00	0,00	-	62,5	0,0	6,08
07.12.13	24,00		166,73	143,89	22,84	78,0	48,1	29,9	6,1	4,0	20,64	0,00	0,00	-	62,8	0,0	6,09
08.12.13	24,00		167,20	143,16	24,04	77,8	47,7	30,1	6,1	4,0	21,86	0,00	0,00	-	62,6	0,0	6,19
09.12.13	24,00		165,93	141,73	24,19	79,2	47,6	31,6	6,1	4,0	21,97	0,00	0,00	-	62,5	0,0	6,40
10.12.13	24,00		165,84	142,74	23,10	80,9	48,2	32,7	6,1	4,0	20,87	0,00	0,00	-	63,0	0,0	6,55
11.12.13	24,00		166,91	144,43	22,48	80,7	48,7	32,0	6,1	4,0	20,21	0,00	0,00	-	63,3	0,0	6,45
12.12.13	24,00		138,41	118,04	20,37	80,4	46,6	33,8	6,1	4,0	18,44	0,00	0,00	-	63,4	0,0	5,63
13.12.13	24,00		109,05	87,01	22,04	79,9	41,2	38,7	6,1	4,0	20,43	0,00	0,00	-	62,5	0,0	5,14
14.12.13	24,00		109,09	86,27	22,82	80,7	40,3	40,4	6,1	4,0	21,21	0,00	0,00	-	62,3	0,0	5,33
15.12.13	24,00		108,97	86,65	22,32	80,9	40,0	40,9	6,1	4,0	20,67	0,00	0,00	-	62,4	0,0	5,36
16.12.13	24,00		109,13	87,61	21,52	79,6	39,9	39,7	6,1	4,0	19,87	0,00	0,00	-	62,4	0,0	5,19
17.12.13	24,00	*	86,22	70,82	15,41	79,5	40,6	38,9	6,1	4,0	14,09	0,00	0,00	-	63,2	0,0	3,98
18.12.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	74,9	39,9	35,0	6,1	4,0	0,00	0,00	0,00	-	68,8	0,0	0,00
19.12.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	74,3	38,7	35,6	6,1	4,0	0,00	0,00	0,00	-	73,7	0,0	0,00
20.12.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	71,7	38,4	33,3	6,1	4,0	0,00	0,00	0,00	-	68,5	0,0	0,00
21.12.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	68,8	35,7	33,1	6,1	4,0	0,00	0,00	0,00	-	66,3	0,0	0,00
22.12.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	73,8	39,4	34,4	6,1	4,0	0,00	0,00	0,00	-	58,0	0,0	0,00
23.12.13	24,00	*	58,03	43,52	14,50	70,8	38,1	32,7	6,1	4,0	13,77	0,00	0,00	-	63,2	0,0	2,45
Среднее	24,00		117,32	100,97	16,35	74,3	43,8	30,5	6,1	4,0	16,94	-	-	-	62,4	-	5,02
Итого	744,00		3637,0	3130,2	506,8						526,0	0,0	0,0	0,0			155,67

484,14

509,36

-4,81
150,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
25.11.13 11:00	10264,233	8189,140	2007,789	0,000	-	290,217	-
24.12.13 10:00	13519,825	10985,744	2489,393	0,000	-	435,678	-

Период расчета по среднему: с *18.12* - *22.12* по *68М*.
 Период расчета по договору: с _____ по _____

Период превышения t2: _____
 Период аварийных ситуаций: **0,00** час **0,00** Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«25» 12 *13*