

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013**

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник:

**СЦО**  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/70

Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СППТ943-14860-ч(с)-1213.txt  
 Вычислитель: СПТ-943 № 14860

Приборы УУТЭ поверены до: **28.06.2017**  
 Режим(схема): 0,7 Тхв= 0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	<b>ПРЭМ-1 40</b>			<b>КТПТР-05</b>	
Обратн.тр.	<b>ПРЭМ-1 40</b>			<b>КТПТР-05</b>	
тр-д. ГВС	<b>ПРЭМ-1 32</b>			<b>ТПТ-15-2</b>	
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$   
**Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107**  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11  
**Договорные расходы, т/сут: Qот=120 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=0**  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

**Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013**

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль						Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
23.11.13	24,00		123,10	103,61	19,49	65,8	38,8	27,0	6,1	4,0	20,92	0,00	0,00	-	65,8	0,0	4,08
24.11.13	24,00		124,40	102,61	21,79	65,6	38,5	27,1	6,1	4,0	23,28	0,00	0,00	-	65,6	0,0	4,21
25.11.13	24,00		122,76	104,00	18,76	67,7	38,6	29,1	6,1	4,0	20,17	0,00	0,00	-	68,1	0,0	4,30
26.11.13	24,00		124,72	105,93	18,79	72,5	40,3	32,1	6,1	4,0	20,08	0,00	0,00	-	72,7	0,0	4,77
27.11.13	24,00		121,04	102,10	18,94	74,8	41,3	33,5	6,1	4,0	20,20	0,00	0,00	-	68,7	0,0	4,84
28.11.13	24,00		120,62	101,76	18,86	75,4	42,2	33,2	6,1	4,0	19,77	0,00	0,00	-	66,0	0,0	4,81
29.11.13	24,00		122,71	103,15	19,56	74,7	41,8	32,9	6,1	4,0	20,61	0,00	0,00	-	66,3	0,0	4,86
30.11.13	24,00		122,75	102,85	19,90	74,7	41,5	33,2	6,1	4,0	20,96	0,00	0,00	-	66,2	0,0	4,91
01.12.13	24,00		123,14	101,17	21,97	75,7	41,7	34,0	6,1	4,0	23,04	0,00	0,00	-	66,2	0,0	5,11
02.12.13	24,00		121,33	102,08	19,25	78,2	42,1	36,2	6,1	4,0	20,24	0,00	0,00	-	66,7	0,0	5,21
03.12.13	24,00		119,83	100,38	19,45	80,6	43,3	37,4	6,1	4,0	20,43	0,00	0,00	-	66,9	0,0	5,33
04.12.13	24,00		119,90	102,08	17,82	80,0	43,8	36,1	6,1	4,0	18,87	0,00	0,00	-	66,6	0,0	5,12
05.12.13	24,00	*	117,63	98,79	18,84	79,9	43,5	36,4	6,1	4,0	19,89	0,00	0,00	-	66,4	0,0	5,10
06.12.13	24,00		117,93	100,31	17,62	78,9	43,2	35,7	6,1	4,0	18,67	0,00	0,00	-	66,6	0,0	4,98
07.12.13	24,00		119,47	98,48	20,99	79,1	43,3	35,8	6,1	4,0	22,06	0,00	0,00	-	66,5	0,0	5,19
08.12.13	24,00		119,76	99,33	20,43	78,9	43,0	35,9	6,1	4,0	21,49	0,00	0,00	-	66,6	0,0	5,19
09.12.13	24,00		118,69	99,83	18,87	80,3	42,9	37,4	6,1	4,0	19,91	0,00	0,00	-	67,0	0,0	5,25
10.12.13	24,00		118,04	100,15	17,89	82,1	43,3	38,8	6,1	4,0	18,91	0,00	0,00	-	67,2	0,0	5,36
11.12.13	24,00		118,76	99,36	19,41	81,9	43,5	38,3	6,1	4,0	20,44	0,00	0,00	-	67,1	0,0	5,41
12.12.13	24,00		113,07	93,59	19,48	82,0	43,5	38,5	6,1	4,0	20,37	0,00	0,00	-	67,0	0,0	5,21
13.12.13	24,00		106,00	88,07	17,93	81,7	42,4	39,4	6,1	4,0	18,86	0,00	0,00	-	67,0	0,0	4,94
14.12.13	24,00		107,26	87,17	20,09	82,4	42,0	40,4	6,1	4,0	20,93	0,00	0,00	-	67,0	0,0	5,18
15.12.13	24,00		108,80	85,86	22,94	82,7	41,7	40,9	6,1	4,0	23,81	0,00	0,00	-	67,4	0,0	5,42
16.12.13	24,00		107,14	87,96	19,18	81,3	41,7	39,6	6,1	4,0	20,04	0,00	0,00	-	67,2	0,0	5,05
17.12.13	24,00		106,62	88,08	18,54	81,2	42,3	38,9	6,1	4,0	19,36	0,00	0,00	-	67,0	0,0	4,94
18.12.13	24,00		107,66	88,41	19,25	79,1	41,7	37,4	6,1	4,0	20,04	0,00	0,00	-	66,7	0,0	4,83
19.12.13	24,00		109,08	88,77	20,32	73,9	39,9	34,0	6,1	4,0	21,29	0,00	0,00	-	65,4	0,0	4,53
20.12.13	24,00		107,30	89,85	17,44	74,6	39,9	34,7	6,1	4,0	18,32	0,00	0,00	-	65,7	0,0	4,42
21.12.13	24,00		111,75	88,88	22,87	70,7	38,8	31,9	6,1	4,0	23,82	0,00	0,00	-	64,4	0,0	4,45
22.12.13	24,00	*	96,80	75,86	20,94	75,1	40,1	35,0	6,1	4,0	21,66	0,00	0,00	-	65,7	0,0	4,23
23.12.13	24,00		109,23	89,33	19,90	73,4	40,1	33,3	6,1	4,0	20,77	0,00	0,00	-	65,5	0,0	4,44
Среднее	24,00		115,72	96,12	19,60	76,9	41,6	35,3	6,1	4,0	20,62	-	-	-	66,8	-	4,89
Итого	744,00		3587,3	2979,8	607,5						639,2	0,0	0,0	0,0			151,66

*588,01*      *618,28*      *-9,08*  
147,58

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
25.11.13 12:00	7608,404	5685,206	1995,875	0,000	-	253,315	-
24.12.13 08:00	10922,468	8437,098	2586,408	0,000	-	395,993	-

Период расчета по среднему:      с      по  
 Период расчета по договору:      с      по  
 Период превышения t2:  
 Период аварийных ситуаций:      0,00      час      0,00      Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

« 25 12 13 г.