

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48506

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 11.08.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТППР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 20

КТППР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	64,03	7,00	37,860	-	-	59,86	6,50	30,090	-	4,17	7,770	0,00	0,00	0,00	0,638
24.11.13	24	-	64,79	7,00	38,080	-	-	60,27	6,50	30,390	-	4,52	7,690	0,00	0,00	0,00	0,651
25.11.13	24	-	66,28	7,00	35,690	-	-	61,18	6,50	30,070	-	5,10	5,620	0,00	0,00	0,00	0,533
26.11.13	24	-	66,33	7,00	40,130	-	-	62,01	6,50	33,390	-	4,32	6,740	0,00	0,00	0,00	0,601
27.11.13	24	-	68,44	7,00	41,640	-	-	63,75	6,50	36,710	-	4,69	4,930	0,00	0,00	0,00	0,527
28.11.13	24	-	70,23	7,00	46,950	-	-	66,03	6,50	42,100	-	4,20	4,850	0,00	0,00	0,00	0,551
29.11.13	24	-	65,86	7,00	49,130	-	-	62,85	6,50	42,200	-	3,01	6,930	0,00	0,00	0,00	0,616
30.11.13	24	-	63,92	7,00	50,310	-	-	60,85	6,50	43,200	-	3,07	7,110	0,00	0,00	0,00	0,613
01.12.13	24	-	64,99	7,00	50,690	-	-	61,70	6,50	43,560	-	3,29	7,130	0,00	0,00	0,00	0,643
02.12.13	24	-	66,02	7,00	47,900	-	-	62,55	6,50	42,360	-	3,47	5,540	0,00	0,00	0,00	0,531
03.12.13	24	-	66,81	7,00	53,120	-	-	63,53	6,50	47,340	-	3,28	5,780	0,00	0,00	0,00	0,563
04.12.13	24	-	67,02	7,00	57,990	-	-	64,00	6,50	53,690	-	3,02	4,300	0,00	0,00	0,00	0,486
05.12.13	24	-	66,89	7,00	56,170	-	-	63,85	6,50	50,470	-	3,04	5,700	0,00	0,00	0,00	0,559
06.12.13	24	-	66,99	7,00	55,750	-	-	63,88	6,50	50,040	-	3,11	5,710	0,00	0,00	0,00	0,564
07.12.13	24	-	67,00	7,00	58,730	-	-	64,27	6,50	50,550	-	2,73	8,180	0,00	0,00	0,00	0,738
08.12.13	24	-	67,11	7,00	57,840	-	-	64,09	6,50	52,020	-	3,02	5,820	0,00	0,00	0,00	0,574
09.12.13	24	-	66,83	7,00	52,890	-	-	63,50	6,50	47,680	-	3,33	5,210	0,00	0,00	0,00	0,528
10.12.13	24	-	66,70	7,00	46,660	-	-	62,79	6,50	41,660	-	3,91	5,000	0,00	0,00	0,00	0,528
11.12.13	24	-	66,82	7,00	50,080	-	-	63,17	6,50	43,780	-	3,65	6,300	0,00	0,00	0,00	0,612
12.12.13	24	-	66,84	7,00	49,780	-	-	63,17	6,50	44,120	-	3,67	5,660	0,00	0,00	0,00	0,571
13.12.13	24	-	66,68	7,00	48,920	-	-	63,00	6,50	43,640	-	3,68	5,280	0,00	0,00	0,00	0,547
14.12.13	24	-	66,73	7,00	48,010	-	-	63,05	6,50	41,610	-	3,68	6,400	0,00	0,00	0,00	0,608
15.12.13	24	-	66,84	7,00	49,420	-	-	63,14	6,50	41,830	-	3,70	7,590	0,00	0,00	0,00	0,691
16.12.13	24	-	66,74	7,00	47,720	-	-	63,06	6,50	41,700	-	3,68	6,020	0,00	0,00	0,00	0,571
17.12.13	24	-	66,67	7,00	48,400	-	-	63,00	6,50	43,440	-	3,67	4,960	0,00	0,00	0,00	0,517
18.12.13	24	-	66,81	7,00	48,490	-	-	63,12	6,50	43,840	-	3,69	4,650	0,00	0,00	0,00	0,507
19.12.13	24	-	66,59	7,00	46,620	-	-	62,77	6,50	41,710	-	3,82	4,910	0,00	0,00	0,00	0,507
20.12.13	24	-	66,83	7,00	47,370	-	-	63,09	6,50	41,190	-	3,74	6,180	0,00	0,00	0,00	0,597
21.12.13	24	-	66,72	7,00	47,680	-	-	62,97	6,50	41,400	-	3,75	6,280	0,00	0,00	0,00	0,600
22.12.13	24	-	67,00	7,00	49,610	-	-	63,28	6,50	42,120	-	3,72	7,490	0,00	0,00	0,00	0,686
Среднее	24,00	-	66,58	7,00	48,654	-	-	62,93	6,50	42,597	-	3,66	6,058	-	-	-	0,582
Итого	720,0	-	-	-	1459,630	0,000	-	-	-	1277,900	0,000	-	181,730	0,00	0,00	0,00	17,46

Ориентировочно до конца месяца(+)

431,859

379,800

52,059

5,12

Корректировка за прошлый месяц (-)

282,686

224,457

58,229

4,82

Итого за декабрь 2013 :

1608,803

1433,243

175,560

17,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 10:00	36942,750	-	25541,870	-	0,000	0,000	814,978	
23.12.13 09:00	38329,400	-	26762,980	-	0,000	0,000	831,125	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ