

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 11.08.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	55,14	10,20	75,980	-	-	38,25	5,60	75,980	-	16,89	0,000	0,00	0,00	0,00	1,286
24.11.13	24	-	55,09	10,20	75,960	-	-	37,93	5,60	75,960	-	17,16	0,000	0,00	0,00	0,00	1,309
25.11.13	24	-	60,92	10,20	75,920	-	-	39,95	5,60	75,920	-	20,97	0,000	0,00	0,00	0,00	1,594
26.11.13	24	-	59,49	10,20	75,910	-	-	39,50	5,60	75,910	-	19,99	0,000	0,00	0,00	0,00	1,522
27.11.13	24	-	62,21	10,20	76,030	-	-	40,49	5,60	76,030	-	21,72	0,000	0,00	0,00	0,00	1,655
28.11.13	24	-	63,80	10,20	75,890	-	-	41,76	5,60	75,890	-	22,04	0,000	0,00	0,00	0,00	1,677
29.11.13	24	-	65,39	10,20	75,830	-	-	42,19	5,60	75,830	-	23,20	0,000	0,00	0,00	0,00	1,762
30.11.13	24	-	66,86	10,20	76,010	-	-	42,69	5,60	76,010	-	24,17	0,000	0,00	0,00	0,00	1,841
01.12.13	24	-	67,03	10,20	76,030	-	-	42,71	5,60	76,030	-	24,32	0,000	0,00	0,00	0,00	1,853
02.12.13	24	-	66,62	10,20	74,270	-	-	41,91	5,60	74,270	-	24,71	0,000	0,00	0,00	0,00	1,840
03.12.13	24	-	68,54	10,20	78,260	-	-	43,60	5,60	78,260	-	24,94	0,000	0,00	0,00	0,00	1,956
04.12.13	24	-	68,07	10,20	77,440	-	-	43,71	5,60	77,440	-	24,36	0,000	0,00	0,00	0,00	1,889
05.12.13	24	-	64,19	10,20	75,980	-	-	41,45	5,60	75,980	-	22,74	0,000	0,00	0,00	0,00	1,729
06.12.13	24	-	63,45	10,20	76,020	-	-	41,27	5,60	76,020	-	22,18	0,000	0,00	0,00	0,00	1,691
07.12.13	24	-	66,06	10,20	75,760	-	-	42,31	5,60	75,750	-	23,75	0,010	0,00	0,00	0,00	1,804
08.12.13	24	-	67,51	10,20	75,000	-	-	42,68	5,60	75,000	-	24,83	0,000	0,00	0,00	0,00	1,866
09.12.13	24	-	69,78	10,20	74,830	-	-	43,01	5,60	74,810	-	26,77	0,020	0,00	0,00	0,00	2,008
10.12.13	24	-	70,83	10,20	74,900	-	-	43,38	5,60	74,890	-	27,45	0,010	0,00	0,00	0,00	2,058
11.12.13	24	-	67,81	10,20	75,070	-	-	42,40	5,60	75,060	-	25,41	0,010	0,00	0,00	0,00	1,910
12.12.13	24	-	65,42	10,20	74,990	-	-	41,73	5,60	74,980	-	23,69	0,010	0,00	0,00	0,00	1,780
13.12.13	24	-	67,47	10,20	74,800	-	-	42,49	5,60	74,790	-	24,98	0,010	0,00	0,00	0,00	1,871
14.12.13	24	-	69,65	10,20	74,430	-	-	43,25	5,60	74,430	-	26,40	0,000	0,00	0,00	0,00	1,966
15.12.13	24	-	69,34	10,20	74,450	-	-	42,92	5,60	74,450	-	26,42	0,000	0,00	0,00	0,00	1,969
16.12.13	24	-	69,56	10,20	74,490	-	-	43,16	5,60	74,490	-	26,40	0,000	0,00	0,00	0,00	1,972
17.12.13	24	-	67,29	10,20	74,670	-	-	42,79	5,60	74,670	-	24,50	0,000	0,00	0,00	0,00	1,832
18.12.13	24	-	64,52	10,20	74,600	-	-	41,63	5,60	74,600	-	22,89	0,000	0,00	0,00	0,00	1,714
19.12.13	24	-	63,67	10,20	74,510	-	-	41,30	5,60	74,510	-	22,37	0,000	0,00	0,00	0,00	1,669
20.12.13	24	-	61,64	10,20	74,420	-	-	40,16	5,60	74,420	-	21,48	0,000	0,00	0,00	0,00	1,601
21.12.13	24	-	62,73	10,20	74,430	-	-	40,72	5,60	74,430	-	22,01	0,000	0,00	0,00	0,00	1,644
22.12.13	24	-	63,08	10,20	74,430	-	-	41,10	5,60	74,430	-	21,98	0,000	0,00	0,00	0,00	1,640
Среднее	24,00	-	65,11	10,20	75,377	-	-	41,75	5,60	75,375	-	23,36	0,002	-	-	-	1,764
Итого	720,0				2261,310	0,000				2261,240	0,000		0,070	0,00	0,00	0,00	52,91

Ориентировочно до конца месяца(+)

670,564

670,564

0,000

15,52

Корректировка за прошлый месяц (-)

604,720

604,720

0,000

11,26

**Итого за декабрь 2013 :**

2327,154

2327,084

0,070

57,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 06:00	37528,100	-	34950,120	-	0,000	0,000	1228,926	
23.12.13 07:00	39640,160	-	37062,110	-	0,000	0,000	1279,390	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)

26 DEC 2013

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
до получения АКТА допуска УУ

Дата

Константиновский В.В.

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**для ОТЧЕТОВ**