

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 32900

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 23.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ-1 65

КТПТР-05

КРТ-9

Обратн.тр. ПРЭМ-1 40

КТПТР-05

КРТ-9

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	64,00	7,68	143,340	-	-	32,22	7,41	15,590	-	31,78	127,750	0,00	0,00	0,00	8,675
24.11.13	24	-	64,93	7,65	151,290	-	-	32,00	7,39	13,960	-	32,93	137,330	0,00	0,00	0,00	9,378
25.11.13	24	-	66,34	7,71	134,150	-	-	32,37	7,43	16,730	-	33,97	117,420	0,00	0,00	0,00	8,361
26.11.13	24	-	66,40	7,71	135,790	-	-	34,20	7,39	20,830	-	32,20	114,960	0,00	0,00	0,00	8,309
27.11.13	24	-	68,29	7,71	136,420	-	-	36,88	7,34	25,220	-	31,41	111,200	0,00	0,00	0,00	8,385
28.11.13	24	-	70,12	7,70	140,460	-	-	38,61	7,26	31,260	-	31,51	109,200	0,00	0,00	0,00	8,645
29.11.13	24	-	65,68	7,65	143,900	-	-	38,30	7,20	31,120	-	27,38	112,780	0,00	0,00	0,00	8,258
30.11.13	24	-	63,55	7,64	158,070	-	-	37,35	7,20	30,220	-	26,20	127,850	0,00	0,00	0,00	8,918
01.12.13	24	-	65,14	7,61	160,490	-	-	37,82	7,17	29,890	-	27,32	130,600	0,00	0,00	0,00	9,326
02.12.13	24	-	66,07	7,66	149,850	-	-	37,44	7,23	30,210	-	28,63	119,640	0,00	0,00	0,00	8,771
03.12.13	24	-	66,79	7,67	144,360	-	-	39,00	7,14	36,160	-	27,79	108,200	0,00	0,00	0,00	8,233
04.12.13	24	-	67,00	7,65	155,570	-	-	41,82	7,00	42,710	-	25,18	112,860	0,00	0,00	0,00	8,639
05.12.13	24	-	66,91	7,62	159,680	-	-	41,79	7,04	39,060	-	25,12	120,620	0,00	0,00	0,00	9,053
06.12.13	24	-	66,92	7,67	149,470	-	-	40,34	7,09	39,470	-	26,58	110,000	0,00	0,00	0,00	8,414
07.12.13	24	-	66,99	7,64	158,700	-	-	41,03	7,06	39,240	-	25,96	119,460	0,00	0,00	0,00	9,020
08.12.13	24	-	67,28	7,58	174,210	-	-	41,67	7,00	38,350	-	25,61	135,860	0,00	0,00	0,00	10,123
09.12.13	24	-	66,98	7,64	158,540	-	-	40,25	7,11	35,420	-	26,73	123,120	0,00	0,00	0,00	9,198
10.12.13	24	-	66,84	7,67	147,940	-	-	37,72	7,24	29,380	-	29,12	118,560	0,00	0,00	0,00	8,779
11.12.13	24	-	66,94	7,67	148,430	-	-	38,16	7,20	32,030	-	28,78	116,400	0,00	0,00	0,00	8,718
12.12.13	24	-	66,93	7,67	146,140	-	-	38,56	7,20	33,190	-	28,37	112,950	0,00	0,00	0,00	8,503
13.12.13	24	-	66,74	7,70	142,830	-	-	38,28	7,22	33,350	-	28,46	109,480	0,00	0,00	0,00	8,255
14.12.13	24	-	66,88	7,68	148,530	-	-	37,36	7,24	30,170	-	29,52	118,360	0,00	0,00	0,00	8,809
15.12.13	24	-	67,14	7,62	163,140	-	-	37,42	7,20	27,740	-	29,72	135,400	0,00	0,00	0,00	9,916
16.12.13	24	-	66,88	7,68	148,280	-	-	38,05	7,24	29,900	-	28,83	118,380	0,00	0,00	0,00	8,782
17.12.13	24	-	66,76	7,69	142,260	-	-	38,88	7,22	32,850	-	27,88	109,410	0,00	0,00	0,00	8,221
18.12.13	24	-	66,88	7,69	144,640	-	-	39,14	7,21	33,370	-	27,74	111,270	0,00	0,00	0,00	8,366
19.12.13	24	-	66,69	7,70	142,030	-	-	38,44	7,25	30,880	-	28,25	111,150	0,00	0,00	0,00	8,288
20.12.13																	
21.12.13																	
22.12.13																	
Среднее	24,00	-	66,60	7,67	149,204	-	-	37,97	7,21	30,678	-	28,63	118,526	-	-	-	8,753
Итого	648,0				4028,510	0,000			7,21	828,300	0,000		3200,210	0,00	0,00	0,00	236,34

Ориентировочно до конца месяца(+)

1298,723

285,750

1012,973

75,73

Корректировка за прошлый месяц (-)

1086,754

115,554

971,200

65,98

Итого за декабрь 2013 :

4240,478

998,496

3241,983

246,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 07:00	185241,970	-	20122,960	-	0,000	0,000	10847,720	
20.12.13 13:00	189016,740	-	20933,420	-	0,000	0,000	11068,351	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 2013