

Отчет о теплосетях по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая зависимая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45113

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	55,28	10,30	147,740	-	-	41,66	5,60	145,470	-	13,62	2,270	0,00	0,00	0,00	2,117
24.11.13	24	-	55,22	10,30	147,830	-	-	41,41	5,60	145,500	-	13,81	2,330	0,00	0,00	0,00	2,146
25.11.13	24	-	60,92	10,30	147,870	-	-	43,88	5,60	145,480	-	17,04	2,390	0,00	0,00	0,00	2,632
26.11.13	24	-	59,73	10,30	147,750	-	-	43,39	5,60	145,390	-	16,34	2,360	0,00	0,00	0,00	2,523
27.11.13	24	-	62,29	10,30	147,950	-	-	44,58	5,60	145,610	-	17,71	2,340	0,00	0,00	0,00	2,736
28.11.13	24	-	63,99	10,30	147,890	-	-	46,14	5,60	145,490	-	17,85	2,400	0,00	0,00	0,00	2,759
29.11.13	24	-	65,52	10,30	147,730	-	-	46,84	5,60	145,380	-	18,68	2,350	0,00	0,00	0,00	2,878
30.11.13	24	-	67,06	10,30	147,900	-	-	47,41	5,60	145,590	-	19,65	2,310	0,00	0,00	0,00	3,029
01.12.13	24	-	67,21	10,30	147,900	-	-	47,36	5,60	145,600	-	19,85	2,300	0,00	0,00	0,00	3,057
02.12.13	24	-	66,81	10,30	144,440	-	-	46,82	5,60	142,130	-	19,99	2,310	0,00	0,00	0,00	3,006
03.12.13	24	-	68,70	10,30	152,230	-	-	48,51	5,60	149,740	-	20,19	2,490	0,00	0,00	0,00	3,208
04.12.13	24	-	68,34	10,30	150,750	-	-	48,61	5,60	148,240	-	19,73	2,510	0,00	0,00	0,00	3,109
05.12.13	24	-	64,40	10,30	147,760	-	-	46,08	5,60	145,410	-	18,32	2,350	0,00	0,00	0,00	2,823
06.12.13	24	-	63,63	10,30	147,910	-	-	45,73	5,60	145,490	-	17,90	2,420	0,00	0,00	0,00	2,770
07.12.13	24	-	66,17	10,30	147,380	-	-	46,83	5,60	145,000	-	19,34	2,380	0,00	0,00	0,00	2,971
08.12.13	24	-	67,73	10,30	145,830	-	-	47,36	5,60	143,530	-	20,37	2,300	0,00	0,00	0,00	3,089
09.12.13	24	-	69,95	10,30	145,620	-	-	48,02	5,60	143,190	-	21,93	2,430	0,00	0,00	0,00	3,321
10.12.13	24	-	71,08	10,30	145,720	-	-	48,47	5,60	143,210	-	22,61	2,510	0,00	0,00	0,00	3,428
11.12.13	24	-	68,11	10,30	146,120	-	-	47,34	5,60	143,690	-	20,77	2,430	0,00	0,00	0,00	3,161
12.12.13	24	-	65,59	10,30	145,910	-	-	46,48	5,60	143,570	-	19,11	2,340	0,00	0,00	0,00	2,905
13.12.13	24	-	67,61	10,30	145,630	-	-	47,59	5,60	143,260	-	20,02	2,370	0,00	0,00	0,00	3,038
14.12.13	24	-	69,87	10,30	145,070	-	-	48,44	5,60	142,600	-	21,43	2,470	0,00	0,00	0,00	3,238
15.12.13	24	-	69,57	10,30	145,200	-	-	48,11	5,60	142,670	-	21,46	2,530	0,00	0,00	0,00	3,247
16.12.13	24	-	69,71	10,30	145,130	-	-	48,26	5,60	142,730	-	21,45	2,400	0,00	0,00	0,00	3,238
17.12.13	24	-	67,58	10,30	145,460	-	-	47,85	5,60	143,100	-	19,73	2,360	0,00	0,00	0,00	2,990
18.12.13	24	-	64,67	10,30	145,330	-	-	46,37	5,60	142,990	-	18,30	2,340	0,00	0,00	0,00	2,778
19.12.13	24	-	63,96	10,30	145,060	-	-	45,90	5,60	142,710	-	18,06	2,350	0,00	0,00	0,00	2,736
20.12.13	24	-	61,79	10,30	144,760	-	-	44,37	5,60	142,360	-	17,42	2,400	0,00	0,00	0,00	2,636
21.12.13	24	-	62,87	10,30	144,910	-	-	45,03	5,60	142,500	-	17,84	2,410	0,00	0,00	0,00	2,706
22.12.13	24	-	63,26	10,30	144,970	-	-	45,48	5,60	142,550	-	17,78	2,420	0,00	0,00	0,00	2,698
Среднее	24,00	-	65,29	10,30	146,725	-	-	46,34	5,60	144,339	-	18,94	2,386	-	-	-	2,899
Итого	720,0	-	-	-	4401,750	0,000	-	-	-	4330,180	0,000	-	71,570	0,00	0,00	0,00	86,97

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за декабрь 2013 :

1305,797	1284,351	21,446	25,43
1176,651	1158,229	18,423	19,04
4530,896	4456,303	74,593	93,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
27.11.13 09:00	75769,170	-	44736,820	-	0,000	0,000	2990,429	
23.12.13 08:00	79572,590	-	48478,090	-	0,000	0,000	3067,905	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ

Дата

26 АЕК 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ